

质 疑 函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：浙江建升智能科技有限公司

地址：浙江省临海市清化路 7 号 A1#3 层 邮编： 317000

联系人：周建飞 联系电话： 13968583911

授权代表：周建飞

联系电话： 13968583911

地址：浙江省临海市清化路 7 号 A1#3 层 邮编： 317000

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：瑞安市塘下镇鲍田卫生院迁建工程-智能化工程

质疑项目的编号：ZJJSCG202211006 包号： 无

采购人名称：瑞安市政府投资工程建设中心、瑞安市塘下镇鲍田卫生院

采购文件获取日期：2022 年 11 月 15 日

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：磋商文件 P122 页商务技术评分办法重 5.1“供应商具有信息技术服务管理体系证书的得 2 分；供应商具有信息技术服务运行维护标准符合性认证（ITSS）的得 2 分；两个认证均为信息技术服务相关证书，具有重复性，同类证书重复计分有特定指向某投标单位的嫌疑。

法律依据：违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条“采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（三）采购需求中的技术、

服务等要求指向特定供应商、特定产品；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。”

事实依据：

投标供应商 综合实力	0-4 分	1. 供应商具有信息技术服务管理体系证书的得 2 分； 2. 供应商具有信息技术服务运行维护标准符合性认证（ITSS）的得 2 分。 （注：提供以上证书扫描件并要求可在中国权威官网查询到相关证书信息并提供截图证明，加盖电子签章，否则不得分。）
---------------	-------	---

质疑事项 2：磋商文件 P25-P67 主要产品技术参数中要求提供产品的证明文件、相关证书等（打★参数 33 条，其他参数 12 条），并将此作为技术标评分标准（所有技术参数指标满足技术条款要求的得满分，一般技术条款如低于技术要求（负偏离）的每条扣 1 分，带“★”技术条款如低于技术要求（负偏离）的每条扣 2 分，扣完为止。）。

法律依据：违反了中华人民共和国财政部令第 87 号政府采购货物和服务招标投标管理办法中第 17 条“不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇”。

事实依据：

序号	设备、材料名称	参数
二、信息网络系统		
1.	AC 控制器	★支持查看信道利用率情况，丢包率，时间延迟，包重传次数，漫游成功率，终端信号强度等，统计健康度得分，输出体检报告，并结合报告，给出优化建议。提供软件功能截图
三、信息及发布系统		
1.	室内 P2.5 全彩	16、★峰值功耗：≤530W/m²，平均功耗：≤175W/m²（提供权威第三方检测机构出具的检测报告） 27、★显示屏工作噪音声压，处理半径 1M 内，前方 < 6.5dB (A)，后方 < 8dB (A)。（提供证明文件） 30、★通过模拟 9 级烈度振动 2 行 2 列单元拼接显示屏，垂直水平振动 10～55～10HZ，峰值加速度 0.25mg，1 倍频程向循环 50 次扫频，每次 5min 实验。（提供证明文件） 31、★产品通过盐雾试验、振动实验、低温与湿热工作实验。产

		品通过温升测试，接触电流和保护导体电流测试，抗电强度测试。测试报告中要体现各数值。（提供证明文件）
2.	接收卡	22.★为保证产品稳定性、系统兼容性，要求与显示屏同一品牌（提供证明文件）
四、公共广播系统		
1.	网络广播服务器软件	14. 须支持与卫生院监控设备联动：网络终端内嵌音视频监控联动融合软件，提供软件证书，通过对接监控系统，
2.	网络广播寻呼站（含 IP 寻呼话筒）	22.提供符合参数的第三方检测文件；
3.	多媒体播放器	2.管理员手机可异地全球内远程操控和寻呼，支持 200 多个中央及省市广播电台，支持网页上传音乐节目（数量不受限制），（提供相关证明文件）
六、排队叫号系统		
1.	取药检验主控软件	★提供门诊排队系统软件著作权证书及检测报告。
2.	多媒体医疗引导系统管理平台	★负载均衡功能，能分担主服务器的访问压力，实现服务器的负载均衡和定向访问。（提供相关证明文件） 集成 IPTV 管理功能模块 提供软件功能截图
3.	HIS 对接数据接口软件	提供数据对接软件著作权证书
4.	管理软件	★支持采集录入患者流行病学史，提供软件功能截图； ★支持预约管理功能；（提供软件功能截图） 提供护士管理软件著作权证书
5.	呼叫器软件	★支持与护士站即时消息，提供软件功能截图 ★提供医生虚拟叫号器软件著作权证书
6.	终端设备数字授权	提供显示客户端软件著作权证书
7.	诊室显示屏	★内置显示客户端软件，提供软著证书；
七、医用呼叫对讲系统		
1.	软件	★提供呼叫系统软件著作权证书及检测报告
2.	IP 网络医护主机	6) ★护士站主机显示患者输液状态，输液即将完成时，护士站主机显示提示信息（提供证明文件）。 7) ★护士站主机可通过护理等级、空床、已入住、性别、床号等条件对管辖病区信息进行筛选，方便护士查看（提供证明文件）。 9) ★护士站主机可对预设文字信息进行选择广播，广播形式应为语音和文字显示相结合的形式（提供证明文件）。
3.	病床分机	3) ★床头呼叫终端要具有呼叫、定位等独立主功能按键（提供软件功能截图） 12) ★患者可以通过床头分机，查询自己住院费用，分时间显示费用明细（提供软件功能截图）。

		14) ★护士可通过操作呼叫终端，登录至护士操作页面，护士可通过触摸床头呼叫终端自动测试出滴速，设置患者输液量，进行输液倒计时，即将完成输液时进行提醒（提供软件功能截图）。 15) ★内置看门狗，保障设备稳定运行；（提供软件功能截图）。
4.	卫生间紧急按钮	防水等级：≥IPX8（需提供检测报告）
八、安全防范系统		
1.	室外红外彩色枪式固定摄像机	当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~60 帧/秒（提供相关证明文件）览器下，可最多同时开启 30 个视频窗口进行画面浏览
2.	红外彩色电梯摄像机	15. ★设备检测到电压低于 8.4V 或者高于 19V 时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供权威第三方检测机构出具的检测报告）。
3.	36 盘位磁盘阵列	★设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨（提供权威第三方检测机构出具的检测报告） ★最大支持 2 个 BBU 冗余电池。支持实时监测电池的健康程度，当健康度过低时能触发蜂鸣报警（提供权威第三方检测机构出具的检测报告） 主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件支持实时监测专用硬盘的健康状态（提供相关证明文件） ★支持纠删码技术。最多可以支持 8 个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。创建 RAID 后即同步完成状态（提供权威第三方检测机构出具的检测报告）
4.	64 路硬盘录像机	★设备具备防火墙能力，能够抗 ICMP 洪泛攻击、防半连接攻击（提供权威第三方检测机构出具的检测报告）。 ★设备在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程（提供权威第三方检测机构出具的检测报告）。
十二、机房工程系统		
1.	机柜、机架	认证环保要求：★整机满足 CE 认证,符合 RoHS 和 REACH 环保要求 ★空调配置：机架式精密空调 2+0 设计，机架式安装在综合机柜内部，单台空调内风机+空调控制主机高度≤11U，风冷空调，单台空调制冷量≥11.5kW，空调出具第三方检测报告和 CCC 认证报告证明制冷量； 压缩机：★压缩机： 220V/1Ph,50Hz 直流变频制冷风机：单台空调配置≥6 个直流 EC 风机水平送风，（提供权威第三方检测机构出具的检测报告）冗余式节能设计，单风扇点故障，不影响制冷出风，单台空调出风量不小于 2600m³/h，制冷剂符合环保要求使用 R410A，制冷剂预充注， 监控采集器主机：1U 高，机架安装,提供机房动环提供统一北向接口，便于接入统一网管系统或远程 WEB 界面监控，支持两路交流输入，提供彩页确认；

十三、阶梯会议室		
1.	数字反馈抑制器	须支持通过软件直观调试，移频器独立开关，强度可调： $\pm 10\text{Hz}$ （需提供调试软件界面截图）；
2.	75 寸会议一体机	10.★一体机采用自主音视频处理技术，能使一体机达到最佳的音视频体验.(提供音视频嵌入式软件著作权证书，与会议平板为同一厂家) 11.★采用“表面钢化抗菌玻璃：玻璃支持抗菌功能，抗菌率$\geq 99.6\%$，抗病毒灭杀率$\geq 97\%$”（提供权威第三方检测机构出具的检测报告）。 5.★整机采用防眩光玻璃面板,玻璃透过率不低于 92% 反射率小于 7%,通过 0.5KG 钢球 1 米高度撞击实验。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告） 无线投屏器具备无线电核准认证 SRRC 证书。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：.....

事项 1：建议删除招标参数里面出现的各种证书报告截图等。

事项 2：建议删除评分办法中供应商具有信息技术服务运行维护标准符合性认证（ITSS）的得 2 分，或增加信息安全管理证书、质量管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、环境管理体系认证等工程中常见认证证书。

签字(签章):

日期：2022 年 11 月 15 日

公章:

