

关于安吉县城区污水管网建设工程设备及自控采购项目 的答疑函

一、答疑澄清人名称：安吉国源水务集团有限公司

二、采购项目名称：安吉县城区污水管网建设工程设备及自控采购项目

三、采购项目编号：ZZCG2021-017

四、本项目首次公告日期：2021-3-26

五、答疑澄清内容：

问：1、招标文件 P40，第 3) 条，关于叶轮材质描述为“▲叶轮应是不锈钢 S304 或更优材质制造的。”，本项目为市政污水，在满足使用要求的前提下，为了节省造价，叶轮材质是否可以改为铸铁。

答：此项不作调整。

问：2、招标文件 P0，第 4) 条，“▲叶轮进口间隙调整系统”为格兰富水泵独有的产品技术，属于格兰富的专利，具有唯一性。作为“▲”条款，导致其他水泵厂家不能参与本项目的投标，有失公平竞争，为了避免不必要的麻烦，建议取消本条强制性的要求。

答：取消本条强制性的要求。

问：3、招标文件 P19 页，光催化氧化除臭净化器推荐品牌为宜兴鼎耀盛、江苏东春、无锡岱沃，依照招标文件 P20 页泵站清单表格注欢迎同类档次及以上的品牌前来投标。我司拟推荐使用上海深环保设备工程有限公司(注册资本 1500 万元，2002 年 7 月 29 日成立，详细资质见附件)、西原环保工程(上海)有限公司(注册资本:3000 万元，2007 年 6 月 1 日成立，详细资质见附件)对比招标文件中的三家品牌单位的注册资本及成立日期(均为权威网站查询，如下截图所示)，我司拟推荐上海深城、西原环保品牌均优于宜兴鼎耀盛、江苏东春、无锡岱沃；若我司使用拟推荐的两家品牌之一，根据招标文件 P64 页“光催化除臭设备类评分:各投标人提供的除设备性能功能指标是否满足招标文件，配置参数、档次、品牌、市场等比较后予以评分、不能够满足招标要求的投标无效。”如我司报价海深城或西原环保，此项评分是否得分为 3 分。

答：以评标委员会评审结果为准。

问：4、招标文件 P51 页:光催化除臭设备能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率可达

99.9%以上，脱臭效果大大超过国家 1993 年颁布的恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)。

据我司多年工程经验，光催化单独工艺除臭效率很难达到 99.9%，基本只能勉强达到恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) 二排放标准，只有再增加活性炭或者洗涤工艺，才能达到除臭 99.9%。

答：此项不作调整，允许投标单位优化设计。

问：5、招标文件 P22、P24 页柴油发电机组，标书技术参数没有发动机品牌及其他配置的参数要求，此块品牌差异对价格影响较大，可否明确？请问发电机至 ATS 切换柜的电缆长度是多少，请问双电源切换柜是由发电机组厂家提供，还是配电柜厂家提供？

答：发动机品牌采用柴油发电机组厂家常规选用的品牌，其他配置除招标文件外无特殊要求；电缆长度需根据现场情况调整，本次招标暂定电缆长度为 20 米/台；为保证现场电源切换安全性，双电源切换柜由发电机组厂家提供。

问：6、招标文件 P33 页：一套电动葫芦及移动三脚架（含防雨罩）：承载能力 3.0 吨，链条长度 10 米、电源 220V。请问移动三脚架的跨度要求多宽。

答：招标文件 P33 页，“一套电动葫芦及移动三脚架（含防雨罩）：承载能力 3.0 吨，链条长度 10 米、电源 220V”更改为：移动式龙门架，有效吊距为 3.5 米，跨度为 3.8 米，有效承载力 3.0 吨，电源 380V（移动式龙门架具体尺寸根据现场情况由业主方确认后定做）。

问：7、招标文件 P59 页：“LCD 中文数字现场显示瞬时流量和累计流量；有停电报表，年报表月报表功能，”其中有停电报表，年报表月报表功能，流量计实现不了。

“电极材料：6 个电极，不锈钢 316L 材质；”厂家反馈没有 6 个电极。

答：招标文件 P59 页，“LCD 中文数字现场显示瞬时流量和累计流量；有停电报表，年报表月报表功能”更改为：“LCD 中文数字现场显示瞬时流量和累计流量”；

“电极材料：6 个电极，不锈钢 316L 材质”更改为：“电极材料：4 个电极，不锈钢 316L 材质”。

8、本项目投标时间调整为 2021 年 4 月 23 日上午 09:00

六、其它事项：

此函是磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力，未涉及部分，仍以原磋商文件为准，至今未提出质疑的，视为完全理解和接受。望各供应商遵照执行，否则后果自负。同时感谢各供应商对我们工作的支持！

七、联系方式：

1、采购人名称：安吉国源水务集团有限公司

联系人：朱先生

联系电话：0572-5690536

2、采购代理机构名称：浙江中正工程项目管理有限公司

联系人：张银霞

联系电话：0572-5888885

传真：0572-5888885

地点：安吉九州昌硕广场6号楼16楼

质疑接受人：杜佳雯

邮箱：939011852@qq.com

3、采购行政监管及投诉受理部门：安吉国源水务综合管理部

监督电话：0572-5690533

