舟山市普陀区应急管理局防汛排涝设备采购项目
采购文件更正文件（2）

各投标人：

1、本项目投标截止时间及开标时间更正为：2020 年 6 月 4 日 9:00。

2、采购需求“一、采购清单及主要技术参数”序号 1 中“▲单泵排水量、▲扬程、★单泵重量、单泵功率的技术参数”更正为

技术参数	
▲单泵排水量	500-600m³/h（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲扬程	8-12 米（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
★单泵重量	≤32kg（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
单泵功率	≤30kw（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）

序号 2 中“▲单泵排水量、▲扬程、★单泵重量、单泵功率的技术参数”更正为

技术参数	
▲单泵排水量	250-300m³/h（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲扬程	6-10 米（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
★单泵重量	≤21kg（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
单泵功率	≤12kw（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）

3、其余不变。

舟山市普陀区应急管理局

舟山正大工程咨询有限公司

2020 年 5 月 19 日