

关于浙江交通职业技术学院长兴校区空调采购项目更正的函

浙江省政府采购中心：

根据浙江交通职业技术学院长兴校区空调采购项目（项目编号：ZZCG2024P-GK-105）相关质疑内容，现做如下更正：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第三章 评标办法及评分标准 三、评标内容及标准 序号 2 评分标准	2.2 所投室外机具有耐盐防腐设计，产品具有WF2级的防腐等级得2分，WF1级的防腐等级得1分，提供第三方检测机构认证的《中国电器防腐等级认证证书》。	2.2 所投室外机具有耐盐防腐设计技术先进性、完整性和稳定性综合打分
2	第三章 评标办法及评分标准 三、评标内容及标准 序号 2 打分方法	客观分	主观分
3	第三章 评标办法及评分标准	提供制造商发布的产品样册或官网截图证明资料加	提供制造商发布的产品样册、官网截图证明

	三、评标内容及 标准 序号 1、2 、 3 评分标准	盖供应商公章	或其它制造商证明资 料加盖投标供应商公 章
4	第四章 招标需 求 一、设备清单 及参数表 1. 设备 清单及简要参数 表 序号 1 招标简 要技术参数	制冷量： $\geq 3500W$ 制冷功率： $\leq 860W$ 制热量： $\geq 5000W+1000W$ 制热功率（不含电辅热）： $\leq 1250W$ 循环风量： $\geq 750m^3/h$ 能效等级：一级	制冷量： $\geq 3500W$ 制冷功率： $\leq 860W$ 制 热 量 ： $\geq$ $5000W+1000W$ 制热功率（不含电辅 热）： $\leq 1250W$ 循环风量： $\geq 700m^3/h$ 能效等级：一级
5	第四章 招标需 求 一、设备清单 及参数表 1. 设 备清单及简要参 数表 序号 2 招 标简要技术参数	制冷量： $\geq 5000W$ 制冷功率： $\leq 1250W$ 制热量： $\geq 6500W+1150W$ 制热功率（不含电辅热）： $\leq 1950W$ 循环风量： $\geq 1000m^3/h$ 能效等级：一级	制冷量： $\geq 5000W$ 制冷功率： $\leq 1250W$ 制 热 量 ： $\geq$ $6500W+1150W$ 制热功率（不含电辅 热）： $\leq 2050W$ 循环风量： $\geq 900m^3/h$ 能效等级：一级
6	第四章 招标需 求 一、设备清单 及参数表 1. 设	制冷量： $\geq 7290W$ 制冷功率： $\leq 1950W$ 制热量： $\geq 9600W+1300W$	制冷量： $\geq 7260W$ 制冷功率： $\leq 2060W$ 制 热 量 ： $\geq$

	备清单及简要参数表 序号 3 招标简要技术参数	制热功率（不含电辅热）： ≤2930W 循环风量：≥1360m3/h 能效等级：一级	9600W+1300W 制热功率（不含电辅热）：≤3080W 循环风量：≥1360m3/h 能效等级：一级
7	第四章 招标需求 一、设备清单及参数表 1. 设备清单及简要参数表 序号 4 招标简要技术参数	制冷量：≥12200W 制冷功率：≤4450W 制热量：≥14200W+2500W 制热功率（不含电辅热）： ≤3900W 循环风量：≥2100m3/h 能效等级：一级	制冷量：≥12150W 制冷功率：≤4450W 制 热 量 ： ≥ 14200W+2500W 制热功率（不含电辅热）：≤4050W 循环风量：≥2050m3/h 能效等级：二级
8	第四章 招标需求 一、设备清单及参数表 1. 设备清单及简要参数表 序号 5 招标简要技术参数	制冷量：≥7200W 制冷功率：≤2700W 制热量：≥8000W+2000W 制热功率（不含电辅热）： ≤2400W 循环风量：≥1280m3/h 能效等级≥二级	制冷量：≥7200W 制冷功率：≤2700W 制 热 量 ： ≥ 8000W+1250W 制热功率（不含电辅热）：≤2900W 循环风量：≥1280m3/h 能效等级≥二级
9	第四章 招标需	制冷量：≥12000W	制冷量：≥12000W

	求 一、设备清单及参数表 1. 设备清单及简要参数表 序号 6 招标简要技术参数	制冷功率：≤4500W 制热量：≥14000W+2000W 制热功率（不含电辅热）：≤4000W 循环风量：≥2050m3/h 能效等级≥二级	制冷功率：≤4500W 制 热 量 ： ≥13500W+1860W 制热功率（不含电辅热）：≤4100W 循环风量：≥2050m3/h 能效等级≥二级
10	第四章 招标需求 一、设备清单及参数表 1. 设备清单及简要参数表 序号 7 招标简要技术参数	室外机： 制冷量：≥14000W 制冷功率：≤4170W 制热量：≥16000W 制热功率：≤4280W 循环风量：≥4260m3/h 天花机室内机： 制冷量：≥7100W 制热量：≥8000W 循环风量：≥1620m3/h 能效等级：一级	室外机： 制冷量：≥14000W 制冷功率：≤4170W 制热量：≥16000W 制热功率：≤4280W 循环风量：≥4260m3/h 天花机室内机： 制冷量：≥7100W 制热量：≥8000W 循环风量：≥1000m3/h 能效等级：一级
11	第四章 招标需求 一、设备清单及参数表 1. 设备清单及简要参	室外机： 制冷量：≥24100W 制冷功率：≤7200W 制热量：≥26000W	室外机： 制冷量：≥24100W 制冷功率：≤8200W 制热量：≥26000W

	数表 序号 8 招标 简要技术参数	制热功率： $\leq 6900W$ 循环风量： $\geq 7620m^3/h$ 天花机室内机： 制冷量： $\geq 12500W$ 制热量： $\geq 14000W$ 循环风量： $\geq 2220m^3/h$ 能效等级：一级	制热功率： $\leq 7800W$ 循环风量： $\geq 7620m^3/h$ 天花机室内机： 制冷量： $\geq 12500W$ 制热量： $\geq 14000W$ 循环风量： $\geq 2050m^3/h$ 能效等级：一级
12	第四章 招标需求 一、设备清单及参数表 1. 设备清单及简要参数表 序号 9 招标简要技术参数	制冷量： $\geq 5000W$ 制冷功率： $\leq 1450W$ 制热量： $\geq 6100W+1400W$ 制热功率（不含电辅热）： $\leq 2000W$ 循环风量： $\geq 720m^3/h$ 能效等级：一级	制冷量： $\geq 5000W$ 制冷功率： $\leq 1650W$ 制 热 量 ： $\geq 6100W+1400W$ 制热功率（不含电辅热）： $\leq 2000W$ 循环风量： $\geq 720m^3/h$ 能效等级：一级
13	第四章 招标需求 3、其他要求：		增加第 12 条：因工程整体项目计划 6 月底完工，目前装修工程受空调安装影响部分项目处于停工状态，要求供应商合同签订后 15 天内完成空调管道、控

			制线路、墙面开孔等所有影响装修的项目,如有延误按第 10 条约定处理。
--	--	--	-------------------------------------

