

广西卓联工程管理有限公司政府大院办公楼加装电梯(含室外电梯工程) (NNZC2021-G1-240238-GXZL) 中标公告质疑答复函

质疑供应商: 广西日之立电梯设备有限公司

地址: 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号广西裕达集团南宁五象总部基地1号办公楼第十五层 邮编: 530201

联系人: 桂斌先

联系电话: 18697981306

授权代表: 桂斌先

联系电话: 18697981306

贵公司直接送达递交的关于《政府大院办公楼加装电梯(含室外电梯工程)》(项目编号: NNZC2021-G1-240238-GXZL)的质疑函, 我公司于2022年1月6日收悉。针对贵公司提出的质疑事项我们认真进行了核查, 现答复如下:

质疑事项1、中标人(广西南宁翎森机电科技有限公司)提供的投标产品控制系统不是投标品牌自由生产线自行生产。招标文件第三章采购需求序号1和序号2的: “二、技术要求: 1、控制系统: 32 位微机处理器, 采用模块化全电脑控制, 主控制系统集运行逻辑系统、逆变驱动系统与网络通讯系统一体化, 信号处理均由32 位主控制系统担当。控制主电路板必须为本品牌制造商自有生产线自行生产, 不接受外购和贴牌生产的产品, 与整梯品牌LOGO相同。


事实依据: 国家电梯质量监督检验中心出具特种设备型式试验报告有机房KONE MiniSpace (编号: T14-3110-19-221), 此报告通过和第三方权威机构核实, 为通力电梯有限公司有机房乘客电梯最新整梯型式试验报告, 报告第3页显示控制系统的制造单位为“KONE Industrial Oy”, 并非投标品牌制造商通力电梯有限公司自有生产线自行生产, 不满足上述参数要求, (详见附件一)

法律依据: 招标投标管理办法第三十二条, 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

质疑事项1答复: 经核查“广西南宁翎森机电科技有限公司与广西华洛建设工程有限公司的联合体”在投标文件中提供的“KONE MiniSpace小机房乘客电梯”特种设备型式试验补充报告(电梯), 报告编号: T14-3110-17-1063, 并非贵公司所查询的报告编号: T14-3110-19-221, 该报告第3页显示控制系统的制造单位为: 通力电梯有限公司, 属于投标品牌制造商通力电梯有限公司自有生产线自行生产, 满足本次招标文件第三章采购需求的参数要求, 详见下图, 故贵公司质疑

事项不成立。

证明材料:



广西南宁翎森机电科技有限公司

2、小机房乘客电梯

(1) 小机房乘客电梯：整机型式试验报告及整机型式试验证书



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0454

报告编号: T14-3110-17-1063

特种设备型式试验补充报告 (电梯)

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

产品名称: KONE MiniSpace 小机房乘客电梯

产品型号: KONE MiniSpace

申请单位名称: 通力电梯有限公司

制造单位名称: 通力电梯有限公司

型式试验类别: 补充试验

型式试验日期: 2017-12-08

NETEC 国家电梯质量监督检验中心

NETEC

国家电梯质量监督检验中心

电梯型式试验报告

No.: T14-3110-17-1063

第 3 页 共 8 页

一、补充试验样机技术参数及配置表 (续)

悬挂系统	悬挂绳数量	5	悬挂比(绕绳比)	2:1
	轿厢悬挂方式	底托式	绕绳方式	单绕
	悬挂绳规格(型号)			
拖动及控制系统	控制柜型号	LCE-KDM	制造单位名称	通力电梯有限公司
	控制柜布置位置	上置机房内	紧急和动态测试装置安装位置	
	调速装置型号	KDM	制造单位名称	通力电梯有限公司
	控制装置型号	LCE	制造单位名称	通力电梯有限公司
	控制装置	微机	调速方式	交流变频调速
	控制方式	集选	通讯方式	串行
提升机构	液压缸型号		制造单位名称	/
	液压缸类型		控制方式	/
	液压缸数量	/	顶升方式	/
层门门锁	型号	161 门锁	制造单位名称	通力电梯有限公司
	规格	≤AC 230V, ≤AC 0.8A		
轿门门锁	型号	AMDC-R2	制造单位名称	通力电梯有限公司
	规格	≤AC 230V		
限速器	型号	XS3	规格	额定速度: 2.5m/s
	制造单位名称	通力电梯有限公司		
限速切断阀	型号	/	规格	
	制造单位名称	/		
安全钳	型号	AQ32KE	制造单位名称	通力电梯有限公司
	规格	额定速度范围: 0.3m/s - 2.5m/s 允许质量范围: 1500kg - 2244kg		
安全电路	型号	LCEADO	制造单位名称	通力电梯有限公司
	安全功能	门未关闭时禁止关门, 轿厢在平层控制; 检测门打开时轿厢的意外移动!		

质疑事项2、中标人(广西南宁翎森机电科技有限公司)提供的投标产品曳引系统、曳引机制造单位与投标品牌不一致。招标文件第三章采购需求序号1和序号2的: “二、技术要求: ▲3、曳引系统: 永磁同步无齿轮曳引机, 先进、节能、低噪音产品, 与原品牌设计及制造一致, 并提供制造商出具的证明文件。▲

13、主机运载能力强，在轿厢载重125%时，仍能以额定速度上行及下行。曳引机必须为本品牌制造商自有生产线自行生产，不接受外购和贴牌生产的产品。

事实依据：国家电梯质量监督检验中心出具特种设备型式试验报告有机房KONE MiniSpace（编号：T14-3110-19-221），此报告通过和第三方权威机构核实，为通力电梯有限公司有机房乘客电梯最新整梯型式试验报告，报告第2页显示曳引系统的制造单位为“KONE Industrial Oy”，并非投标品牌制造商通力电梯有限公司自有生产线自行生产，不满足上述参数要求，（详见附件一）

法律依据：招标投标管理办法第三十二条，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

质疑事项2答复：经核查“广西南宁翎森机电科技有限公司与广西华洛建设工程有限公司的联合体”在投标文件中提供的“KONE MiniSpace小机房乘客电梯”特种设备型式试验补充报告（电梯），报告编号：T14-3110-17-1063，并非贵公司所查询的报告编号：T14-3110-19-221，该报告第2页显示曳引系统的制造单位为：通力电梯有限公司，属于投标品牌制造商通力电梯有限公司自有生产线自行生产，满足本次招标文件第三章采购需求的参数要求，详见下图，故贵公司质疑事项不成立。

证明材料：

一、补充试验样机技术参数及配置表

设备品种	曳引驱动乘客电梯	产品名称	KONE MiniSpace 小机房乘客电梯
产品型号	KONE MiniSpace	额定速度	上行: 2.50m/s 下行: 2.50m/s
额定载重量	1000kg	防爆等级	/
防止轿厢坠落或者 超速下降的措施	/	防沉降的措施	/
防爆型式	/	设备保护级别	/
适用工作环境	室内	乘客人数	13人
消防员从轿厢内 自救的方式	/	轿厢内消防员 钥匙开关设置	/
优先召回方式	/	特殊用途产品	/
层门型式	水平中分滑动门	轿门型式	水平中分滑动门
轿厢尺寸	2000mm×1200mm×2400mm		
井道尺寸	2800mm×2800mm×99780mm		
轿厢数量	单轿厢	多轿厢之间的 连接方式	/
层/站/门数	19/16/18	提升高度	92.16m
工作 区域 位置	驱动主机 机房内 紧急操作屏 /	制动器型式 盘式	机房内 盘式 输出轴两点支
驱动主机 (液压 泵站)	驱动方式	曳引驱动	制动器型式 盘式
	型号	NMX11	制造单位名称 通力电梯有限公司
	布置	上置机房内	紧急操作时力矩 制动器的方式 手动松闸
	方式和位置	上置机房内	制动器型式 盘式
	输出轴直径	420mm	制造单位名称 通力电梯有限公司
	电机型号	NMX11	额定速度 2.74m/min
	额定功率	14.3kW	额定电压 30V
	额定电压	AC 346V	额定电流 30A
	额定频率	94.7Hz	制造单位名称 通力电梯有限公司
	满载工作压力	/	冷却方式 风冷
	油箱容量	/	冷却方式 风冷

质疑事项3、中标人（广西南宁翎森机电科技有限公司）提供的投标产品主要部件不是投标品牌原厂制造。招标文件第三章采购需求序号1和序号2的：“三、主要部件及要求：▲2、曳引机、控制柜（含调速器、控制器）、门锁（含层门锁、轿门门锁）、安全钳、限速器、上行超速保护装置、安全电路、轿厢意外移动保护装置以上主要部件必须是投标品牌原厂设计和制造，外购和贴牌生产投标无效（投标时必须提供：符合GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》第一号修改单，并按照TSGT7007-2016《电梯型式试验规则》规定的整梯特种设备型

式试验证书及整梯特种设备型式试验报告)。

事实依据：国家电梯质量监督检验中心出具特种设备型式试验报告有机房KONE MiniSpace (编号: T14-3110-19-221), 此报告通过和第三方权威机构核实, 为通力电梯有限公司有机房乘客电梯最新整梯型式试验报告, 报告第2、3、4页显示曳引机、控制柜、上行超速保护装置制造商为“KONE Industrial Oy”, 并非投标品牌通力电梯有限公司制造。层门门锁、轿门门锁制造商为威特电梯部件(苏州)有限公司, 限速器、安全钳制造商为WITTUR GmbH。不满足上述参数要求(详见附件一)

法律依据：招标投标管理办法第三十二条, 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

质疑事项3答复：经核查“广西南宁翎森机电科技有限公司与广西华洛建设工程有限公司的联合体”在投标文件中提供的“KONE MiniSpace小机房乘客电梯”特种设备型式试验补充报告(电梯), 报告编号: T14-3110-17-1063, 并非贵公司所查询的报告编号: T14-3110-19-221, 该报告第3、4页显示曳引机、控制柜(含调速器、控制器)、门锁(含层门门锁、轿门门锁)、安全钳、限速器、上行超速保护装置、安全电路、轿厢意外移动保护装置以上主要部件的制造单位为: 通力电梯有限公司, 属于投标品牌制造商通力电梯有限公司制造, 满足本次招标文件第三章采购需求的参数要求, 详见下图, 故贵公司质疑事项不成立。

证明材料：

NETEC

国家电梯质量监督检验中心

电梯型式试验报告

No.: T14-3110-17-1063

第 3 页 共 8 页


一、补充试验样机技术参数及配置表 (续)

悬挂系统	悬挂绳数量	5	悬挂比(绕绳比)	2:1
	轿厢悬挂方式	底托式	绕绳方式	单绕
悬挂绳站构(型号)		8×19S+8×7+PP1570-φ10		
拖动及控制系统	控制柜型号	LCE-KDM	制造单位名称	通力电梯有限公司
	控制柜布置位置	上置机房内	紧急制动测试装置安装位置	/
	调速装置型号	KDM	制造单位名称	通力电梯有限公司
	控制装置型号	LCE	制造单位名称	通力电梯有限公司
	控制装置	微机	调速方式	交流变频调速
	控制方式	集选	通讯方式	串行
液压机构	液压缸型号	/	制造单位名称	/
	液压缸类型	/	柱塞直径	/
	液压缸数量	/	顶升方式	/
层门门锁	型号	461 门锁	制造单位名称	通力电梯有限公司
	规格	≤AC 230V, ≤AC 0.8A		
轿门门锁	型号	AMDC-R2	制造单位名称	通力电梯有限公司
	规格	≤AC 230V		
限速器	型号	XS3	规格	额定速度: 2.5m/s
	制造单位名称	通力电梯有限公司		
限速切断器	型号	/		
	制造单位名称	/		
安全钳	型号	AQ32KE	制造单位名称	通力电梯有限公司
	规格	额定速度范围: 0.5m/s ~ 2.5m/s 允许重量范围: 1600kg ~ 244kg		
安全电路	型号	LCEADO	制造单位名称	通力电梯有限公司
	安全功能	门未关闭时, 轿厢情况下的安全, 防止层控制, 检测门开时, 轿厢下轿厢的意外移动。		

NETEC 电梯型式试验报告 No.: T14-3110-17-1063
国家电梯质量监督检验中心 第 4 页 共 8 页

一、补充试验样机技术参数及配置表（续）

可编程电子安全相关系统		型 号	/	安全功能及 SIL 等级	/
		制造单位名称	/		
上行超速保护装置		型 号	51007094	型 式	曳引机制动器式
		制造单位名称	通力电梯有限公司		
轿厢意外移动保护装置		型 号	KONE-UCMP	型 式	曳引机制动器式
		制造单位名称	通力电梯有限公司		
缓冲器	轿厢	型 号	YH75A/435	数 量	1 只
		型 式	耗能型	制造单位名称	通力电梯有限公司
		规 格	额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 允许质量范围: 600kg~4550kg		
	对重 (平衡重)	型 号	YH75A/435	数 量	1 只
		型 式	耗能型	制造单位名称	通力电梯有限公司
		规 格	额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 允许质量范围: 600kg~4550kg		
导轨	型 号	T114/B	数 量	2 列	
	制造单位名称	苏州嘉维拉上奥电梯轨道系统有限公司			
	对重 (平衡重)	型 号	T82/B	数 量	2 列
	制造单位名称	苏州嘉维拉上奥电梯轨道系统有限公司			



279

质疑事项 4、中标人（广西南宁翎森机电科技有限公司）提供的投标产品钢丝绳悬挂比不满足招标文件要求。招标文件第三章采购需求序号 1 和序号 2 的：“三、主要部件及要求：▲3、曳引机钢丝绳数量 ≥ 5 条、悬挂比 2：1，提供整梯型式试验报告中须体现出上述参数内容。

事实依据：国家电梯质量监督检验中心出具特种设备型式试验报告有机房KONE MiniSpace (编号: T14-3110-19-221), 此报告通过和第三方权威机构核实, 为通力电梯有限公司有机房乘客电梯最新整梯型式试验报告, 报告第3页显示钢丝绳悬挂比为“1:1”, 不满足上述参数要求, (详见附件一)

法律依据：招标投标管理办法第三十二条, 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

质疑事项4答复：经核查“广西南宁翎森机电科技有限公司与广西华洛建设工程有限公司的联合体”在投标文件中提供的“KONE MiniSpace小机房乘客电梯”特种设备型式试验补充报告(电梯), 报告编号: T14-3110-17-1063, 并非贵公司所查询的报告编号: T14-3110-19-221, 该报告第3页显示钢丝绳悬挂比为“2:1”, 满足本次招标文件第三章采购需求的参数要求, 详见下图, 故贵公司质疑事项不成立。

证明材料：

一、补充试验样机技术参数及配置表(续)

	悬挂绳数量	5	悬挂比(快绳比)	2:1
悬挂系统	轿厢悬挂方式	底托式	绕绳方式	单绕
	悬挂绳结构(型号)	8×19S+8×7+PP1570 φ10		
驱动及控制系统	控制柜型号	LCE-KDM	制造单位名称	通力电梯有限公司
	控制柜布置位置	上置机房内	紧急和助步测试装置安装位置	
	调速装置型号	KDM	制造单位名称	通力电梯有限公司
	控制装置型号	LCE	制造单位名称	通力电梯有限公司
	控制装置	微机	调速方式	交流变频调速
	控制方式	集选	通讯方式	串行
提升机构	液压缸型号		制造单位名称	/
	液压缸类型		柱塞直径	/
	液压缸数量	/	顶升方式	/
层门门锁	型号	161 门锁	制造单位名称	通力电梯有限公司
	规格	≤AC 230V, ≤AC 0.8A		
轿门门锁	型号	AMDC-R2	制造单位名称	通力电梯有限公司
	规格	≤AC 230V		
限速器	型号	XS3	规格	额定速度: 2.5m/s
	制造单位名称	通力电梯有限公司		
限速切断阀	型号	/	规格	
	制造单位名称	/		
安全钳	型号	AQ32KE	制造单位名称	通力电梯有限公司
	规格	额定速度范围: 0.5m/s ~ 2.5m/s, 允许质量范围: 1000kg ~ 2244kg		
安全电路	型号	LCEADO	制造单位名称	通力电梯有限公司
	安全功能	门未关闭和未锁紧情况下的检修、轿厢控制; 检测门开锁时上下轿厢的意外移动。		

278

以上是对贵公司质疑的答复。贵公司如对本次答复不满意,根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的相关规定,可在质疑答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持!特此复函。

广西卓联工程管理有限公司

2022年1月13日