

玉林市第一人民医院

放疗中心中央空调设备材料采购需求

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	数量
1	模块式风冷机组MK-450F 1. 制冷量：130.0KW；制热量：131.0KW； 2. 制冷功率：42.5KW； 3. 品牌相当于“麦克维尔/日立/格力”	台	2
2	水力模块SL-040 1. 制冷量：195~300KW；制冷功率：单个水泵≤5.5KW； 2. 品牌相当于“麦克维尔/日立/格力”	台	1
3	卧式暗装风机盘管FP-300 1. 风量：510m ³ /h；制冷量：3.2KW；制热量：5.3KW；制冷功率：0.055KW； 2. 品牌相当于“麦克维尔/日立/格力”	台	1
4	卧式暗装风机盘管FP-500 1. 风量：850m ³ /h；制冷量：5KW；制热量：8.3KW；制冷功率：0.085KW； 2. 品牌相当于“麦克维尔/日立/格力”	台	4
5	卧式暗装风机盘管FP-700 1. 风量：1170m ³ /h；制冷量：6.5KW；制热量：10.5KW；制冷功率：0.12KW； 2. 品牌相当于“麦克维尔/日立/格力”	台	6
6	卧式暗装风机盘管FP-800 1. 风量：1360m ³ /h；制冷量：8KW；制热量：13KW；制冷功率：0.145KW； 2. 品牌相当于“麦克维尔/日立/格力”	台	3
7	卧式暗装风机盘管FP-1000 1. 风量：1700m ³ /h；制冷量：9.2KW；制热量：15.7KW；制冷功率：0.17KW； 2. 品牌相当于“麦克维尔/日立/格力”	台	2

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	数量
8	卧式暗装风机盘管FP-1200 1. 风量：2040m ³ /h；制冷量：11.1KW；制热量：18.2KW； 制冷功率：0.207KW； 2. 品牌相当于“麦克维尔/日立/格力”	台	1
9	卧式暗装风机盘管FP-1400 1. 风量：2380m ³ /h；制冷量：12.8KW；制热量：21KW；制 冷功率：0.25KW； 2. 品牌相当于“麦克维尔/日立/格力”	台	4
10	卧式空气处理机 XF-2000 1. 风量：2000m ³ /h；制冷量：26.5KW；制热量：26.3KW； 2. 制冷功率：0.56KW；风压：225Pa 3. 品牌相当于“麦克维尔/日立/格力”	台	1
11	卧式空气处理机 室外型XF-5000 1. 风量：5000m ³ /h；制冷量：70KW；制热量：68KW； 2. 制冷功率：3.2KW；风压：500Pa 3. 带初中效过滤器，面板厚度25mm，室外型带防雨棚 4. 品牌相当于“麦克维尔/日立/格力”	台	1
12	一拖一风管机 1. 风量：1150m ³ /h；制冷量：7.1KW；制热量：7.8KW； 2. 制冷功率：2.35KW；风压：30Pa 3. 品牌相当于“麦克维尔/日立/格力”	台	2
13	一拖一风管机 1. 风量：1700m ³ /h；制冷量：9.9KW；制热量：11.8KW； 2. 制冷功率：3.5KW；风压：50Pa 3. 品牌相当于“麦克维尔/日立/格力”	台	2
14	一拖一风管机 1. 风量：1800m ³ /h；制冷量：11.9KW；制热量：14.3KW； 2. 制冷功率：4.2KW；风压：50Pa 3. 品牌相当于“麦克维尔/日立/格力”	台	2
15	一拖一风管机 1. 风量：2300m ³ /h；制冷量：13.8KW；制热量：17.8KW； 2. 制冷功率：5KW；风压：50Pa 3. 品牌相当于“麦克维尔/日立/格力”	台	4

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	数量
16	离心式排风机 风量：2000m ³ /h；	台	1
17	风机盘管检查接线	台	21
18	小型交流异步电机检查接线 功率：100kw以下	台	2
19	镀锌钢管及管件安装（螺纹连接）DN20	m	108.44
20	镀锌钢管及管件安装（螺纹连接）DN32	m	28.24
21	镀锌钢管及管件安装（螺纹连接）DN40	m	21.86
22	镀锌钢管及管件安装（螺纹连接）DN50	m	55.44
23	镀锌钢管及管件安装（螺纹连接）DN65	m	62.16
24	镀锌钢管及管件安装（沟槽连接）DN80	m	42.46
25	镀锌钢管及管件安装（沟槽连接）DN100	m	44.32
26	空调铜管安装 公称外径（mm以内）9.52	m	179.30
27	空调铜管安装 公称外径（mm以内）15.88	m	179.30
28	管道支架∠40*4	kg	496.79
29	金属结构刷油，刷调和漆两道	kg	496.79
30	橡塑保温管 管道保温 管道 57mm以下（厚度）10		0.32
31	橡塑保温管 管道保温 管道 57mm以下（厚度）20		0.85
32	橡塑保温管 管道保温 管道 133mm以下（厚度）20		0.69
33	承插塑料排水管及管件安装（粘接连接）De20	m	100.40
34	承插塑料排水管及管件安装（粘接连接）De32	m	81.59
35	承插塑料排水管及管件安装（粘接连接）De40	m	66.08
36	不锈钢软接头DN20	个	42

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	数量
37	不锈钢软接头DN40	个	4
38	橡胶软接头DN100	个	2
39	橡胶软接头DN65	个	4
40	铜闸阀（螺纹连接）DN20	个	42
41	铜闸阀（螺纹连接）DN40	个	4
42	铜闸阀（螺纹连接）DN65	个	4
43	闸阀（法兰连接）DN100	个	2
44	蝶阀（螺纹连接）DN65	个	5
45	蝶阀（法兰连接）DN80	个	2
46	电动二通阀（螺纹连接）DN20	个	21
47	比例积分二通阀（螺纹连接）DN40	个	2
48	平衡阀（螺纹连接）DN65	个	1
49	平衡阀（法兰连接）DN80	个	1
50	电动调节阀（螺纹连接）DN65	个	1
51	自动排气阀DN20	个	7
52	水流开关	个	4
53	截止阀（螺纹连接）DN25	个	4
54	浮球阀（螺纹连接）DN25	个	1
55	温度仪表	支	4
56	压力仪表	台	4
57	膨胀水箱1T	个	1

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	数量
58	新风机、排风机控制箱	台	3
59	楼顶空调总配电箱	台	1
60	管内穿线 RVV-7×0.75mm ²	m	178.00
61	管内穿线 RVV-3×0.75mm ²	m	196.32
62	管内穿线 RVV-3×2.5mm ²	m	134.61
63	管内穿线 RVV-5×4mm ²	m	456.33
64	管内穿线 RVV-5×6mm ²	m	19.56
65	铜芯电力电缆敷设 普通敷设YJV-3*25+2*16mm ²	m	48.34
66	户内干包式电力电缆头制作、安装YJV-3*25+2*16mm ²	个	2
67	金属线槽150*80	m	27.44
68	吊棚内敷设 刚性阻燃管PC20	m	750.50
69	镀锌薄钢板矩形风管（ $\delta=0.5\text{mm}$ 以内咬口） 周长（800mm以下）	m ²	16.03
70	镀锌薄钢板矩形风管（ $\delta=0.5\text{mm}$ 以内咬口） 周长（2000mm以下）	m ²	246.65
71	镀锌薄钢板矩形风管（ $\delta=0.6\text{mm}$ 以内咬口） 周长（2000mm以下）	m ²	210.33
72	镀锌薄钢板矩形风管（ $\delta=0.6\text{mm}$ 以内咬口） 周长（4000mm以下）	m ²	23.89
73	镀锌薄钢板矩形风管（ $\delta=0.75\text{mm}$ 以内咬口） 周长（2000mm以下）	m ²	107.58
74	镀锌薄钢板矩形风管（ $\delta=0.75\text{mm}$ 以内咬口） 周长（4000mm以下）	m ²	65.30
75	镀锌薄钢板矩形风管（ $\delta=1.0\text{mm}$ 以内咬口） 周长（4000mm以下）	m ²	33.18

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	数量
76	风管帆布软接	m ²	9.50
77	橡塑保温板通风管道保温 通风管道（厚度mm）20		10.19
78	方形散流器400*400mm	个	56
79	可开口格栅回风口（含过滤网）750*350mm	个	10
80	可开口格栅回风口（含过滤网）800*400mm	个	1
81	可开口格栅回风口（含过滤网）1000*400mm	个	10
82	可开口格栅回风口（含过滤网）1250*400mm	个	5
83	可开口格栅回风口（含过滤网）1400*400mm	个	5
84	单层活动百叶风口400*500mm	个	4
85	单层活动百叶风口300*400mm	个	1
86	双层活动百叶风口200*200mm	个	12
87	双层活动百叶风口400*400mm	个	13
88	防雨百叶风口630*320mm	个	2
89	消声器750*500	个	3
90	70° C防火阀 630*250	个	1
91	风管止回阀 630*320	个	1
92	风管蝶阀200*160	个	6
93	通风空调管道漏光、漏风检测 漏光检测	m ²	35.15
94	通风空调管道漏光、漏风检测 漏风检测	m ²	140.59
95	通风空调系统调试 空调系统	Kw	260