

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：510104202100086

原公告的采购项目名称：成都市锦江区童蒙幼儿园光环境提升工程（二次）

首次公告日期：2021年8月25日

二、更正信息

更正事项： 采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：更正事项1：原磋商文件第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求 二、技术参数要求中

“

序号	设备名称	技术、参数要求	数量
1	垂吊式教室灯（核心产品）	10、初始光通量、LED灯具效能要求：教室灯 led 灯具初始光通量 $\geq 3000lm$ ，LED 灯具效能 $\geq 90 LM/W$ ；LED 灯具的寿命要求：教室灯 3000 小时光通维持率 $\geq 96\%$ ；	146 套
2	嵌入式教室灯（核心产品）	10、初始光通量、LED灯具效能要求：教室灯 led 灯具初始光通量 $\geq 3000lm$ ，LED 灯具效能 $\geq 90 LM/W$ ；LED 灯具的寿命要求：教室灯 3000 小时光通维持率 $\geq 96\%$ ；	265 套

”

更正为“

序号	设备名称	技术、参数要求	数量
1	垂吊式教室灯（核心产品）	10、初始光通量、LED灯具效能要求：教室灯 led 灯具初始光通量 $\geq 3000lm$ ，LED 灯具效能 $\geq 90 LM/W$ ；LED 灯具的寿命要求：教室灯 6000 小时光通维持率 $\geq 98\%$ ；	146 套
2	嵌入式教室灯（核心产品）	10、初始光通量、LED灯具效能要求：教室灯 led 灯具初始光通量 $\geq 3000lm$ ，LED 灯具效能 $\geq 90 LM/W$ ；LED	265 套

品)	灯具的使用寿命要求：教室灯 6000 小时光通维持率 $\geq 98\%$ ；
----	--

更正事项 2：原磋商文件第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求 ★三、商务要求 中“教室照明产品应满足以下主要技术指标。

产品名称	功率	显色指数		光效 (lm/W)	10000 小时光通维持率	防护等级	10000 小时色温差	闪烁波动深度	蓝光
嵌入式教室灯	$\leq 36W$	$Ra > 80$	$R9 > 0$	> 90	$> 98\%$	IP40	< 10	满足 GB40070 中第 10.5 条的要求	RG0
黑板灯	$\leq 32W$	$Ra > 80$	$R9 > 0$	> 100	$> 98\%$	IP40	< 10	满足 GB40070 中第 10.5 条的要求	RG0

更正为：“

产品名称	功率	显色指数		光效 (lm/W)	6000 小时光通维持率	防护等级	10000 小时色温差	闪烁波动深度	蓝光
嵌入式教室灯	$\leq 36W$	$Ra > 80$	$R9 > 0$	> 90	$> 98\%$	IP40	< 10	满足 GB40070 中第 10.5 条的要求	RG0
黑板灯	$\leq 32W$	$Ra > 80$	$R9 > 0$	> 100	$> 98\%$	IP40	< 10	满足 GB40070 中第 10.5 条的要求	RG0

更正日期：2021年8月31日

三、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：成都市锦江区童蒙幼儿园

地址：成都市锦江区锦江大道 829 号

联系方式：028-85551540

2. 采购代理机构信息

名称：四川中志招标代理有限公司

地址：成都市高新区吉泰五路 88 号 3 栋 7 层 1 号（花样年·香年广场）

联系方式：028-84510079-8014

