

成都市双流区教育技术装备管理中心  
2021 年双流中学空调及新风系统采购项目  
变更通知

致：各相关投标人

现对“成都市双流区教育技术装备管理中心 2021 年双流中学空调及新风系统采购项目”（项目编号：510122202100327）作如下更正：

一、对招标文件第六章第二部分中项目技术参数进行部分变更，具体如下：

- 1、序号第 1 项风冷冷热水机组（室外机）：▲2. 制热量 $\geq$ 140.0kw。变更为：▲2. 制热量 $\geq$ 132.0kw；▲3. 制冷功率 $\leq$ 39KW。变更为：▲3. 制冷功率 $\leq$ 42KW。
- 2、序号第 2 项风机盘管 FP-51：▲5. 功率 $\leq$ 51W。变更为：▲5. 功率 $\leq$ 60W；▲6. 噪音 $\leq$ 36dB。变更为：▲6. 噪音 $\leq$ 42dB。
- 3、序号第 3 项风机盘管 FP-68：▲5. 功率 $\leq$ 67W。变更为：▲5. 功率 $\leq$ 72W；▲6. 噪音 $\leq$ 37dB。变更为：▲6. 噪音 $\leq$ 43dB。
- 4、序号第 4 项风机盘管 FP-102：▲5. 功率 $\leq$ 107W。变更为：▲5. 功率 $\leq$ 108W；▲6. 噪音 $\leq$ 42dB。变更为：▲6. 噪音 $\leq$ 47dB。
- 5、序号第 5 项风机盘管 FP-136：▲5. 功率 $\leq$ 150W。变更为：▲5. 功率 $\leq$ 156W；▲6. 噪音 $\leq$ 44dB。变更为：▲6. 噪音 $\leq$ 49dB。
- 6、序号第 6 项风机盘管 FP-170：▲5. 功率 $\leq$ 170W。变更为：▲5. 功率 $\leq$ 174W；▲6. 噪音 $\leq$ 45dB。变更为：▲6. 噪音 $\leq$ 50dB。
- 7、序号第 7 项风机盘管 FP-204：▲5. 功率 $\leq$ 210W。变更为：▲5. 功率 $\leq$ 212W；▲6. 噪音 $\leq$ 46dB。变更为：▲6. 噪音 $\leq$ 52dB。

二、本项目投标截止时间和开标时间变更为：2021 年 10 月 12 日 10 时 30 分（北京时间）。

三、本项目其他内容不变。

四、招标公告及招标文件涉及到以上内容的，均做相应变更。

五、采购人：成都市双流区教育技术装备管理中心

地址：成都市双流区花月中街 25 号

联系人：廖老师

联系方式：028-85856186



采购代理机构： 四川五洲招标代理有限公司

地 址： 成都市武侯区星狮路 511 号大合仓 C 区 415 房

联 系 人： 熊女士、李先生

联系电话： 028-85446608、85445511、85045522-8668、8825

四川五洲招标代理有限公司

2021年9月26日

