

关于安吉国源水务集团 2024 年度高压电气设备维护及保养 服务项目（第三次）的答疑函

一、采购单位：安吉国源水务集团有限公司

二、采购项目名称：安吉国源水务集团 2024 年度高压电气设备维护及保养
服务项目（第三次）

三、采购项目编号：hzgq202411403-1（ZZCG2024-067-3）

四、答疑内容：

问 1、：运维及预防性试验范围：招标文件第 30 页 2、维护范围：供电产
权分界点至配电房高压位置；但第 31 页维保要求中涉及低压一级柜、发电机、
发电车。需要明确下运维范围。

答：本次运维范围包含发电机、变压器、高压成套配电柜及柜内元器件、
连接母线和母排、接地装置和接地网、高压柜、发电车、双电源切换工作并确
保设备设施正常生产、低压一级柜电力相关的全部工作设备（设施）的维保和
清洁。

五、此公告是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，未涉及
部分，仍以原招标文件为准，由此带来的不便敬请谅解。



安吉国源水务集团有限公司

浙江中正工程项目管理有限公司

2025 年 1 月 21 日