



- 说明：
1. 图中尺寸单位、比例尺见注明；
 2. 沉淀池结构设计长×宽×深=10m×10m×2m，C25毛石混凝土浇筑，壁厚1m，底厚0.5m。
 3. 沉淀池四周设置高约1m防护网。
 4. 沉淀池里淤积物应及时定期清理，建议半年1次，特别是每年雨季到来之前。
 5. 沉淀池进出水口尺寸同排水沟，预留20~25cm；
 6. 按规范要求做好砼的检测与试验。

浙江省地矿勘察院有限公司			
沉淀池大样图			
拟 编	丁 国 安	图 号	25
项目负责	孙 昌 一	顺 序 号	25
制 图	周 毅	比 例 尺	/
总工程师	范 大 军	制图日期	2023.8
法人代表	庄 兴 岳	资料来源	引用+修编