

岱山新材料科创园（创研中心）提升改造项目一期空调采购项目

(HJZCG（招）-2024-005)

采购文件更正意见书（一）

各潜在投标供应商：

岱山新材料科创园（创研中心）提升改造项目一期空调采购项目（HJZCG（招）-2024-005）根据实际情况，现将有关事项更正如下：

一、采购文件内容更正：

1、原采购文件采购清单**部分技术参数要求更正**，详见本更正意见书附件内容。

2、商务技术评分标准中，制造商证书：为保证安装工程的专业性及安全性，制造商具备安装指导能力，制造商具备机电工程施工总承包二级及以上资质的加2分（须提供有效期内的相关证书复印件加盖公章，不提供不得分）。

更正为：

为保证产品质量，所投多联机机组制造商具有有效期内的中国合格评定国家认可委员会实验室认证证书(CNAS)得2分，没有不得分（提供证书复印件及多联机机组制造商营业执照复印件加盖制造商公章，不提供或证书非有效期内的均不得分）。

二、采购文件其他内容不变。如原采购文件与本更正意见书（一）有不一致之处，以本更正意见书（一）为准。

中纬工程管理咨询有限公司
二〇二四年二月五日

请各投标响应供应商收到更正意见书后进行签字确认，并加盖单位公章，在 1 个工作日内以书面或传真或扫描件形式回复中纬工程管理咨询有限公司，逾期未回复视为默认收到通知。

联系人：张晶晶

联系电话：0580-2038779

传真：0580-2038798

电子邮箱：hangzhoujingwei@qq.com

联系地址：舟山市定海区城东街道新桥路 258 号

响应供应商法人或授权代理人签字：

投标供应商盖章：

日期：

附件：

采购清单部分技术参数要求更正内容：

序号	名称	技术参数要求	数量	备注
一、空调系统				
1	多联式风管室内机	1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥2.2kW 制热量：≥2.5kW 电源规格：220V 50HZ 2. 标准风量：≥410m³/h 最大静压：≥30Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。 更正为 1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥2.2kW 制热量：≥2.5kW 电源规格：220V 50HZ 2. 最大静压：≥30Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。	3台	
2	多联式风管室内机	1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥2.8kW 制热量：≥3.2kW 电源规格：220V 50HZ 2. 标准风量：≥460m³/h 最大静压：≥30Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。 更正为 1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥2.8kW 制热量：≥3.2kW 电源规格：220V 50HZ 2. 最大静压：≥30Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。	19台	

3	多联式风管室内机	1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥3.6kW 制热量：≥4kW 电源规格：220V 50HZ 2. 标准风量：≥570m³/h 最大静压：≥30Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。 更正为 1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥3.6kW 制热量：≥4kW 电源规格：220V 50HZ 2. 最大静压：≥30Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。	2台	
4	多联式风管室内机	1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥4.5kW 制热量：≥5kW 电源规格：220V 50HZ 2. 标准风量：≥780m³/h 最大静压：≥30Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。 更正为 1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥4.5kW 制热量：≥5kW 电源规格：220V 50HZ 2. 最大静压：≥30Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。	3台	
5	多联式风管室内机	1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥5.6kW 制热量：≥6.3kW 电源规格：220V 50HZ 2. 标准风量：≥1000m³/h 最大静压：≥30Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。	2台	

		6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。 更正为 1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥5.6kW 制热量：≥6.3kW 电源规格：220V 50HZ 2. 最大静压：≥50Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。		
6	多联式风管室内机	1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥6.3kW 制热量：≥7.1kW 电源规格：220V 50HZ 2. 标准风量：≥1100m³/h 最大静压：≥30Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。 更正为 1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥6.3kW 制热量：≥7.1kW 电源规格：220V 50HZ 2. 最大静压：≥50Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。	2台	
7	多联式风管室内机	1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥7.1kW 制热量：≥8kW 电源规格：220V 50HZ 2. 标准风量：≥1140m³/h 最大静压：≥30Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。 更正为 1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥7.1kW 制热量：≥8kW 电源规格：220V 50HZ 2. 最大静压：≥50Pa	4台	

		3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。		
8	多联式风管室内机	1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥8.0kW 制热量：≥9kW 电源规格：220V 50HZ 2. 标准风量：≥1350m³/h 最大静压：≥50Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。 更正为 1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥8.0kW 制热量：≥9kW 电源规格：220V 50HZ 2. 最大静压：≥40Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。	18台	
9	多联式风管室内机	1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥9.0kW 制热量：≥10kW 电源规格：220V 50HZ 2. 标准风量：≥1420m³/h 最大静压：≥50Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。 更正为 1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥9.0kW 制热量：≥10kW 电源规格：220V 50HZ 2. 最大静压：≥40Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。	6台	

10	多联式风管室内机	1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥10.0kW 制热量：≥11.2kW 电源规格：220V 50HZ 2. 标准风量：≥1565m³/h 最大静压：≥50Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。 更正为 1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥10.0kW 制热量：≥11.2kW 电源规格：220V 50HZ 2. 最大静压：≥40Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。	23台	
11	多联式风管室内机	1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥11.2kW 制热量：≥12.5kW 电源规格：220V 50HZ 2. 标准风量：≥1580m³/h 最大静压：≥50Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。 更正为 1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥11.2kW 制热量：≥12.5kW 电源规格：220V 50HZ 2. 最大静压：≥40Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。	8台	
12	多联式风管室内机	1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥12.5kW 制热量：≥14kW 电源规格：220V 50HZ 2. 标准风量：≥2050m³/h 最大静压：≥80Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。	12台	

		6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。 更正为 1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥12.5kW 制热量：≥14kW 电源规格：220V 50HZ 2. 最大静压：≥50Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。		
13	多联式风管室内机	1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥14kW 制热量：≥16kW 电源规格：220V 50HZ 2. 标准风量：≥2100m³/h 最大静压：≥80Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。 更正为 1. ▲低静压风管式安装吊顶式 制冷量：≥14kW 制热量：≥16kW 电源规格：220V 50HZ 2. 最大静压：≥50Pa 3. 品牌与多联机室外机同一品牌。 4. 设备可适用不同类型风口（条形风口、散流器、圆形风口、线型散流器等）。 5. ★具有恒定出风量的相关技术。 6. ★壳体具有耐UV老化产品认证证书。 7. ★产品长运无故障评价证书。 8. ★产品耐候性等级评价证书。	4台	
14	多联机室外机	1. ▲多联机关调机室外机 制冷量：≥28.0kw 制热量：≥31.5KW 2. 额定制冷功率：≤6.8kw 额定制热功率：≤6.8kw 3. IPLV(C) ≥9.8 APF ≥5.3（提供第三方检测报告或官方证明文件） 4. 实测制冷量和制热量大于等于额定值。（提供CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告） 5. ★压缩机采用直流变频涡旋式喷气增焓压缩机，要求和多联机室外机同一品牌，不允许OEM。（提供相关证明材料） 6. ★电控电路自动修复功能、断电自动重启功能、风扇防逆风功能、室外机之间无均油管、室外机底部防结霜设计、多联机组具备GPRS定位及传输功能、冷媒存储和分配技术、供电量不足识别功能、多流道芯片冷媒冷却技术、SMT贴片封固技术、五重后备运转技术、电控盒冷媒冷却功能（提供投标产品样册）。 7. ▲提供有效期内的节能产品认证证书。 更正为	7台	

		1. ▲多联机空调机室外机 制冷量：≥28.0kw 制热量：≥31.5KW 2. ★压缩机采用直流变频涡旋式喷气增焓压缩机。 3. 投标产品室外机单模块APF值满足一级能效。（提供能效标识网截图） 4. ★电控电路自动修复功能、断电自动重启功能、风扇防逆风功能、室外机之间无均油管、室外机底部防结霜设计、多联机组具备GPRS定位及传输功能、冷媒存储和分配技术、供电量不足识别功能、多流道芯片冷媒冷却技术、SMT贴片封固技术、五重后备运转技术、电控盒冷媒冷却功能（提供投标产品样册）。 5. ▲提供有效期内的节能产品认证证书。		
15	多联机室外机	1. ▲多联机空调机室外机 制冷量：≥117.5kw 制热量：≥132KW 2. 额定制冷功率：≤34kw 额定制热功率：≤33kw 3. IPLV(C)≥8.8 APF≥4.7（提供第三方检测报告或官方证明文件） 4. 实测制冷量和制热量大于等于额定值。（提供CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告） 5. ★压缩机采用直流变频涡旋式喷气增焓压缩机，要求和多联机室外机同一品牌，不允许OEM。（提供相关证明材料） 6. ★电控电路自动修复功能、断电自动重启功能、风扇防逆风功能、室外机之间无均油管、室外机底部防结霜设计、多联机组具备GPRS定位及传输功能、冷媒存储和分配技术、供电量不足识别功能、多流道芯片冷媒冷却技术、SMT贴片封固技术、五重后备运转技术、电控盒冷媒冷却功能（提供投标产品样册）。 7. ▲提供有效期内的节能产品认证证书。 更正为 1. ▲多联机空调机室外机制冷量：≥117.5kw 制热量：≥132KW 2. ★压缩机采用直流变频涡旋式喷气增焓压缩机。 3. 投标产品室外机单模块APF值满足一级能效。（提供能效标识网截图） 4. ★电控电路自动修复功能、断电自动重启功能、风扇防逆风功能、室外机之间无均油管、室外机底部防结霜设计、多联机组具备GPRS定位及传输功能、冷媒存储和分配技术、供电量不足识别功能、多流道芯片冷媒冷却技术、SMT贴片封固技术、五重后备运转技术、电控盒冷媒冷却功能（提供投标产品样册）。 5. ▲提供有效期内的节能产品认证证书。	1台	
16	多联机室外机	1. ▲多联机空调机室外机 制冷量：≥95.0kw 制热量：≥106.5KW 2. 额定制冷功率：≤28kw 额定制热功率：≤27.2kw 3. IPLV(C)≥8.2 APF≥4.4（提供第三方检测报告或官方证明文件） 4. 实测制冷量和制热量大于等于额定值。（提供CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告） 5. ★压缩机采用直流变频涡旋式喷气增焓压缩机，要求和多联机室外机同一品牌，不允许OEM。（提供相关证明材料） 6. ★电控电路自动修复功能、断电自动重启功能、风扇防逆风功能、室外机之间无均油管、室外机底部防结霜设计、多联机组具备GPRS定位及传输功能、冷媒存储和分配技术、供电量不足识别功能、多流道芯片冷媒冷却技术、SMT贴片封固技术、五重后备运转技术、电控盒冷媒冷却功能（提供投标产品样册）。 7. ▲提供有效期内的节能产品认证证书。 更正为 1. ▲多联机空调机室外机制冷量：≥95.0kw 制热量：≥106.5KW 2. ★压缩机采用直流变频涡旋式喷气增焓压缩机。 3. 投标产品室外机单模块APF值满足一级能效。（提供能效标识网截图）	2台	

		4. ★电控电路自动修复功能、断电自动重启功能、风扇防逆风功能、室外机之间无均油管、室外机底部防结霜设计、多联机组具备GPRS定位及传输功能、冷媒存储和分配技术、供电量不足识别功能、多流道芯片冷媒冷却技术、SMT贴片封固技术、五重后备运转技术、电控盒冷媒冷却功能（提供投标产品样册）。 5. ▲提供有效期内的节能产品认证证书。		
17	多联机室外机	1. ▲多联机空调机室外机 制冷量：≥128.9kw 制热量：≥144kW 2. 额定制冷功率：≤35kw 额定制热功率：≤34.5kw 3. IPLV(C)≥8.5 APF≥4.6（提供第三方检测报告或官方证明文件） 4. 实测制冷量和制热量大于等于额定值。（提供CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告） 5. ★压缩机采用直流变频涡旋式喷气增焓压缩机，要求和多联机室外机同一品牌，不允许OEM。（提供相关证明材料） 7. ★电控电路自动修复功能、断电自动重启功能、风扇防逆风功能、室外机之间无均油管、室外机底部防结霜设计、多联机组具备GPRS定位及传输功能、冷媒存储和分配技术、供电量不足识别功能、多流道芯片冷媒冷却技术、SMT贴片封固技术、五重后备运转技术、电控盒冷媒冷却功能（提供投标产品样册）。 9. ▲提供有效期内的节能产品认证证书。 更正为 1. ▲多联机空调机室外机制冷量：≥128.9kw 制热量：≥144kW 2. ★压缩机采用直流变频涡旋式喷气增焓压缩机。 3. 投标产品室外机单模块APF值满足一级能效。（提供能效标识网截图） 4. ★电控电路自动修复功能、断电自动重启功能、风扇防逆风功能、室外机之间无均油管、室外机底部防结霜设计、多联机组具备GPRS定位及传输功能、冷媒存储和分配技术、供电量不足识别功能、多流道芯片冷媒冷却技术、SMT贴片封固技术、五重后备运转技术、电控盒冷媒冷却功能（提供投标产品样册）。 5. ▲提供有效期内的节能产品认证证书。	2台	
18	多联机室外机	1. ▲多联机空调机室外机 制冷量：≥134.5kw 制热量：≥150.5KW 2. 额定制冷功率：≤37kw 额定制热功率：≤36.2kw 3. IPLV(C)≥8.5 APF≥4.6（提供第三方检测报告或官方证明文件） 4. 实测制冷量和制热量大于等于额定值。（提供CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告） 5. ★压缩机采用直流变频涡旋式喷气增焓压缩机，要求和多联机室外机同一品牌，不允许OEM。（提供相关证明材料） 6. ★电控电路自动修复功能、断电自动重启功能、风扇防逆风功能、室外机之间无均油管、室外机底部防结霜设计、多联机组具备GPRS定位及传输功能、冷媒存储和分配技术、供电量不足识别功能、多流道芯片冷媒冷却技术、SMT贴片封固技术、五重后备运转技术、电控盒冷媒冷却功能（提供投标产品样册）。 7. ▲提供有效期内的节能产品认证证书。 更正为 1. ▲多联机空调机室外机制冷量：≥134.5kw 制热量：≥150.5KW 2. ★压缩机采用直流变频涡旋式喷气增焓压缩机。 3. 投标产品室外机单模块APF值满足一级能效。（提供能效标识网截图） 4. ★电控电路自动修复功能、断电自动重启功能、风扇防逆风功能、室外机之间无均油管、室外机底部防结霜设计、多联机组具备GPRS定位及传输功能、冷媒存储和分配技术、供电量不足识别功能、多流道芯片冷媒冷却	2台	

		技术、SMT贴片封固技术、五重后备运转技术、电控盒冷媒冷却功能（提供投标产品样册）。 5. ▲提供有效期内的节能产品认证证书。		
19	新风室内机	1. ▲风管式安装吊顶式 制冷量：≥28kW 制热量：≥17.4kW 电源规格：220V 50HZ 2. 标准风量：≥2750m³/h 出风静压：≥210Pa 3. 使用环保冷媒：R410 4. 品牌与多联机室外机同一品牌。 更正为 1. ▲风管式安装吊顶式 制冷量：≥28kW 制热量：≥17.4kW 2. 标准风量：≥3000m³/h 出风静压：≥200Pa 3. 使用环保冷媒：R410A 4. 品牌与多联机室外机同一品牌。	7台	

（以上技术参数更正后的内容已用黄色标出，请各潜在投标供应商自行仔细阅读。）