



报告编号: GSZ24WY00039

工业锅炉水质检验报告

锅炉型号 WNS2-1.25-Y(Q) 3

使用单位 浙江省武义县第一人民医院

产品编号 175Y01

检验日期 2024年09月24日

金华市特种设备检验检测院

地址: 金华市金东区政和街358号 电话: 0579-82177903

工业锅炉水质检验报告

报告编号: GSZ24WY00039

使用单位	名称	浙江省武义县第一人民医院						
	地址	武义县南门街与永武二线交叉口						
	联系人	徐宏广	联系电话	15325908086				
锅炉情况	锅炉型号	WNS2-1.25-Y(Q)3	使用证编号	锅10浙GF00096(18)				
	额定出力	2 t/h	额定蒸汽压力	1.25 Mpa				
	过热器	无						
	锅炉类型	自然循环蒸汽锅炉						
水处理情况	水处理方法	软化处理+锅内加药处理						
	除氧方式	无	凝结水、回水回用	无				
样品名称	给水	锅水		原水		回水		
检测项目	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
浊度/(FTU)	≤5.0	0.3	--	--	--	--	--	--
硬度/(mmol/L)	≤0.03	0.02	--	--	--	0.32	≤0.06	--
酚酞碱度/(mmol/L)	--	0	2.0-16.0	10.2	--	0	--	--
全碱度/(mmol/L)	--	0.3	4.0-24.0	12.1	--	0.3	--	--
pH值(25℃)	7.0-10.5	7.0	10.0-12.0	11.1	--	7.0	--	--
全铁/(mg/L)	≤0.30	--	--	--	--	--	≤0.60	--
氯离子/(mg/L)	--	4	--	50	--	3	--	--
电导率(25℃)/(μS/cm)	≤550	64	≤5600	2570	--	46	--	--
溶解固形物/(mg/L)	--	--	≤3500	--	--	--	--	--
溶解氧/(mg/L)	≤0.10	--	--	--	--	--	--	--
油/(mg/L)	≤2.0	--	--	--	--	--	≤2.0	--
相对碱度	--	--	<0.2	--	--	--	--	--
磷酸根/(mg/L)	--	--	10.0-30.0	--	--	--	--	--
亚硫酸根/(mg/L)	--	--	10.0-30.0	--	--	--	--	--
检验依据	TSG11《锅炉安全技术规程》、GB/T1576《工业锅炉水质》、NB/T10937《锅炉水(介)质处理检验导则》							
检验结论	符合要求							
处理意见	---							
检验:	高芳	2024年09月24日	金华市特种设备检验检测院 (检验专用章) TS7110068-2025					
审核:	朱德强	2024年09月26日						
批准:	王敏群	2024年09月26日						

备注: 1、本结果只对来样负责; 2、报告无检验单位“检验专用章”无效; 3、报告无检验、审核、批准人员签字无效