


单一来源采购专家论证意见表

采购单位	天台县人民医院			
项目名称	天台县人民医院燃气锅炉低氮改造项目			
项目金额	130 万元			
拟供应商	杭州梦珊机电设备有限公司			
专家基本情况	姓名	工作单位	职称（职务）	
	联系方式			
	姓名	工作单位	职称（职务）	
	联系方式			
专家论证意见	<p>天台县人民医院现有 2 台燃气真空锅炉（品牌：北京富士特 型号：BOV-1640G）和 2 台燃气蒸汽锅炉（品牌：北京富士特 型号：LSS1.5-1.0-Q），购置于 2017 年，原锅炉烟气氮氧化物（Nox）排放$\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$，现根据 2018-12-10 实施的锅炉大气污染物排放标准（DB3301/T 0250-2018）4.1.2.2（自 2022 年 7 月 1 日起，现有锅炉按照本标准表 1 规定的排放限值）条款规定，以及台州市生态环境局、台州市市场监督管理局文件（台环发【2019】37 号）规定，自 2022 年 7 月 1 日起燃气锅炉氮氧化物（Nox）排放限值$\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$，因原锅炉烟气排放不符合现有标准需进行锅炉低氮改造。</p> <p>根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府购买服务采购管理的通知》第四条（一）规定“在现有的经济和技术条件下，更换承接主体将无法保证与原有项目的一致性或者服务配套要求，且导致服务成本大幅度增加或者原有投资损失”，可以采用单一来源采购方式。</p> <p>本工程使用的燃气锅炉炉型结构特殊，采用了高炉膛背压、热高对流速等特有技术，配置专门研发设计的燃烧器，且该锅炉在设计及制造时并未考虑与通用燃烧器的匹配与兼容问题。同时锅炉属于特种设备，确保其运行的安全性、可靠性是项目实施中应关注的重点。</p> <p>为最大限度保证本工程的服务配套功能，以及锅炉设备运行控制的整体性能与系统稳定性，预算为 130 万元，建议本项目采用单一来源采购方式进行采购，由获得原锅炉制造商北京富士特唯一授权的服务商杭州梦珊机电设备有限公司承建（厂家授权书附后）。</p>			
专家签字	 2024 年 11 月 11 日			

