

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |  |               |
|----------|--|---------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 邢昊星  |               |
|          | 职称: 杭州市第七人民医院  |               |
|          | 工作单位: ↓  | ↑<br>工程师      |
| 项目信息     | 项目名称: 浙江大学医学院附属口腔医院<br>2024-2026 年华家池总院电梯维保服务项目  |               |
|          | 供应商名称: 日立电梯(中国)有限公司杭州工程有限公司  |               |
| 专业人员论证意见 | <p>此次涉及的为医用电梯的维保服务。电梯作为特种设备,其安全性最为重要。考虑到部分的配件仅能从原厂采购,同时结合维保的专业性,对已投入使用过的电梯的了解程度,采用原厂维保最为合适。建议允许单一来源采购。</p> |               |
| 专业人员签字   | 邢昊星  | 日期: 2024.5.23 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 吴勇  |               |
|          | 职称: 高工  |               |
|          | 工作单位: 湖州中心医院  |               |
| 项目信息     | 项目名称: 浙江大学医学院附属口腔医院<br>2024-2026 年华家池总院电梯维保服务项目   |               |
|          | 供应商名称: 日立电梯(中国)有限公司杭州工程有限公司   |               |
| 专业人员论证意见 | <p>本项目维保服务的电梯设备部分为医用电梯,为了保证病人安全,提高医疗服务质量,电梯的安全性、稳定性需有很高的保障要求。</p> <p>根据特种设备相关法律法规,电梯部件维修配件只能从原厂(日立电梯(中国)有限公司)采购。</p> <p>考虑到电梯属于特种设备,对于安全保障要求高,稳定性、配件供应及时,以及日常维护安全、服务质量的考虑,建议采用单一来源方式采购。</p> |               |
| 专业人员签字   | 吴勇  | 日期: 2024.5.23 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 陈地  |               |
|          | 职称: 工   |               |
|          | 工作单位: 尔志只院  |               |
| 项目信息     | 项目名称: 浙江大学医学院附属口腔医院<br>2024-2026 年华家池总院电梯维保服务项目                                     |               |
|          | 供应商名称: 日立电梯(中国)有限公司杭州工程有限公司   |               |
| 专业人员论证意见 | 电梯的安全运行是首要考虑因素。业主 <sup>需</sup> 考虑到原厂零配件的供应, 抢修的及时和专业。为保证服务质量, 建议向日立原厂的售后服务机构单一来源采购。 |               |
| 专业人员签字   | 陈地  | 日期: 2024.5.23 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。