

澄清变更说明

关于莎车县 2024 年园舍维修改造项目设备采购项目（二标）清单中的幼儿园名称发生变更以下列清单为准，特此说明。

真空相变锅炉 250KW-85/60-D

序号	名称	型号和规格	数量	备注
1	真空相变锅炉	250KW-85/60-D	1 台	
2	仪表阀门	配套	1 套	
3	水处理设备	0.5T/H	1 套	
4	循环泵	Q=40m ³ H=24m N=5.5KW	2 台	
5	换热器	304 不锈钢换热器，面积不小于 8 m ²	1 台	板换换热器，不锈钢 304 管
6	补水装置	1.1KW 补水泵、控制、隔膜式膨胀罐等	1 套	变频定压
7	软水水箱	2m ³ 、304 不锈钢	1 台	2m ³
8	系统控制柜	配套、控制水泵启停、水处理电源、显示采暖二次回水温度等	1 套	
9	电缆电线	国标铜芯	1 套	
10	管材	按实际需求锅炉房内配套与外网接通 50 米	1 批	
11	真空泵	配套	1 台	
12	变频补水系统	带变频器	1 套	
13	除污器	配套	1 台	
14	专用工具	配套	1 套	
15	安装、调试、检验		1 项	
16	培训		1 项	
17	技术服务		1 项	
18	合计总价 大写：			

莎车县阿热勒乡中心幼儿园

真空相变锅炉 250KW-85/60-D

序号	名称	型号和规格	数量	备注
1	真空相变锅炉	250KW-85/60-D	1 台	
2	仪表阀门	配套	1 套	
3	水处理设备	0.5T/H	1 套	
4	循环泵	Q=40m ³ H=24m N=5.5KW	2 台	
5	换热器	304 不锈钢换热器, 面积不小于 8 m ²	1 台	板换换热器, 不锈钢 304 管
6	补水装置	1.1KW 补水泵、控制、隔膜式膨胀罐等	1 套	变频定压
7	软水水箱	2m ³ 、304 不锈钢	1 台	2m ³
8	系统控制柜	配套、控制水泵启停、水处理电源、显示采暖二次回水温度等	1 套	
9	电缆电线	国标铜芯	1 套	
10	管材	按实际需求锅炉房内配套与外网接通 50 米	1 批	
11	真空泵	配套	1 台	
12	变频补水系统	带变频器	1 套	
13	除污器	配套	1 台	
14	专用工具	配套	1 套	
15	安装、调试、检验		1 项	
16	培训		1 项	
17	技术服务		1 项	
18	合计总价 元 大写:			

莎车县恰尔巴格乡中心幼儿园

序号	名称	型号和规格	数量	备注
1	真空相变锅炉	600KW-85/60-D	1 台	
2	仪表阀门	配套	1 套	
3	水处理设备	真空相变锅炉 600KW-85/60-D 1T/H	1 套	
4	循环泵	Q=40m ³ H=24m N=7.5KW	2 台	
5	换热器	304 不锈钢换热器，面积 不小于 25 m ²	1 台	板换换热器，不锈 钢 304 管
6	补水装置	2.2KW 补水泵、控制、隔 膜式膨胀罐等	1 套	变频定压
7	软水水箱	2m ³ 、304 不锈钢	1 台	2m ³
8	系统控制柜	配套、控制水泵启停、水 处理电源、显示采暖二次 回水温度等	1 套	
9	电缆电线	国标铜芯	1 套	
10	管材	按实际需求锅炉房内配 套与外网接通 50 米	1 批	
11	真空泵	配套	1 台	
12	变频补水系统	带变频器	1 套	
13	除污器	配套	1 台	
14	专用工具	配套	1 套	
15	新建锅炉彩钢板 房、地坪	彩钢板房尺寸： 600*800*400mm	1 套	
16	安装、调试、检验		1 项	
17	培训		1 项	
18	技术服务		1 项	
19	合计总价 元 大写：			
	莎车县阿拉买提镇中心幼儿园			

真空相变锅炉 600KW-85/60-D

序号	名称	型号和规格	数量	备注
1	真空相变锅炉	600KW-85/60-D	1 台	
2	仪表阀门	配套	1 套	
3	水处理设备	1T/H	1 套	
4	循环泵	Q=40m ³ H=24m N=7.5KW	2 台	
5	换热器	304 不锈钢换热器, 面积 不小于 25 m ²	1 台	板换换热器, 不锈 钢 304 管
6	补水装置	2.2KW 补水泵、控制、隔 膜式膨胀罐等	1 套	变频定压
7	软水水箱	2m ³ 、304 不锈钢	1 台	2m ³
8	系统控制柜	配套、控制水泵启停、水 处理电源、显示采暖二次 回水温度等	1 套	
9	电缆电线	国标铜芯	1 套	
10	管材	按实际需求锅炉房内配 套与外网接通 50 米	1 批	
11	真空泵	配套	1 台	
12	变频补水系统	带变频器	1 套	
13	除污器	配套	1 台	
14	专用工具	配套	1 套	
15	安装、调试、检验		1 项	
16	培训		1 项	
17	技术服务		1 项	
18	合计总价 元 大写:			

莎车县阿扎特巴格镇中心幼儿园

真空相变锅炉 300KW-85/60-D

序号	名称	型号和规格	数量	备注
1	真空相变锅炉	300KW-85/60-D	1 台	
2	仪表阀门	配套	1 套	
3	水处理设备	1T/H	1 套	
4	循环泵	Q=40m ³ H=24m N=7.5KW	2 台	
5	换热器	304 不锈钢换热器, 面积 不小于 15 m ²	1 台	板换换热器, 不锈 钢 304 管
6	补水装置	1.1KW 补水泵、控制、隔 膜式膨胀罐等	1 套	变频定压
7	软水水箱	2m ³ 、304 不锈钢	1 台	2m ³
8	系统控制柜	配套、控制水泵启停、水 处理电源、显示采暖二次 回水温度等	1 套	
9	电缆电线	国标铜芯	1 套	
10	管材	按实际需求锅炉房内配 套与外网接通 50 米	1 批	
11	真空泵	配套	1 台	
12	变频补水系统	带变频器	1 套	
13	除污器	配套	1 台	
14	专用工具	配套	1 套	
15	安装、调试、检验		1 项	
16	培训		1 项	
17	技术服务		1 项	
18	合计总价 元 大写:			

莎车县拍克其乡中心幼儿园

真空相变锅炉 300KW-85/60-D

序号	名称	型号和规格	数量	备注
1	真空相变锅炉	300KW-85/60-D	1 台	
2	仪表阀门	配套	1 套	
3	水处理设备	1T/H	1 套	
4	循环泵	Q=40m ³ H=24m N=7.5KW	2 台	
5	换热器	304 不锈钢换热器, 面积不小于 15 m ²	1 台	板换换热器, 不锈钢 304 管
6	补水装置	1.1KW 补水泵、控制、隔膜式膨胀罐等	1 套	变频定压
7	软水水箱	2m ³ 、304 不锈钢	1 台	2m ³
8	系统控制柜	配套、控制水泵启停、水处理电源、显示采暖二次回水温度等	1 套	
9	电缆电线	国标铜芯	1 套	
10	管材	按实际需求锅炉房内配套与外网接通 50 米	1 批	
11	真空泵	配套	1 台	
12	变频补水系统	带变频器	1 套	
13	除污器	配套	1 台	
14	专用工具	配套	1 套	
15	安装、调试、检验		1 项	
16	培训		1 项	
17	技术服务		1 项	
18	合计总价 元 大写:			

莎车县阔什艾日克乡中心幼儿园

真空相变锅炉 600KW-85/60-D

序号	名称	型号和规格	数量	备注
1	真空相变锅炉	600KW-85/60-D	1台	
2	仪表阀门	配套	1套	
3	水处理设备	1T/H	1套	
4	循环泵	Q=40m ³ H=24m N=7.5KW	2台	
5	换热器	304 不锈钢换热器, 面积 不小于 25 m ²	1台	板换换热器, 不锈 钢 304 管
6	补水装置	2.2KW 补水泵、控制、隔 膜式膨胀罐等	1套	变频定压
7	软水水箱	2m ³ 、304 不锈钢	1台	2m ³
8	系统控制柜	配套、控制水泵启停、水 处理电源、显示采暖二次 回水温度等	1套	
9	电缆电线	国标铜芯	1套	
10	管材	按实际需求锅炉房内配 套与外网接通 50 米	1批	
11	真空泵	配套	1台	
12	变频补水系统	带变频器	1套	
13	除污器	配套	1台	
14	专用工具	配套	1套	
15	安装、调试、检验		1项	
16	培训		1项	
17	技术服务		1项	
18	合计总价 元 大写:			

莎车县米夏镇中心幼儿园

张永刚
2024.6.24

李依林
2024.6.25

