

一、初次报价一览表

采购人：浙江树人学院

项目名称：阅览桌灯光插座等改造项目

项目编号：QSZB-Z(H)-B25135(CS)L

序号	名称	品牌	规格型号 或具体服务	产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	四人 阅览 桌加 装灯 架 (核 心产 品)	文韬	<p>1. 基础规格：</p> <p>1.1 阅览灯规格：1800*150*450mm（长*宽*高，拱宸桥校区）；1650*150*450mm（长*宽*高，杨汛桥校区）；</p> <p>1.2 安装方式：灯架需固定于阅览桌中间隔板或边缘，稳固安装于桌面正上方，高度需避免眩光，不得破坏桌体原有结构。具体安装位置由供应商与采购人现场确认；</p> <p>1.3 阅览灯分两校区安装，拱宸桥校区 233 套，杨汛桥校区 29 套，其中拱宸桥校区图书馆阅览桌尺寸 2m*1m，杨汛桥校区阅览桌尺寸 179m*99.5m。</p> <p>2. 灯架功能要求：</p> <p>2.1 材质与颜色：</p> <p>★2.1.1 灯罩利用弧面扩散技术；</p> <p>★2.1.2 整个阅览灯呈现门字造型，上方为灯管，灯管采用铝合金外壳；</p> <p>★2.1.3 两端配黑色注塑件堵头，白色系，整体设计简约、美观，与图书馆环境相协调；</p> <p>2.2 电源配置：每张桌配独立五孔电源插座（国标），置于灯架侧面，方便读者充电；</p> <p>★2.2.1 插座需带安全门防触电设计；</p> <p>▲2.2.2 提供插座有效的 3C 认证证书扫描件；</p> <p>2.3 照明模块：</p> <p>（1）灯具需采用 LED 光源，色温 4000K-5000K（自然光），显色指数≥80，无频闪、低蓝光危害等级 RG0（符合 GB/Z 39942-2021 标准要求）</p> <p>（2）拱宸桥校区灯带长度≥1790mm，杨汛桥校区</p>		2	1018	266716

阅览桌灯光插座等改造项目

		<p>灯带长度$\geq 1600\text{mm}$，覆盖桌面主要阅读区域，照度$\geq 500\text{Lx}$（距桌面 40cm 处实测）；</p> <p>▲（3）安全性：符合 GB 7000.1-2015、GB7000.201-2008(特色要求固定式通用灯具)标准要求,绝缘电阻和电气强度试验、线缆隐藏式设计,无外露风险；</p> <p>▲（4）提供灯带有有效的 3C 认证证书扫描件；</p> <p>2.4 智能控制：灯架两侧各配独立触摸开关，分别控制对应灯光，可支持 3 级灯光亮度。</p>					
2	四人阅览桌台灯	智晶	<p>1. 数量与配置：每张四人阅览桌配备 2 盏台灯，共 16 盏。</p> <p>2. 性能要求：</p> <p>2.1 风格适配：款式需符合图书馆安静、舒适、学术的氛围，简约现代风格，避免过于花哨或夸张的设计，色调以白色、浅灰或金色为主，需与图书馆氛围协调；</p> <p>2.2 亮度保障：单盏台灯亮度不低于 300 流明，提供可调节亮度功能（至少 3 档亮度调节），满足不同阅读场景需求，光线均匀、无频闪无蓝光危害，色温建议在 3000K-5000K 之间，保护读者视力；</p> <p>2.3 材质与安全：采用环保、阻燃材质，符合国家相关安全标准，具备过热保护功能，确保使用安全；</p> <p>2.4 供电方式：采用插电式供电；</p> <p>2.5 安装方式：可固定于桌面或独立摆放，需确保稳定性，避免占用过多桌面空间。</p> <p>▲3. 提供台灯有效的 3C 认证证书扫描件。</p>			830	13280
							279996.00
<p>说明：有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。合同总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。</p> <p style="text-align: center;">总价（人民币元）</p>							

小写： 279996.00

大写： 贰拾柒万玖仟玖佰玖拾陆元整

说明：

1. 此表在不改变格式要求的情况下，可自行增行。
2. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。
3. 以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

供应商名称（电子签名/公章）：文韬智联家具（杭州）有限公司

日期：2025年07月04日