


浙江红层地质灾害调查与监测东阳示范基地科普馆外部改造工程

设计回复

1. 外墙装饰面是否需要拆除，拆除到砌体基层还是只是外墙面层？
设计回复：铲除至砌体基层
2. 新建公厕天棚吊顶具体高度为多少？
设计回复：3m 高
3. 原 3#楼正面的广告牌是否需要拆除？
设计回复：需拆除
4. 钢结构柱梁是否有涂料做法？
设计回复：需做薄型，1 级耐火极限涂料
5. 1 号楼后原房子是否需要拆除，详见附图？



设计回复：需拆除

6. 3#楼室内装修楼层高度未提供；
设计回复：一层 4.2m，二层 4.5m，三层 3.2m
7. 3#楼原始拆除图纸未提供；
设计回复：一层地面拆除地砖，其余墙面及天棚均铲除至基层

杭州立芳州景观建筑设计有限公司

2025 年 4 月 02 日

