



说明：1. 电梯轿厢设置满铺HG50763-2012 3.7.1条、3.7.2条相关要求
2. 残疾人电梯已经在图中注明，由电梯厂家设计施工。残疾人电梯设置扶手和抓握电梯。
3. 此电梯为无障碍电梯或残疾人电梯使用，残疾人扶手（手圈面）按照《残疾人扶手》GB 3926 第55页设置残疾人扶手，
低阻性橡胶，握滑光滑，运行距离，提示盲道及无障碍标志等；残疾人扶手内部设置盲文的盲点由造梯厂家设置盲文，扶手、手圈等，具体做法详见图纸索引表HG50763-2012第57页。
4. 电梯门框尺寸及机房预留孔尺寸请与电梯厂家工艺图一致，由甲方指定厂家确认后方可施工。
5. 电梯门套选用不锈钢包边
6. 电梯门坎处设[]高低挡块，并以斜面过渡，按向电梯厅
7. 电梯门楣的防火完整性应小于2.00m，并符合现行国家标准《电梯门楣防火技术条件，完整性、隔热性和热辐射量测定法》
8. 电梯门楣有专业厂家提供尺寸，尺寸与图纸不符按以厂家位置。

