

九、其他证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业的，以提供《中小企业声明函》为准）。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加钦州市钦南区生态移民发展中心（单位名称）的 钦南区那思镇特色农产品深加工项目配套设施采购（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 钦南区那思镇特色农产品深加工项目配套设施采购（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为兴华建工集团第一建筑工程有限公司（企业名称），从业人员42人，营业收入为775.50万元，资产总额为304.10万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：兴华建工集团第一建筑工程有限公司

日期： 2024 年 2 月 5 日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

钦州市住房和城乡建设局

证明

按照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划型标准，根据兴华建工集团第一建筑工程有限公司提供的《审计报告》（中恒审字〔2023〕第20号），该公司属于建筑业小型企业。

钦州市住房和城乡建设局

2023年9月4日



注：本证明有效期为一年。一式贰份，一份送达被证明人，一份存档

钦南区那思镇特色农产品深加工项目配套设施采购（项目编号：
QZZC2023-J1-020148-GXHY）更正公告（一）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：QZZC2023-J1-020148-GXHY

原公告的采购项目名称：钦南区那思镇特色农产品深加工项目配套设施采购

首次公告日期：2024年1月31日

二、更正信息

更正事项：采购公告、采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容																																				
1	最高限价	最高限价：768326.00元。	最高限价：739800.00元。																																				
2	开、截标时间	2024年2月5日9:30分	2024年2月6日9:30分																																				
3	采购需求	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>货物名称</th> <th>单位</th> <th>数量</th> <th>参考参数或型号规格</th> <th>技术参数及性能（配置）要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">一 地埋式消防一体化泵站</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>地埋式消防水箱</td> <td>台</td> <td>1</td> <td>消防水箱规格尺寸要求：15m（长）×10m（宽）×3m（高） 设备泵房规格尺寸要求：6m（长）×3m（宽）×2m（高）</td> <td>▲板材材质： 设备泵房顶板（镀锌板）厚度≥1000mm*1000mm*3.0mm； 设备泵房侧板（镀锌板）厚度≥1000mm*1000mm*3.0mm； 水箱顶板（镀锌板）厚度≥1000mm*1000mm*3.0mm； 水箱侧板（复合板）厚度≥3000mm*1000mm*3.4mm； 水箱底板（复合板）厚度≥1000mm*1000mm*3.4mm；（包含集水坑、透气孔、内爬</td> </tr> </tbody> </table>	序号	货物名称	单位	数量	参考参数或型号规格	技术参数及性能（配置）要求	一 地埋式消防一体化泵站						1	地埋式消防水箱	台	1	消防水箱规格尺寸要求：15m（长）×10m（宽）×3m（高） 设备泵房规格尺寸要求：6m（长）×3m（宽）×2m（高）	▲板材材质： 设备泵房顶板（镀锌板）厚度≥1000mm*1000mm*3.0mm； 设备泵房侧板（镀锌板）厚度≥1000mm*1000mm*3.0mm； 水箱顶板（镀锌板）厚度≥1000mm*1000mm*3.0mm； 水箱侧板（复合板）厚度≥3000mm*1000mm*3.4mm； 水箱底板（复合板）厚度≥1000mm*1000mm*3.4mm；（包含集水坑、透气孔、内爬	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>货物名称</th> <th>单位</th> <th>数量</th> <th>参考参数或型号规格</th> <th>技术参数及性能（配置）要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">一 地埋式消防一体化泵站</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>地埋式消防水箱</td> <td>台</td> <td>1</td> <td>消防水箱规格尺寸要求：12m（长）×9m（宽）×3m（高）+6m（长）x2m（宽）x1m（高） 设备泵房规格尺寸要求：6m（长）×2m（宽）×2m（高）</td> <td>▲板材材质： 设备泵房不锈钢材质，带隔热、通风、照明、百叶扇门 水箱顶板（镀锌板）厚度≥1000mm*1000mm*3.0mm； 水箱侧板（复合板）厚度≥3000mm*1000mm*3.4mm；（包含透</td> </tr> </tbody> </table>	序号	货物名称	单位	数量	参考参数或型号规格	技术参数及性能（配置）要求	一 地埋式消防一体化泵站						1	地埋式消防水箱	台	1	消防水箱规格尺寸要求：12m（长）×9m（宽）×3m（高）+6m（长）x2m（宽）x1m（高） 设备泵房规格尺寸要求：6m（长）×2m（宽）×2m（高）	▲板材材质： 设备泵房不锈钢材质，带隔热、通风、照明、百叶扇门 水箱顶板（镀锌板）厚度≥1000mm*1000mm*3.0mm； 水箱侧板（复合板）厚度≥3000mm*1000mm*3.4mm；（包含透
序号	货物名称	单位	数量	参考参数或型号规格	技术参数及性能（配置）要求																																		
一 地埋式消防一体化泵站																																							
1	地埋式消防水箱	台	1	消防水箱规格尺寸要求：15m（长）×10m（宽）×3m（高） 设备泵房规格尺寸要求：6m（长）×3m（宽）×2m（高）	▲板材材质： 设备泵房顶板（镀锌板）厚度≥1000mm*1000mm*3.0mm； 设备泵房侧板（镀锌板）厚度≥1000mm*1000mm*3.0mm； 水箱顶板（镀锌板）厚度≥1000mm*1000mm*3.0mm； 水箱侧板（复合板）厚度≥3000mm*1000mm*3.4mm； 水箱底板（复合板）厚度≥1000mm*1000mm*3.4mm；（包含集水坑、透气孔、内爬																																		
序号	货物名称	单位	数量	参考参数或型号规格	技术参数及性能（配置）要求																																		
一 地埋式消防一体化泵站																																							
1	地埋式消防水箱	台	1	消防水箱规格尺寸要求：12m（长）×9m（宽）×3m（高）+6m（长）x2m（宽）x1m（高） 设备泵房规格尺寸要求：6m（长）×2m（宽）×2m（高）	▲板材材质： 设备泵房不锈钢材质，带隔热、通风、照明、百叶扇门 水箱顶板（镀锌板）厚度≥1000mm*1000mm*3.0mm； 水箱侧板（复合板）厚度≥3000mm*1000mm*3.4mm；（包含透																																		

					梯、无动力轴流风管)
2	长轴深井消防泵	台	2	水泵参数要求: 流量≥20L/S ; 扬程≥50m ;功率≥30KW	▲不锈钢叶轮
3	控制柜 (户外防雨)	个	1	满足或优于设计规范要求	星三角+机械应急, 一用一备
4	长轴深井消防炮泵	台	2	水泵参数要求: 流量≥60L/S; 扬程≥100m 功率≥90KW	▲不锈钢叶轮
5	控制柜 (户外防雨)	个	1	满足或优于设计规范要求	星三角+机械应急, 一用一备
6	排污泵	台	2	水泵参数要求: 流量≥20m ³ /h ; 扬程≥15m 功率≥1.5KW	▲铸铁叶轮, 纯铜电机线圈
7	控制柜	个	1	满足或优于设计规范要求	浮球直启, 一用一备
8	排污泵安装管阀件	套	1	DN50	泵站连接 压力等级≥1.6MPaQ235B
9	设备泵房内消防管路	套	1	DN150、DN250	泵站连接 压力等级≥1.6MPaQ235B
10	90°弯头	项	1	DN150、DN250	泵站连接 压力等级≥1.6MPaQ235B
11	等径三通、变径大小头	项	1	DN150、DN250、DN150-100、DN250-150	泵站连接 压力等级≥1.6MPaQ235B
					气孔、内爬梯、无动力轴流风管、就地液位显示、消防取水口 DN250)
2	长轴深井消防泵	台	2	水泵参数要求: 流量≥20L/S ;扬程≥55m ; 功率≥18.5KW	▲不锈钢叶轮
3	控制柜 (户外防雨)	个	1	满足或优于设计规范要求	星三角+机械应急+双电源, 一用一备
4	长轴深井射流泵	台	2	水泵参数要求: 流量≥20L/S; 扬程≥66m 功率≥22KW	▲不锈钢叶轮
5	控制柜 (户外防雨)	个	1	满足或优于设计规范要求	星三角+机械应急+双电源, 一用一备
6	排污泵	台	2	水泵参数要求: 流量≥20m ³ /h ; 扬程≥15m 功率≥1.5KW	▲铸铁叶轮, 纯铜电机线圈
7	控制柜	个	1	满足或优于设计规范要求	浮球直启, 一用一备, (可复合到主控制柜里)
8	排污泵安装管阀件	套	1	DN50	泵站连接 压力等级≥1.6MPaQ235B

(上海) 华物工程

12	闸阀	个	2	DN250	泵站连接 压力等级 $\geq 1.6\text{MPa}$ 碳钢 材质
13	闸阀	个	4	DN150	泵站连接 压力等级 $\geq 1.6\text{MPa}$ 碳钢 材质
14	止回阀	个	2	DN250	泵站连接 压力等级 $\geq 1.6\text{MPa}$ 碳钢 材质
15	止回阀	个	2	DN150	泵站连接 压力等级 $\geq 1.6\text{MPa}$ 碳钢 材质
16	橡胶软接头	个	2	DN250	泵站连接 压力等级 $\geq 1.6\text{MPa}$ 橡胶 材质
17	橡胶软接头	个	2	DN150	泵站连接 压力等级 $\geq 1.6\text{MPa}$ 橡胶 材质
18	压力表	个	4	Y-100	泵站连接 压力等级 $\geq 1.6\text{MPa}$ 普通 压力表
19	安全泄压阀	个	2	DN150	泵站连接 压力等级 $\geq 1.6\text{MPa}$ 碳钢 材质
20	法兰	项	1	DN150、 DN250	泵站连接 压力等级 $\geq 1.6\text{MPa}$ 碳钢 材质
21	螺栓 (包含 螺母、 平垫、 弹垫)	项	1	满足或优 于设计规 范要求	碳钢材质
22	控制柜 至水泵 组电缆	项	1	满足或优 于设计规 范要求	▲铜芯电缆
23	控制柜 至水泵 组电线	项	1	满足或优 于设计规 范要求	铜芯电线
24	控制柜 至水泵 组信号 线	项	1	满足或优 于设计规 范要求	屏蔽线
25	控制柜 至水泵 组双绞 屏蔽线	项	1	满足或优 于设计规 范要求	屏蔽线
26	电缆接	个	64	电缆配套	纯铜材质

9	设备 泵房 内消 防管 路	套	1	DN100	泵站连接 压力等级 \geq 1.6MPaQ23 5B
10	90° 弯头	项	1	DN150、 DN250	泵站连接 压力等级 \geq 1.6MPaQ23 5B
11	等径 三通、 变径 大小 头	项	1	DN150、 DN250、 DN150-10 0、 DN250-15 0	泵站连接 压力等级 \geq 1.6MPaQ23 5B
12	明杠 闸阀	个	4	DN100	泵站连接 压力等级 $\geq 1.6\text{MPa}$ 碳钢材质
13	闸阀	个	2	DN50	泵站连接 压力等级 $\geq 1.6\text{MPa}$ 碳钢材质
14	止回 阀	个	4	DN100	泵站连接 压力等级 $\geq 1.6\text{MPa}$ 碳钢材质
15	遥控 浮球 阀	个	1	DN100	泵站连 接，碳钢 材质
16	橡胶 软接 头	个	4	DN100	泵站连接 压力等级 $\geq 1.6\text{MPa}$ 橡胶材质
17	Y型过 滤器	个	1	DN100	泵站连接 碳钢材质
18	压力 表	个	4	Y-100	泵站连接 压力等级 $\geq 1.6\text{MPa}$ 普通压力 表
19	安全 泄压 阀	个	2	DN150	泵站连接 压力等级 $\geq 1.6\text{MPa}$ 碳钢材质



				线耳					
27	电缆桥架、线管	项	1	满足或优于设计规范要求	含三通与弯头				
28	水泵组橡胶减震垫	个	8	100*100	橡胶材质				
29	紫外线消毒器	台	1	满足或优于设计规范要求	<p>1、符合国家对消毒设备的标准要求。</p> <p>2、紫外线消毒器处理过的水不得检出总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌，紫外线灯管辐照度需$\geq 145 \mu W/cm^2$，经过紫外线消毒器辐照后的水无异臭、异味，PH值在 6.6~8.4 之间。</p> <p>▲3、紫外线灯管使用寿命≥ 12000小时，处理水量：$80m^3/h$；功率：640W，以上参数投标时必须提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件核实（原件备查）。</p> <p>4、紫外线消毒器外表无明显锤痕及无明显变形。</p> <p>5、紫外线消毒器腔体采用不锈钢材质，须符合 GB/T5750-2006 要求。</p> <p>▲6、投标时提供有资质的检测机构出具的有效检测报告复印件。</p>				
30	防锈漆	桶	1	15KG/桶					

20	法兰	项	1	DN100、DN50	泵站连接压力等级 $\geq 1.6MPa$ 碳钢材质
21	螺栓（包含螺母、平垫、弹垫）	项	1	满足或优于设计规范要求	碳钢材质
22	控制柜至水泵组电缆	项	1	满足或优于设计规范要求	▲铜芯电缆
23	控制柜至水泵组电线	项	1	满足或优于设计规范要求	铜芯电线
24	控制柜至水泵组信号线	项	1	满足或优于设计规范要求	屏蔽线
25	控制柜至水泵组双绞屏蔽线	项	1	满足或优于设计规范要求	屏蔽线
26	电缆接线耳	个	64	电缆配套	纯铜材质
27	电缆桥架、线管	项	1	满足或优于设计规范要求	含三通与弯头
28	水泵组橡胶减震垫	个	8	100*100	橡胶材质
29	防锈漆	桶	1	15KG/桶	



更正日期：2024年2月1日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：钦州市钦南区生态移民发展中心

地址：钦州市恒祥豪苑7号楼8楼

联系方式：0777-2397033

2.采购代理机构信息

名称：广西华扬工程项目管理有限公司

地址：钦州市钦北区子材东大街15-163号

联系方式：0777-3698199

3.项目联系方式

项目联系人：何凤娇

电话：0777-3698199、19127928838

采购代理机构：广西华扬工程项目管理有限公司
2024年2月1日



4/1