

正本/副本

报价文件

项目名称：2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助
资金采购项目

项目编号：HCZC2021-G1-020193-GXCC

所投分标：3 分标

投标人名称：广西拓蓝电气工程有限公司

投标人地址：南宁市高科路 28 号 1 号车间 6 层 602 室

2022 年 01 月 17 日

目录

一、投标函.....	1
二、开标一览表.....	3
三、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明.....	6
1、投标产品设备性能配置清单.....	6

一、投标函

投 标 函

致：河池市金城江区教育局：

根据贵方 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金采购项目(3 分标)（项目编号：HCZC2021-G1-020193-GXCC）的招标公告，签字代表韦利妙（姓名）经正式授权并代表投标人广西拓蓝电气工程有限公司（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起60日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：

（两项内容中必须选择一项）

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____ / _____；

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：南宁市高科路 28 号 1 号车间 6 层 602 室

邮编：530007

电话： 0771-5605866

传真： 0771-5605866

投标人名称： 广西拓蓝电气工程有限公司

开户银行： 中国建设银行南宁福建园支行

银行帐号： 4505 0160 4951 0000 0706

法定代表人或者委托代理人签字： _____

投标人（盖公章）： 广西拓蓝电气工程有限公司

2022 年 01 月 17 日

二、开标一览表

开标一览表

项目名称：2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金采购项目

项目编号：CZC2021-G1-020193-GXCC

分标：3分标

投标人名称：广西拓蓝电气工程有限公司

单位：元

序号	标的的名称	品牌	数量及单位①	单价②	投标报价 ③=①×②
1	地上式消防一体化泵站专用水箱	桂和	1个	268000.00	268000.00
2	楼顶消防稳压水箱	桂和	1个	58700.00	58700.00
3	立式消火栓泵	泉奥	2台	14100.00	28200.00
4	消火栓控制柜	泉奥	1台	11870.00	11870.00
5	排污泵	泉奥	2台	3100.00	6200.00
6	排污泵控制柜	泉奥	1台	1740.00	1740.00

7	成套机组配件	高沪	1 套	21500.00	21500.00
8	水箱槽钢底座	桂和	1 项	51300.00	51300.00
9	消防指示标识	桂和	1 套	900.00	900.00
10	泵房照明及应急照明	桂和	1 套	1150.00	1150.00
11	无动力通风帽	桂和	1 只	830.00	830.00
12	泵站液位控制系统	恒星	1 套	3100.00	3100.00
13	进水保护器	高沪	1 套	2800.00	2800.00
14	压力开关	高沪	1 只	3880.00	3880.00
15	流量计	高沪	1 只	3400.00	3400.00
16	柴油发电机柴油发电机 (固定式)	晨兴动力	1 台	39500.00	39500.00
17	自启动装置	伯利恒	1 台	5200.00	5200.00
18	排气扇	达达	1 台	1870.00	1870.00

19	集成电箱	玮欣通	1 台	5870.00	5870.00
合计金额大写：人民币 <u>伍拾壹万陆仟零壹拾元整</u> (¥ <u>516010.00</u>)					

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，**否则其投标作无效标处理。**
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，**否则其投标作无效标处理。**
3. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，**否则投标无效。**

法定代表人或者委托代理人（签字或签章）： _____

投标人（盖公章）： 广西拓蓝电气工程有限公司

日期： 2022 年 01 月 17 日

三、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

1、投标产品设备性能配置清单

设备性能配置清单

所投分标：3分标

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
(一) 消防一体化泵站							
1	地上式消防一体化泵站专用水箱	1个	“桂和”	14000*4000*3000mm (h)	南宁市桂和不锈钢制品有限公司	南宁	1、规格尺寸：14000*4000*3000mm (h) 2、不锈钢 SUS304，行业标称厚度： ★3、底板：2.0mm； ★4、侧板一层：2.0mm； ★5、侧板二层：1.5mm； ★6、侧板三层：1.5mm； ★7、顶板：1.0mm； 8、内部拉筋采用不锈钢 304 角筋，规格 30mm*30mm。 9、采用三层拉筋，拉筋同层同厚度，拉筋与箱体采用 50mm 同厚度 304 材质的斜撑搭接，搭接长度约 30mm，包括两个水平方向和垂直方向。站柱采用 1.2mm 后的不锈钢角筋，密度 1000mm*1000mm。 10、预留进水法兰口、排污法兰口、溢流法兰口，配置有内外扶梯、检修人孔、防虫透气口、液位观测管。（注：专用水箱包含泵房） 11、含水箱土建基坑制作，钢筋混凝土基础及钢筋混凝土梁制作（按设计图施工制作）。
2	楼顶消防稳压水箱	1个	“桂和”	4000*3500*2000mm (h)	南宁市桂和不锈钢制品有限公司	南宁	1、规格尺寸：4000*3500*2000mm (h) 2、不锈钢 SUS304，行业标称厚度： ★3、底板：2.0mm；

					公司		<p>★4、侧板一层：2.0mm；</p> <p>★5、侧板二层：1.5mm；</p> <p>★6、顶板：1.0mm；</p> <p>7、内部拉筋采用不锈钢 304 角筋，规格 30mm*30mm。采用两层拉筋，拉筋同层同厚度。</p> <p>8、预留进水法兰口、排污法兰口、溢流法兰口，配置有内外扶梯、检修人孔、防虫透气口、液位观测管。</p>
3	立式消防栓泵	2 台	“泉奥”	XBD5.3/15G-QAL	上海泉奥泵业制造有限公司	上海	<p>★1、Q: 15L/s H: 0.50Mpa N: 18.5KW</p> <p>2、立式消防泵，提供检验报告及 CCCF</p>
4	消防栓控制柜	1 台	“泉奥”	HY-XF-18.5/2	上海泉奥泵业制造有限公司	上海	双电源切换+机械应急装置+星三角启动（不含接入控制柜的主电力电缆）
5	排污泵	2 台	“泉奥”	WQ50-25-2.2	上海泉奥泵业制造有限公司	上海	<p>★1、流量 Q: 40m³/h, 扬程 H: 25m, 功率 N: 4kw;</p> <p>2、含液位控制系统、一用一备。</p>
6	排污泵控制柜	1 台	“泉奥”	XF-2.2/2	上海泉奥泵业制造有限公司	上海	一控二，含液位自动控制系统，高低水位报警
7	成套机组配件	1 套	“高沪”	定制	上海高沪阀门	上海	泵房内的镀锌管道 (DN100: 30 米)、电动执行器，消防泵减震底座、Y 过滤器 (一套)、遥控浮球阀 (一套)、压力开关 (两套)、角钢支撑、缓闭式止回阀 (两套)、试水阀 (一套)、偏心异径大小头 (两套)、同心异径大小头 (两套)、压力传感器 (一套)、压力表 (两套)、明杆闸阀 (两套)、水锤消除吸纳器 (两套)、法兰片 (50)、卡箍、桥架、水泵连接控制系统电缆线、屏蔽线及信号线等。

8	水箱槽钢底座	1 项	“桂和”	现场定制	南宁市桂和不锈钢制品有限公司	南宁	1、泵房及水箱槽钢底座，并对槽钢进行防腐处理 2、56m ²
9	消防指示标识	1 套	“桂和”	现场定制	南宁市桂和不锈钢制品有限公司	南宁	包括常开、常闭、水流指示、室内外消火栓系统、喷淋系统标识等
10	泵房照明及应急照明	1 套	“桂和”	现场定制	南宁市桂和不锈钢制品有限公司	南宁	泵房配套防爆照明及应急照明
11	无动力通风帽	1 只	“桂和”	DN300	南宁市桂和不锈钢制品有限公司	南宁	规格：DN300，不锈钢材质
12	泵站液位控制系统	1 套	“恒星”	CRT-3	上海恒星测控	上海	电子液位远传系统，具有就地显示、水位远传、高低水位报警等功能
13	进水保护器	1 套	“高沪”	DN100	上海高沪阀门	上海	规格 DN100，含 Y 过滤器 遥控浮球阀组
14	压力开关	1 只	“高沪”	DN100	上海高沪阀门	上海	规格 DN100，管道电子式压力开关

15	流量计	1 只	“高沪”	DN100	上海高沪 阀门	上海	规格 DN100，管道电子式流量计
(二) 柴油发电机组							
序号	货物名称	数量及 单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
16	柴油发电机组 (固定式)	1 台	晨兴动力	100GF	潍坊晨兴 动力设备 有限公司	潍坊市	★1、柴油发电机组实用机组功率:80kW，额定电压:400/230V 可 调，电压调节 ★2、自动电压调节 AVR 3、机组参考外形尺寸 (L*W*H): 2900*1050*1660mm
17	自启动装置	1 台	伯利恒	根据发电机 配套	伯利恒电 气	潍坊市	★发电机自启动设备，根据发电机定制；
18	排气扇	1 台	达达	CBF	乐清市达 达防爆风 机有限公 司	乐清市	定额功率 750W
19	集成电箱	1 台	玮欣通	XM-400	广西玮欣 通电气设 备有限公 司	南宁市	额定功率 80kW