

2、开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：桂林医学院附属医院整体搬迁项目直饮水工程设备采购

项目编号：GXZC2023-01-001061-GXRY 分标：无

投标人名称：广西金洲建设有限公司 单位：元

项号	服务名称	服务内容	数量 ①	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1	桂林医学院附属医院整体搬迁项目直饮水工程设备采购	<p>▲一、成套设备：</p> <p>输配水设备制水量为=1.0t/h 设备型号：ZYG1.0-F-R0 品牌：三利 原水泵参数：Q=2.0m³/h H=48m N=0.75KW 2台 水泵型号：SL3-8 品牌：三利 高压泵参数：Q=2.0m³/h H=135m N=2.2KW 1台 水泵型号：SL3-23 品牌：三利 净水泵：Q=4m³/h H=42m N=1.1KW 2台 水泵型号：SLSB3-13 品牌：三利</p> <p>本项目大约879个饮水终端，按照实际安装数量为准。包含成套设备以及配套输水管道、回水管道、取水终端的安装施工。</p> <p>▲二、技术要求：</p> <p>1. 要求成套设备具有变频变量变压功能，有效节能和保护管网，需提供全国城镇给排水标委会的认可证明材料复印件并加盖投标单位公章；</p> <p>2. 设备具有过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、过流保护、故障报警及故障诊断等多种保护功能，实现设备的平稳及安全供水，需提供全国城镇给排水标委会的认可证明材料复印件并加盖投标单位公章。</p> <p>3. 电机能效等级（GB18613-2020）达到三级，控制柜防护等级达到 IP30。</p>	1套	59628 00.00	5962800. 00

	<p>三、技术标准和要求</p> <p>一、医院专用变频变量变压给水设备设备功能要求</p> <p>▲1、医院专用变频变量变压给水设备设计采用医院专用变频变量变压控制技术，并具有全国城镇给排水标准化委员会此设备分技术委员会出具的论证报告，上述证明材料复印件放入投标文件中；</p> <p>▲2、医院专用变频变量变压给水设备应同时具有手动控制和自动控制功能</p> <p> 手动控制：手动控制应能对设备的各个部分进行分别独立控制；</p> <p> 自动控制：设备应能全自动启动并投入运行。</p> <p>▲3、自动维护功能：医院专用变频变量变压给水设备设备应能对前置系统中的过滤、吸附、软化装置及主机的水处理装置进行定期的自动维护，自动维护时间可设定。</p> <p>4、无水自动停机、有水自动开机功能。即医院专用变频变量变压给水设备设备在检测到水源无水时，应能无水自动停机保护，并具有自动报警功能，当水源恢复后，设备可自投入运行。</p> <p>5、自动待机和自动开机：医院专用变频变量变压给水设备设备在净水罐水满时应能使主机及前置系统自动待机，水位降低到一定值时自动开机。</p> <p>6、出水压力控制精度：医院专用变频变量变压给水设备设备设定出水压力与实际出水压力的偏差以及对于不同压力扰动的重复性偏差均不应超过设定压力0.01MPa。</p> <p>7、水泵自动切换功能：医院专用变频变量变压给水设备设备配套水泵应能自动切换运行，且水泵切换设定的时间误差不超过±30S，切换运行的时间可调整。</p> <p>8、医院专用变频变量变压给水设备设备应有保护功能：即电源过压、欠压、缺项、短路、过流等故障报警及自动保护功能。对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。</p> <p>9、远程监控功能：医院专用变频变量变压给水设备</p>			
--	---	--	--	--



		<p>设备应具有数字化的远程网络监控功能，可实现设备运行信息的远传，实时监测设备运行中的关键参数。如：电导率、PH值、浊度、系统运行压力、水泵运转频率等。</p> <p>10、医院专用变频变量变压给水设备抗干扰功能：设备应具有较强的抗干扰能力，在一定负荷的用电设备干扰下应能稳定正常工作，不应出现压力振荡、仪表干扰或停机保护现象。</p> <p>11、人机对话功能：医院专用变频变量变压给水设备应具有对话功能，界面应汉化，图标应明显易识别，便于操作。</p> <p>12、产水能力：正常状态下设备的产水量不应小于设备标牌中标定的数值。</p> <p>13、设备耐压及密封性能：设备承受 1.1 倍额定工作压力下，持续 15min 不得有可见渗漏；设备承受 1.5 倍的额定工作压力的静水压强度试验，保压 30min 应无可见渗漏、宏观变形或损坏。</p> <p>14、连续运行：设备在额定供水水质、流量及扬程条件下连续运行不少于8h，各部件不应产生影响正常运行的故障，且水泵运转无杂音和其它异常现象。</p>			
<p>合计金额大写：人民币 <u>伍佰玖拾陆万贰仟捌佰元整</u> （¥ <u>5962800.00 元</u>）</p>					
<p>合同履行期限：自合同签订之日起，接甲方通知 60 个日历日内完成供货、安装、调试，验收合格并投入使用。</p>					
<p>服务地点：桂林市内采购人指定地点。</p>					

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

5. 如有多分标，各分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字） 梁绍扬

投标人（盖公章） 广西金洲建设有限公司

日期：2023 年 5 月 15 日