

▲ (二) 投标报价明细表

/ 分标 (有分标时填写)

金额单位: 人民币 (元)

序号	设备名称	品牌	规格型号	生产厂家	单位及数量	单价	金额
1	壳体	RGE-500T	碳钢防腐, 尺寸: 12*2.8*3.3m 共 2 个壳体。	南京瑞洁特膜分离科技有限公司	套 1	636000	636000
	提升系统	RGE-500T	提升泵: 流量: Q=22m ³ /h, 扬程: 10m, 功率: 1.5kw。	南京瑞洁特膜分离科技有限公司	套 2	82000	164000
	空气擦洗系统	RGE-500T	▲风量: Q=22m ³ /min, 风压: P=30KPa; 功率: 15kw。 出现如下任何一种情况, 鼓风机停止运行。 (1) 当电流过载, 热继电器开关跳掉时; (2) 风机出现故障或处于停止、手动状态时; 当一台鼓风机打到停止、手动状态时, 另一台仍能正常运行。	南京瑞洁特膜分离科技有限公司	套 1	205000	205000
	平板膜生物装置	RGE-500T	▲平板膜组件: 单组 150 片, 共 8 组, 不低于 1200 平米, 膜孔径 0.1um 材质 PVDF; 单片尺寸 1248*510*5mm, 重量 2.84kg。	南京瑞洁特膜分离科技有限公司	套 8	72000	576000
	缺氧脱氮系统	RGE-500T	气提回流装置。	南京瑞洁特膜分离科技有限公司	套 1	257000	257000
2	清水抽吸装置	RGE-500T	流量: Q=28.6m ³ /h, 扬程: 9m, 功率: 2.2kw, 吸程: 4.5m。	南京瑞洁特膜分离科技有限公司	套 2	26000	52000
	壳体	RGE-1000T	碳钢防腐, 主体设备尺寸为: 12*2.8*3.3m, 共 3 个壳体,	南京瑞洁特膜分离科技有限公司	套 1	1203000	1203000

膜生物反应装置 1000T 采购和安装项目	提升系统	RGE-1000T	设备间 6*2.8*3.3m。	科技有限公司				
	空气擦洗系统	RGE-1000T	流量: Q=45.83m ³ /h, 扬程: 15m, 功率: 3.7kw。 ▲运行风量: Q=16m ³ /min, 风压: P=30KPa, 功率: 15kw。 出现如下任何一种情况, 鼓风机停止运行。 (1) 当电流过载, 热继电器开关跳掉时; (2) 风机出现故障或处于停止、手动状态时; 当一台鼓风机打到停止、手动状态时, 另一台仍能正常运行。	南京瑞洁特膜分离科技有限公司	套	2	103000	206000
	平板膜生物装置	RGE-1000T	▲平板膜组件: 单组150片, 共8组, 不低于1200平米, 膜孔径0.1um, 材质PVDF, 单片尺寸: 1248*510*5mm, 重量2.84kg。 气提回流装置。	南京瑞洁特膜分离科技有限公司	套	16	72000	1152000
	缺氧脱氮系统	RGE-1000T		南京瑞洁特膜分离科技有限公司	套	1	390000	390000
	清水抽吸装置	RGE-1000T	流量: Q=28.6m ³ /h, 扬程: 9m, 功率: 2.2kw, 吸程: 4.5m。	南京瑞洁特膜分离科技有限公司	套	4	31000	124000
	自控系统	RGE-1000T	1. 单台设备配电及PLC控制系统, 1套。 附带控制逻辑。	南京瑞洁特膜分离科技有限公司	套	1	390000	390000
			2. 电气电缆系统: 1套。 压差反馈装置, 1个, 可实现检测膜污堵情况, 控制清水抽吸装置。 液位控制装置5个, 分别为泵站前池高液位、低液位; 膜生物反应系统高液位、中液位、低液位。 出水计量装置, 1个, 要求流量满足出水计量要求。 加药清洗装置, 1套, 满足膜清洗要求。					

	污泥平衡系统	RGE-1000T	▲双膜池污泥浓度平衡，流量：Q=9m3/h 扬程：13m 功率：0.75kw。	南京瑞洁特膜分离科技有限公司	套	1	154000	154000
	专用耗材		包含在产品报价中					
投标总价：小写 5908000.00 元 大写：伍佰玖拾万零捌仟元整								

法定代表人（负责人）或授权代表签名：



戚敬丑

投标人盖章：江苏科创科教设备有限公司

日期：2020年12月14日