

最终报价表

投标报价明细表

投标人全称（公章）：青海星泉新能源科技有限公司

项目编号及包：933台、934台、919台、923台铜拉更新（青海瀚川能源（货物）2025.007）

供应商名称	报价(总价, 元)	交货期	保证金缴纳方式	质保期	备注
青海星泉新能源科技有限公司	626000	自签订合同后100个日历日完成施工并安装调试进行交付。	转账	自验收合格后三年	提供终身质保保

画

附件 11: 分项报价表

分项报价表

供应商名称: 青海星泉新能源科技有限公司

表 A.1.1 919 台分项报价表

一、产品部分								
序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	备注
1	电锅炉 (常压)	吉凤	CDRO. 24-85/65 额定功率: 240KW, 出水温度: 95℃, 回水温度: 60-65℃ 加热元件: 不锈钢电加热管, 内胆材质: 碳钢	山西吉祥锅炉制造有限公司	1台	150000	150000	
2	循环水泵	南泵流体	流量12.5m³/h; 扬程32m; 功率4kW; 电压/频率 380V/50Hz; 变频范围0-50Hz	浙江南泵流体机械有限公司	2台	6000	12000	
3	补水水泵	南泵流体	流量1m³/h, 扬程28m; 功率1.3kW, 电压/频率 380V/50Hz; 变频范围0-50Hz	浙江南泵流体机械有限公司	2台	5000	10000	
4	软水处理器	滨洁	处理能力1m³/h, 工作压力 0.2-0.6Mpa, 工作压力 0.2-0.6 Mpa, 进水硬度 ≤8 mmol/L, 出水硬度 ≤0.03 mmol/L	北京碧水深蓝环保科技发展有限公司	1套	12000	12000	
5	软水水箱	盐城全球	有效容积 1.5 m³, 工作压力 常压 (0.1 MPa), 水温范围 -15℃~95℃, 水质要求 硬度 ≤0.03 mmol/L, 材质 304/316 不锈钢, 板材厚度 2.0-3.0 mm	盐城全球环保产业发展有限公司	1套	3500	3500	
6	DN50 或 ND65 或 ND80 闸阀	恒通	公称直径: DN50, 压力等级: PN16 (1.6MPa) 材质: 阀体/阀盖碳钢, 阀杆不锈钢, 密封面硬质合金, 连接方式: 法兰连接, 泄漏等级: ≤ VI 级	恒通阀门有限责任公司	9个	150	1350	
7	DN50 或 ND65 或 ND80 过滤阀	恒通	公称直径: DN50-压力等级: 材质: 碳钢, 滤网: 304 不锈钢80目, 孔径0.18mm) 连接方式: 法兰连接, 过滤效率: ≥95% 压降: ≤0.05MPa	恒通阀门有限责任公司	2套	120	240	



8	DN50 或 ND65 或 ND80 减压器	恒通	公称直径: DN50, 压力等级: PN16, 材质: 内层: 丁腈橡胶, $\geq 120^{\circ}\text{C}$, 外层: 氟丁橡胶 (耐老化)	恒通阀门有限责任公司	4套	200	800	
9	DN50 或 ND65 或 ND80 止回阀	恒通	公称直径: DN50, 压力等级: PN16, 材质: 阀体碳钢, 阀瓣不锈钢, 密封面硬质合金, 连接方式: 法兰连接, 启闭压力: $\leq 0.02\text{MPa}$, 流量系数: ≤ 1.2	恒通阀门有限责任公司	2套	180	360	
10	DN50 或 ND65 或 ND80 启闭阀	恒通	公称直径: DN50-80, 压力等级: PN16, 材质: 阀体碳钢, 阀瓣不锈钢, 密封面硬质合金, 连接方式: 法兰连接, 启闭压力: $\leq 0.02\text{MPa}$, 流量系数: ≤ 1.2	恒通阀门有限责任公司	1套	350	350	
11	DN50 排污阀	恒通	公称直径: DN50, 压力等级: PN16, 材质: 阀体碳钢, 阀杆不锈钢, 密封面不锈钢, 连接方式: 法兰连接, 排污速率: $\geq 5\text{m}^3/\text{h}$, 密封试验压力: 1.1倍工作压力	恒通阀门有限责任公司	2个	220	440	
12	DN25 球阀	恒通	公称直径: DN25, 压力等级: PN16, 材质: 阀体304不锈钢, 球体304不锈钢, 密封聚四氟乙烯, 操作扭矩: $\leq 15\text{N}\cdot\text{m}$, 启闭次数: ≥ 5 万次	恒通阀门有限责任公司	9个	80	720	
13	DN25 过滤器	恒通	公称直径: DN25, 压力等级: PN16, 材质: 304不锈钢, 滤网304不锈钢, 连接方式: 螺纹连接, 过滤面积: $\geq 0.01\text{m}^2$	恒通阀门有限责任公司	3个	55	165	
14	DN25 单向阀	恒通	公称直径: DN25, 压力等级: PN16, 材质: 阀体304不锈钢, 阀瓣304不锈钢, 密封面聚四氟乙烯, 最小工作压力: $\geq 0.05\text{MPa}$, 泄漏量: ≤ 5 滴/分钟	恒通阀门有限责任公司	2个	50	100	
15	压力表及软管	红旗	量程0-1.6MPa, 精度1.5级, 径向带边, 接头M20 \times 1.5, 缓冲管: 不锈钢蛇形管, 温度补偿: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$	红旗仪表有限公司	1个	150	150	
16	DN80 管道、法兰、弯头、三通	恒通	镀锌钢管 $\phi 89 \times 4$ (外径89mm, 壁厚4mm), 材质: 碳素结构钢, 压力等级: PN16, 水压试验: 2.4MPa	恒通阀门有限责任公司	1套	80	80	

画



明韩
印宝

17	DN25 管道、弯头、三通	恒通	规格: $\Phi 32 \times 3$ (外径32mm, 壁厚3mm), 材质: 碳素结构钢, 压力等级: PN16	恒通阀门有限责任公司	1套	25	25	
18	高位水箱	盐城全球	容量300L, 设计工作压力, 304 不锈钢, 容积300L, 净高3m	盐城全球环保产业发展有限公司	1个	4000	4000	
19	动力柜	江裕电气	额定电压 380V 额定电流 350A 功率因数 0.95 短路分断能力 50kA 出线方式 下进下出, 上进上出	浙江江裕电气有限公司	1套	3500	3500	
20	水泵控制柜	江裕电气	额定电压 AC 380V 额定电流 20-30A 分断能力 $\geq 50kA$ 脱扣特性: B、C型	浙江江裕电气有限公司	1套	2000	2000	
21	动力柜到锅炉电缆	兰州众邦	铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆截面 $\geq 120mm^2$, 载流量: 320-350A 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega \cdot km$ 敷设方式: 穿管 (管径 $\Phi 100mm$)	兰州众邦电线电缆有限公司	12.5米	380	4750	
22	水泵控制柜电缆	兰州众邦	铜芯交联聚乙烯绝缘控制电缆 $\geq 1.5mm^2$, 绝缘材料: 聚乙烯, 护套: 聚乙烯, 弯曲半径: ≥ 6 倍 电缆外径, 电磁兼容性: 屏蔽型	兰州众邦电线电缆有限公司	10米	35	350	
23	管道保温材料	永正	B1级橡塑保温管, 规格: DN25~DN80, 厚度50mm, 性能: 导热系数 $\leq 0.034W/(m \cdot K)$, 吸水率 $\leq 1\%$, 氧指数 $\geq 32\%$	廊坊永正节能科技有限公司	60米	135	8100	
24	DN80 镀锌钢管	包钢	公称直径DN80, 公称外径89mm公称壁厚4mm 材质: 碳素结构钢, 镀层: 热浸镀锌, 锌层平均厚度 $\geq 85\mu m$ 工作压力 1.6MPa	内蒙古包钢钢联股份有限公司	40米	80	3200	
25	DN25 镀锌钢管	包钢	公称直径DN25, 公称外径32mm公称壁厚2.5mm 材质: 碳素结构钢, 镀层: 热浸镀锌, 锌层平均厚度 $\geq 85\mu m$ 工作压力 1.6MPa	内蒙古包钢钢联股份有限公司	10米	25	250	
26	DN20 球阀	恒通	公称直径: DN20, 压力等级: PN16, 材质: 阀体304不锈钢, 球体304不锈钢, 密封氟橡胶, 启闭时间: ≤ 3 秒, 温度: $-20^{\circ}C \sim 150^{\circ}C$	恒通阀门有限责任公司	300个	40	12000	



27	电缆	兰州众邦	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线6平方结构：多股绞（19/0.64mm），导体电阻≤3.08Ω/km绝缘厚度：0.8mm，护套厚度1.0mm	兰州众邦电线电缆有限公司	7米	15	105	
28	LED节能灯	东君照明	光源类型LED，额定电压AC220V/50HZ，功率50W，光通量20lm/w，防护等级IP66透射罩，高强度钢化玻璃，光参数：2800K，6500K	东君照明有限公司	4个	80	320	
29	散热片	暖美特	材质：碳钢/壁厚≥1.5mm，表面喷塑散热量：150W/片（供水温度75/50℃，室温18℃）工作压力：1.0MPa，试验压力1.5MPa	北京暖美特商贸有限公司	2组	505	1010	碳钢23片/组

二、土建、安装部分

序号	名称	内容	数量	单位	单价	合计	
30	地面环氧地坪漆	环氧树脂涂层，涂刷3道，总厚度≥1mm厚	60	m ²	350	21000	
31	内墙粉刷	涂料内墙，内墙粉刷做法采用水泥砂浆防潮墙面，无机内墙涂饰面	275	m ²	32	8800	
32	新做电缆沟	砖砌排水沟，240厚 MU25 混凝土砖墙侧壁，20厚 1:2.5 水泥砂浆（掺防水剂）	8	米	470	3760	
33	原排水沟开槽、加篦子	不锈钢篦子，304 不锈钢，开孔为圆形，表面防滑采用压花凸点，承重等级 A15 级别	6	米	150	900	

1. 采购内容 1~29 项按照分项报价表内产品部分填写，30-33 项按照分项报价表内土建、安装部分填写。
2. 本项目采用固定总价的交钥匙工程，总价不因任何市场价格波动、工程量变化或其他因素调整。项目实施风险由投标人自行承担，本项目不集中组织勘察系统对接及辅材需求，投标人须自行勘察，包括但不限于设计费、设备材料采购费、包装费、运输费、装卸费、质保费、拆除费、工程施工费、设备安装调试、竣工验收及缺陷责任期内的维修服务以及税费等，项目实施所需器件、辅材、工具等由中标人根据实际情况补齐，确保项目实施技术方案所属功能及技术指标，以上所有费用已包含在总报价中。
3. 交货期：自签订合同后 100 个日历日完成施工并安装调试进行交付。
4. 交货地点：919台
5. 质保期：验收合格后三年。
6. 相关台站信息及施工图，成交供应商取得成交通知书后联系甲方获取。

优惠承诺及其他：

小计	大写：	贰拾陆万陆仟叁佰贰拾伍元整	
	小写：	266325元	

明韩
印宝

表 A.2 923 台分项报价表

一、产品部分								
序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	备注
1	电锅炉 (常压)	古凤	CDRC 24-85/65 功率: 240kW, 出水温度: 95℃, 进水温度: 60℃, 65℃, 加热元件: 不锈钢电加热管, 内胆材质: 碳钢	山西吉祥锅炉制造有限公司	1台	150000	150000	
2	循环泵	南泵流体	流量12.5m³/h; 扬程32m; 功率4kW; 电压/频率 380V/50Hz; 变频范围0-50Hz	浙江南泵流体机械有限公司	2台	6000	12000	
3	补水泵	南泵流体	流量1m³/h; 扬程28m; 功率1.3kW; 电压/频率 380V/50Hz; 变频范围0-50Hz	浙江南泵流体机械有限公司	2台	5000	10000	
4	软水处理器	滨洁	处理能力1m³/h, 工作压力 0.2-0.6Mpa, 工作压力 0.2-0.6 Mpa, 进水硬度 ≤8 mmol/L, 出水硬度 ≤0.03 mmol/L	北京碧水深蓝环保科技有限公司	1套	12000	12000	
5	软水水箱	盐城全球	有效容积 1.5 m³, 工作压力 常压 (0.1 MPa), 水温范围 -15℃~95℃, 水质要求 硬度 ≤ 0.03 mmol/L, 材质 304/316不锈钢, 板材厚度 2.0-3.0 mm	盐城全球环保产业发展有限公司	1套	3500	3500	
6	DN50或ND65或ND80闸阀	恒通	公称直径: DN50, 压力等级: PN16 (1.6MPa) 材质: 阀体/阀盖碳钢, 阀杆不锈钢, 密封面硬质合金, 连接方式: 法兰连接, 泄漏等级: ≤ VI 级	恒通阀门有限责任公司	9个	150	1350	
7	DN50或ND65或ND80过滤阀	恒通	公称直径: DN50-压力等级: 材质: 碳钢, 滤网: 304 不锈钢80目, 孔径0.18mm) 连接方式: 法兰连接, 过滤效率: ≥95%压降: ≤ 0.05MPa	恒通阀门有限责任公司	2套	120	240	
8	DN50或ND65或ND80减震器	恒通	公称直径: DN50, 压力等级: PN16, 材质: 内层: 丁腈橡胶, ≥ 120℃, 外层: 氯丁橡胶 (耐老化)	恒通阀门有限责任公司	4套	200	800	

明韩
印宝

9	DN50或ND65或ND80止回阀	恒通	公称直径: DN50, 压力等级: PN16, 材质: 阀体碳钢, 阀瓣 不锈钢, 密封面硬质合金, 连接方式: 法兰连接开启压力: $\leq 0.02\text{MPa}$, 流阻系数: ≤ 1.2	恒通阀门有限责任公司	2套	180	360	
10	DN50或ND65或ND80启闭阀	恒通	公称直径: DN50-80, 压力等级: PN16, 材质: 阀体碳钢, 阀杆 不锈钢, 密封面硬质合金, 连接方式: 法兰连接开启压力: $\leq 0.02\text{MPa}$, 流阻系数: ≤ 1.2	恒通阀门有限责任公司	1套	350	350	
11	DN50 排污阀	恒通	公称直径: DN50, 压力等级: PN16, 材质: 阀体碳钢, 阀杆 不锈钢, 密封面 不锈钢, 连接方式: 法兰连接排污速率: $\geq 5\text{m}^3/\text{h}$, 密封试验压力: 1.1倍工作	恒通阀门有限责任公司	2个	220	440	
12	DN25 球阀	恒通	公称直径: DN25, 压力等级: PN16, 材质: 阀体304不锈钢, 球体304不锈钢, 密封聚四氟乙烯, 操作扭矩: $\leq 15\text{N}\cdot\text{m}$, 启闭次数: ≥ 5 万次	恒通阀门有限责任公司	9个	80	720	
13	DN25 过滤阀	恒通	公称直径: DN25, 压力等级: PN16, 材质: 304不锈钢, 滤网304不锈钢, 连接方式: 螺纹连接, 过滤面积: $\geq 0.01\text{m}^2$	恒通阀门有限责任公司	3个	55	165	
14	DN25 止回阀	恒通	公称直径: DN25, 压力等级: PN16, 材质: 阀体304不锈钢, 阀瓣304不锈钢, 密封面聚四氟乙烯, 最小工作压力: $\geq 0.05\text{MPa}$, 泄漏量: ≤ 5 滴/分钟	恒通阀门有限责任公司	2个	50	100	
15	压力表及接管	红旗	量程0-1.6MPa, 精度1.5级, 径向带边, 接头M20×1.5, 缓冲管: 不锈钢蛇形管, 温度补偿: $-40^\circ\text{C}\sim 70^\circ\text{C}$	红旗仪表有限公司	1个	150	150	
16	DN80 管道、法兰、弯头、三通	恒通	镀锌钢管 $\phi 89 \times 4$ (外径89mm, 壁厚4mm) 材质: 碳素结构钢, 压力等级: PN16, 水压试验: 2.4MPa	恒通阀门有限责任公司	1个	80	80	
17	DN25 管道、弯头、三通	恒通	规格: $\phi 32 \times 3$ (外径32mm, 壁厚3mm), 材质: 碳素结构钢, 压力等级: PN16	恒通阀门有限责任公司	1个	25	25	

画



18	高位水箱	盐城 全球	容量300L, 设计压力常压, 304 不锈钢304, 壁厚 $\geq 3\text{mm}$	盐城全球 环保产业 发展有限 公司	1个	4000	4000	
19	动力柜	江裕 电气	额定电压 380V 额定电流 150-400A 功率因数 ≥ 0.9 分断能力 $\geq 50\text{kA}$, 过流方 式下运行, 上海生产	浙江江裕 电气有限公司	1套	3500	3500	
20	水泵控制 柜	江裕 电气	额定电压 AC 380V 额定电流 20-30A 分断能力 $\geq 50\text{kA}$ 脱扣特性: B、C型	浙江江裕 电气有限公司	1套	2000	2000	
21	动力柜到 锅炉电缆	兰州 众邦	铜芯交联聚乙烯绝缘电 力电缆截面积 $\geq 120\text{mm}^2$, 载流量: 320-350A绝 缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega \cdot \text{km}$ 敷设方式: 穿管(管径 $\phi 100\text{mm}$)	兰州众邦 电线电缆 有限公司	12.5米	380	4750	
22	水泵控制 电缆	兰州 众邦	铜芯聚氯乙烯绝缘控制 电缆 $\geq 1.5\text{mm}^2$, 绝缘材料 : 聚氯乙烯, 护套: 聚 氯乙烯, 弯曲半径: ≥ 6 倍电缆外径, 电磁兼容 性: 屏蔽型	兰州众邦 电线电缆 有限公司	10米	35	350	
23	管道保温 材料	永正	B1级橡塑保温管, 规格 : DN25~DN80, 厚度 50mm, 性能: 导热系数 $\leq 0.034\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 吸水 率 $\leq 1\%$, 氧指数 $\geq 32\%$	廊坊永正 节能科技 有限公司	60米	135	8100	
24	DN20 球阀	恒通	公称直径: DN20, 压力 等级: PN16, 材质: 阀 体304不锈钢, 球体304 不锈钢, 密封氟橡胶, 启闭时间: ≤ 3 秒, 温度 : $-20^\circ\text{C} \sim 150^\circ\text{C}$	恒通阀 门有限 责任 公司	52个	40	2080	
25	DN20 镀锌 钢管	包钢	公称直径DN20, 公称外 径25mm公称壁厚2.5mm 材质基材: 碳素结构 钢, 镀层: 热浸镀锌, 锌层平均厚度 $\geq 85\mu\text{m}$ 工作压力 1.6MPa	内蒙古包 钢钢联 股份有 限公 司	30米	20	600	
26	DN80 镀锌 钢管	包钢	公称直径DN80, 公称外 径89mm公称壁厚4mm材 质基材: 碳素结构钢, 镀层: 热浸镀锌, 锌层 平均厚度 $\geq 85\mu\text{m}$ 工 作压力 1.6MPa	内蒙古包 钢钢联 股份有 限公 司	40米	80	3200	





画

27	DN25 镀锌 钢管	包钢	公称直径DN25, 公称外 径32mm公称壁厚2.5mm 材质基材: 碳素结构钢 镀层: 热浸镀锌, 锌层 平均厚度≥85μm, 工作 压力1.6MPa	内蒙古包 钢钢联股 份有限公 司	10米	25	250	
28	DN50Y 型 过滤器	恒通	结构: 空腔和滤芯 DN50, 公称压力: 6- 2.5MPa 过滤精度: 10- 30目 壳体: 碳钢/不锈 钢, 滤网材质: 不锈钢 密封件: 丁腈橡胶 紧固: 螺栓	恒通阀门 有限责任 公司	2米	300	600	
29	电缆	兰州 众邦	铜芯聚氯乙烯绝缘软 导线6平方结构: 多股绞 (19/0.64mm), 导体电 阻≤3.08Ω/km绝缘厚 度: 0.8mm, 护套厚度 1.0mm	兰州众邦 电线电缆 有限公司	100米	15	1500	
30	吊杆式防 爆灯	东君 照明	光源类型LED, 额定电 压 AC220V 50HZ, 额定 功率 50W, 光通量 120lm/w, 防护等级 IP66透明罩: 高强度铜 化玻璃, 色温参数 2800 - 6500K	广东东君 照明有限 公司	2个	350	700	
31	五孔插座	德力 西	额定电压 AC220V, 额定 电流 10A, 面板材质 PC 阻燃材料, 具有防火、 耐热和抗冲击性能, 开 关次数 不低于40000 次, 防护等级IP44	浙江德力 西国际电 工有限公 司	5个	50	250	
32	单联开关	德力 西	额定电压AC220V额定电 流, 10A, 面板材质 PC 阻燃材料, 具有防火、耐 热和抗冲击性能次数, 不低于: 40000次防护等 级: IP44	浙江德力 西国际电 工有限公 司	2个	35	70	
33	双联开关	德力 西	额定电压: AC220V, 额 定电流: 10A, 面板材质 : PC 阻燃材料, 具有 防火、耐热和抗冲击性 能, 开关次数: 不低于 40000次, 防护等级: IP44	浙江德力 西国际电 工有限公 司	2个	40	80	
34	散热片	德力 西	额定电压AC220V额定电 流, 10A, 面板材质 PC 阻燃材料, 具有防火、耐 热和抗冲击性能次数, 不低于: 40000次防护等 级: IP44	浙江德力 西国际电 工有限公 司	2片	450	900	碳钢 16片/ 组

画



35	散热器	德力西	额定电压: AC220V, 额定电流: 10A, 面板材质: PC 阻燃材料, 具有防火、耐热和抗冲击性能, 开关次数: 不低于 40000 次, 防护等级: IP44	浙江德力西国际电工有限公司	1片	500	500	碳钢 18片/组
36	散热器	暖美特	材质: 碳钢, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 散热量: $500\text{W}/\text{片}$ (水温 $5/50^{\circ}\text{C}$, 室温 18°C) 工作压力: 1.0MPa , 试验压力: 1.5MPa	北京暖美特商贸有限公司	9片	400	3600	碳钢 14片/组

二、土建、安装部分

序号	名称	内容	数量	单位	单价	合计
37	地面环氧地坪漆	环氧树脂涂层, 涂刷 3 道, 总厚度 $\geq 1\text{mm}$ 厚	60	m^2	350	21000
38	内墙粉刷	涂料内墙, 内墙粉刷做法采用水泥砂浆防潮墙面, 无机内墙饰面	275	m^2	32	8800
39	新做电缆沟	砖砌排水沟, 240 厚 MU25 混凝土砖墙侧壁, 20 厚 1:2.5 水泥砂浆(掺防水剂)	10	米	470	4700
40	原排水沟开槽、加篦子	不锈钢篦子, 304 不锈钢, 开孔为圆形, 表面防滑采用压花凸点, 承重等级 A15 级别	20	米	150	3000
41	锅炉房混凝土地面	40 厚 C20 细石混凝土, 表面撒 1:1 水泥砂子随打随抹光, 80 厚 C20 混凝土垫层	15	m^2	550	8250

其他要求:

1. 采购内容 1~36 项按照分项报价表内产品部分填写, 37-41 项按照分项报价表内土建、安装部分填写。
2. 本项目采用固定总价的交钥匙工程, 总价不因任何市场价格波动、工程量变化或其他因素调整。项目实施风险由投标人自行承担, 本项目不集中组织勘察系统对接及辅材需求, 投标人须自行勘察, 包含但不限于设计费、设备材料采购费、包装费、运输费、装卸费、质保费、拆除费、工程施工费、设备安装调试、竣工验收及缺陷责任期内的维修服务以及税费等, 项目实施所需器件、辅材、工具等由中标人根据实际情况补齐, 确保项目实施技术方案所属功能及技术指标, 以上所有费用已包含在总价中。
3. 交货期: 自签订合同后 100 个日历日完成施工并安装调试进行交付。
4. 交货地点: 923 台
5. 质保期: 验收合格后三年。
6. 相关台站信息及施工图, 成交供应商取得成交通知书后联系甲方获取。

小计	大写:	贰拾柒万伍仟零陆拾元整
	小写:	275060元

表 A.3 933 台 分项报价表

一、产品部分								
序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	备注
1	电锅炉 (常压)	吉凤	CDRO. 24-20165 额定功率: 240kW, 出水温度: 95℃, 回水温度: 60-65℃ 加热元件: 不锈钢电加热管, 内胆材质: 碳钢	浙江吉凤电锅炉制造有限公司	1台	150000	150000	
2	循环泵	南泵流体	流量12.5m³/h; 扬程32m; 功率4kW; 电压/频率 380V/50Hz; 变频范围0-50Hz	浙江南泵流体机械有限公司	2台	6000	12000	
3	补水泵	南泵流体	流量1m³/h; 扬程28m; 功率1.3kW; 电压/频率 380V/50Hz; 变频范围0-50Hz	浙江南泵流体机械有限公司	2台	5000	10000	
4	软水处理器	滨洁	处理能力1m³/h, 工作压力0.2-0.6Mpa, 工作压力0.2-0.6 Mpa, 进水硬度 ≤8 mmol/L, 出水硬度 ≤0.03 mmol/L	北京碧水深蓝环保科技有限公司	1套	12000	12000	
5	软水水箱	盐城全球	有效容积 1.5 m³, 工作压力 常压 (0.1 MPa), 水温范围 -15℃~95℃, 水质要求 硬度 ≤0.03 mmol/L, 材质 304/316 不锈钢, 板材厚度 2.0-3.0 mm	盐城全球环保产业发展有限公司	1套	3500	3500	
6	DN50或ND65或ND80闸阀	恒通	公称直径: DN50, 压力等级: PN16 (1.6MPa) 材质: 阀体/阀盖碳钢, 阀杆不锈钢, 密封面硬质合金, 连接方式: 法兰连接, 泄漏等级: ≤VI 级	恒通阀门有限责任公司	9个	150	1350	
7	DN50或ND65或ND80过滤阀	恒通	公称直径: DN50-压力等级: 材质: 碳钢, 滤网: 304 不锈钢80目, 孔径 0.18mm) 连接方式: 法兰连接, 过滤效率: ≥95% 压降: ≤0.05MPa	恒通阀门有限责任公司	2套	120	240	
8	DN50或ND65或ND80减震器	恒通	公称直径: DN50, 压力等级: PN16, 材质: 内层: 丁腈橡胶, ≥ 120℃, 外层: 氯丁橡胶 (耐老化)	恒通阀门有限责任公司	4套	200	800	



明韩印宝

9	DN50或ND65或ND80止回阀	恒通	公称直径: DN50, 压力等级: PN16, 材质: 阀体碳钢, 阀瓣 不锈钢, 密封面硬质合金, 连接方式: 法兰连接, 启动压力: $\leq 0.02\text{MPa}$, 流阻系数: ≤ 1.2	恒通阀门有限责任公司	2套	180	360	
10	DN50或ND65或ND80启闭阀	恒通	公称直径: DN50-80, 压力等级: PN16, 材质: 阀体碳钢, 阀瓣 不锈钢, 密封面硬质合金, 连接方式: 法兰连接, 启动压力: $\leq 0.02\text{MPa}$, 流阻系数: ≤ 1.2	恒通阀门有限责任公司	1套	350	350	
11	DN50 排污阀	恒通	公称直径: DN50, 压力等级: PN16, 材质: 阀体碳钢, 阀杆 不锈钢, 密封面 不锈钢, 连接方式: 法兰连接, 排污速率: $\geq 5\text{m}^3/\text{h}$, 密封试验压力: 1.1倍工作	恒通阀门有限责任公司	2个	220	440	
12	DN25 球阀	恒通	公称直径: DN25, 压力等级: PN16, 材质: 阀体304不锈钢, 球体304不锈钢, 密封聚四氟乙烯, 操作扭矩: $\leq 15\text{N}\cdot\text{m}$, 启闭次数: ≥ 5 万次	恒通阀门有限责任公司	9个	80	720	
13	DN25 过滤阀	恒通	公称直径: DN25, 压力等级: PN16, 材质: 304不锈钢, 滤网304不锈钢, 连接方式: 螺纹连接, 过滤面积: $\geq 0.01\text{m}^2$	恒通阀门有限责任公司	3个	55	165	
14	DN25 止回阀	恒通	公称直径: DN25, 压力等级: PN16, 材质: 阀体304不锈钢, 阀瓣304不锈钢, 密封面聚四氟乙烯, 最小工作压力: $\geq 0.05\text{MPa}$, 泄漏量: ≤ 5 滴/分钟	恒通阀门有限责任公司	2个	50	100	
15	压力表及缓管	红旗	量程0-1.6MPa, 精度1.5级, 径向带边, 接头M20×1.5, 缓冲管: 不锈钢蛇形管 温度补偿: $-40^\circ\text{C}\sim 70^\circ\text{C}$	红旗仪表有限公司	1个	150	150	
16	DN80 管道、法兰、弯头、三通	恒通	镀锌钢管 $\phi 89\times 4$ (外径89mm, 壁厚4mm) 材质: 碳素结构钢, 压力等级: PN16, 水压试验: 2.4MPa	恒通阀门有限责任公司	1个	80	80	

画



明韩
印宝

17	DN25 管道、弯头、三通	恒通	规格: $\phi 32 \times 3$ (外径32mm, 壁厚3mm), 材质: 碳素结构钢, 压力等级: PN16	恒通阀门有限责任公司	1个	25	25	
18	高位水箱	盐城全球	容量300L, 设计工作压力, 304 不锈钢, 壁厚3mm	盐城全球环保产业发展有限公司	1个	4000	4000	
19	动力柜	江裕电气	额定电压 380V 额定电流: 350-400A 功率因数: 0.95 分断能力: 50kA, 进线方式: 下进下出, 上进上出	浙江江裕电气有限公司	1套	3500	3500	
20	水泵控制柜	江裕电气	额定电压 AC 380V 额定电流 20-30A 分断能力 $\geq 50\text{kA}$ 脱扣特性: B,C型	浙江江裕电气有限公司	1套	2000	2000	
21	动力柜到锅炉电缆	兰州众邦	铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆截面积 $\geq 120\text{mm}^2$, 载流量: 320-350A 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega \cdot \text{km}$ 敷设方式: 穿管 (管径 $\phi 100\text{mm}$)	兰州众邦电线电缆有限公司	12.5米	380.0	4750	
22	水泵控制柜电缆	兰州众邦	铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆 $\geq 1.5\text{mm}^2$, 绝缘材料: 聚氯乙烯, 护套: 聚氯乙烯, 弯曲半径: ≥ 6 倍电缆外径, 电磁兼容性: 屏蔽型	兰州众邦电线电缆有限公司	10米	35	350	
23	管道保温材料	永正	B1级橡塑保温管, 规格: DN25~DN80, 厚度50mm, 性能: 导热系数 $\leq 0.034\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 吸水率 $\leq 1\%$, 氧指数 $\geq 32\%$	廊坊永正节能科技有限公司	60米	135	8100	
24	DN20 球阀	恒通	公称直径: DN20, 压力等级: PN16, 材质: 阀体304不锈钢, 球体304不锈钢, 密封氟橡胶, 启闭时间: ≤ 3 秒, 温度: $-20^\circ\text{C} \sim 150^\circ\text{C}$	恒通阀门有限责任公司	40个	40	1600	
25	DN80 镀锌钢管	包钢	公称直径DN80, 公称外径89mm公称壁厚4mm 材质基材: 碳素结构钢, 镀层: 热浸镀锌, 锌层平均厚度 $\geq 85\mu\text{m}$ 工作压力 1.6MPa	内蒙古包钢钢联股份有限公司	60米	80	4800	

画



画

26	DN25 镀锌钢管	包钢	公称直径DN25, 公称外径32mm公称壁厚2.5mm 材质基材: 碳素结构钢 镀层: 热浸镀锌, 锌层平均厚度 $\geq 85 \mu\text{m}$ 工作压力 1.6MPa	内蒙古包钢钢联股份有限公司	10米	25	250	
27	DN50 镀锌钢管	包钢	公称直径DN50, 公称外径60.3mm, 公称壁厚3.8mm 材质基材: 碳素结构钢 镀层: 热浸镀锌, 锌层平均厚度 $\geq 85 \mu\text{m}$ 工作压力 1.6MPa	内蒙古包钢钢联股份有限公司	88.5米	50	4425	
28	DN25 镀锌钢管	包钢	公称直径DN25, 公称外径32mm公称壁厚2.5mm 材质基材: 碳素结构钢 镀层: 热浸镀锌, 锌层平均厚度 $\geq 85 \mu\text{m}$ 工作压力 1.6MPa	内蒙古包钢钢联股份有限公司	14米	25	350	
29	DN20 镀锌钢管	包钢	公称直径DN20, 公称外径25mm公称壁厚2.5mm 材质基材: 碳素结构钢 镀层: 热浸镀锌, 锌层平均厚度 $\geq 85 \mu\text{m}$ 工作压力 1.6MPa	内蒙古包钢钢联股份有限公司	33米	20	660	
30	DN15 镀锌钢管	包钢	公称直径DN15, 公称外径20mm公称壁厚2.5mm 材质基材: 碳素结构钢 镀层: 热浸镀锌, 锌层平均厚度 $\geq 85 \mu\text{m}$ 工作压力 1.6MPa	内蒙古包钢钢联股份有限公司	14米	15	210	
31	DN20 球阀	恒通	公称直径: DN20, 压力等级: PN16, 材质: 阀体304不锈钢, 球体304不锈钢, 密封氟橡胶, 启闭时间: ≤ 3 秒, 温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$	恒通阀门有限责任公司	20个	40	800	
32	DN25 球阀	恒通	公称直径: DN25, 压力等级: PN16, 材质: 阀体304不锈钢, 球体304不锈钢, 密封氟橡胶, 启闭时间: ≤ 3 秒, 温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$	恒通阀门有限责任公司	4个	50	200	
33	不锈钢配电箱	温州天雷	不锈钢, 电压: 400V, 频率: 50Hz, 电流: 100-200A 短路电流: 25kA, 35kA, 防护等级: IP44/IP55, 绝缘等级: F/H级, 进线方式: 上进线或下进线	温州天雷电气有限公司	1个	2000	2000	
34	电缆 1	兰州众邦	材质方钢, 由 4 根截面为25平方毫米的铜芯组成, 采用交联聚乙烯 (YJ) 绝缘材质, 聚氯乙烯 (V) 护套	兰州众邦电线电缆有限公司	30米	25	750	

35	电缆 2	兰州众邦	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 6平方结构:多股绞(19/ 0.64mm),导体电阻≤ 3.08Ω/km绝缘厚度 :0.8mm,护套厚度1.0mm	兰州众邦 电线电缆 有限公司	100米	15	1500	
36	吊杆式防 爆灯	东君 照明	光源类型LED,额定电压 AC220V 50Hz,功率 50W,光通量≥20lm/w,防 护等级IP68,照明显色 强度高,钢化玻璃,色温 2800-3500K	东君 照明有限 公司	1个	350	350	
37	五孔插座	德力 西	额定电压AC220V,额定电 流10A,面板材质PC阻燃 材料,具有防火、耐燃、 抗冲击性能,开关次数不 低于40000次,防护等级 IP44	浙江德力 西国际电 工有限公司	5个	50	250	
38	单联开关	德力 西	额定电压AC220V,额定电 流10A,面板材质PC阻燃 材料,具有防火、耐燃和抗 冲击性能,开关次数不低 于40000次,防护等级:IP44	浙江德力 西国际电 工有限公司	2个	35	70	
39	双联开关	德力 西	额定电压:AC220V,额定 电流:10A,面板材质:PC 阻燃材料,具有防火、耐 热和抗冲击性能,开关次 数:不低于40000次,防护 等级:IP44	浙江德力 西国际电 工有限公司	2个	40	80	
40	散热片	暖美 特	材质:碳钢,壁厚≥ 1.5mm,表面喷塑散热量 :150W/片(供回水温度 75/50℃,室温18℃)工 作压力:1.0MPa,试验压 力1.5MPa	北京暖美 特商贸有 限公司	3片	500	1500	碳钢 14 片/组

二、土建、安装部分

序号	名称	内容	数量	单位	单价	合计	
41	防护栏杆	材质:选用304或316不锈钢, 圆管:直径16mm、19mm、22mm,栏 杆垂直杆件的净距不大于0.11m ,抗水平荷载:不应小于 500N/m,	12	米	10	120	
42	地面环氧 地坪漆	环氧树脂涂层,涂刷3道,总厚 度≥1mm厚	60	m ²	350	21000	
43	内墙粉刷	涂料内墙,内墙粉刷做法采用水泥 砂浆防潮墙面,无机内墙涂饰面	275	m ²	32	8800	
44	新做电缆 沟	砖砌排水沟,240厚MU25混凝土 砖墙侧壁,20厚1:2.5水泥砂浆 (掺防水剂)	1.3	米	470	611	

45	原排水沟开槽、加管子	不锈钢管子, 304 不锈钢, 开孔为圆形, 表面防滑采用压花凸点, 承重等级 A15 级别	20	米	150	3000		
<p>其他要求:</p> <p>1. 采购内容 1~40 项按照分项报价表内产品部分填写, 41-45 项按照分项报价表内土建、安装部分填写。</p> <p>2. 本项目采用固定总价的交钥匙工程, 合同履行期间不因市场价格波动、工程量变化或其他因素调整。项目实施风险由投标人自行承担, 本项目不是组织勘察, 投标人须自行勘察, 包括但不限于设计费、设备材料采购费、包工费、包料费、包运费、包安装费、包调试费、包拆除费、工程施工费、设备安装调试、竣工验收及缺陷责任期内的维修保养费用等。项目所需零件、辅材、工具等由中标人按实际情况补齐, 确保项目实施技术方案所规定的所有技术指标, 以上所有费用已包含在总报价中。</p> <p>3. 交货期: 自签订合同后 100 个日历天内完成施工并安装调试进行交付。</p> <p>4. 交货地点: 933 台</p> <p>5. 质保期: 验收合格后三年。</p> <p>6. 相关台站信息及施工图, 成交供应商取得成交通知书后联系甲方获取。</p>								
小计		大写:	贰拾陆万捌仟叁佰零陆元整					
		小写:	268306元					

表 A.4 934 台分项报价表

一、产品部分								
序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	备注
1	电锅炉 (常压)	吉凤	CDRO. 24-85/65额定功率: 240KW, 出水温度: 95℃, 回水温度: 60-65℃, 加热元件: 不锈钢电加热管, 内胆材质: 碳钢	山西吉祥锅炉制造有限公司	1台	150000	150000	
2	循环泵	南泵流体	流量12.5m³/h; 扬程32m; 功率4kW; 电压/频率 380V/50Hz; 变频范围0-50Hz	浙江南泵流体机械有限公司	2台	6000	12000	
3	补水泵	南泵流体	流量1m³/h, 扬程28m; 功率 1.3kW, 电压/频率 380V/50Hz, 变频范围0-50Hz	浙江南泵流体机械有限公司	2台	5000	10000	
4	软水处理器	滨洁	处理能力1m³/h, 工作压力 0.2-0.6Mpa, 工作压力 0.2-0.6 Mpa, 进水硬度 ≤8 mmol/L, 出水硬度 ≤0.03 mmol/L	北京碧水深蓝环保科技发展有限公司	1套	12000	12000	
5	软水水箱	盐城全球	有效容积 1.5 m³, 工作压力 常压 (0.1 MPa), 水温范围 -15℃~95℃, 水质要求 硬度 ≤0.03 mmol/L, 材质 304/316 不锈钢, 板材厚度 2.0-	盐城全球环保产业发展有限公司	1套	3500	3500	

明韩印宝

			3.0 mm				
6	DN50或 ND65或 ND80闸阀	恒通	公称直径:DN50,压力等级:PN16(1.6MPa),材质:阀体/阀盖碳钢,阀杆/阀瓣不锈钢,密封面硬质合金,连接方式:法兰连接,密封等级:≤VI	恒通阀门 有限公司	9个	150	1350
7	DN50或 ND65或 ND80过滤 阀	恒通	公称直径:DN50,压力等级:材质:碳钢,滤网:304不锈钢20目,孔径0.18mm)连接方式:法兰连接,过滤效率:≥95%压降:≤0.05MPa	恒通阀门 有限公司	2套	120	240
8	DN50或 ND65或 ND80减震 器	恒通	公称直径:DN50,压力等级:PN16,材质:内层:丁腈橡胶,≥120℃,外层:氟丁橡胶(耐老化)	恒通阀门 有限公司	4套	200	800
9	DN50或 ND65或 ND80止回 阀	恒通	公称直径:DN50,压力等级:PN16,材质:阀体碳钢,阀瓣不锈钢,密封面硬质合金,连接方式:法兰连接开启压力:≤0.02MPa,流阻系数:≤1.2	恒通阀门 有限公司	2套	180	360
10	DN50或 ND65或 ND80启闭 阀	恒通	公称直径:DN50-80压力等级:PN16材质:阀体碳钢,阀瓣不锈钢,密封面硬质合金连接方式:法兰连接开启压力:≤0.02MPa流阻系数:≤1.2	恒通阀门 有限公司	1套	350	350
11	DN50排 污阀	恒通	公称直径:DN50,压力等级:PN16材质:阀体碳钢,阀杆不锈钢,密封面不锈钢,连接方式:法兰连接排污速率:≥5m³/h,密封试验压力:1.1倍工作	恒通阀门 有限公司	2个	220	440
12	DN25球 阀	恒通	公称直径:DN25,压力等级:PN16,材质:阀体304不锈钢,球体304不锈钢,密封聚四氟乙烯,操作扭矩:≤15N·m,启闭次数:≥5万次	恒通阀门 有限公司	9个	80	720
13	DN25过 滤阀	恒通	公称直径:DN25,压力等级:PN16,材质:304不锈钢,滤网304不锈钢,连接方式:螺纹连接,过滤面积:≥0.01m²	恒通阀门 有限公司	3个	55	165







画

14	DN25 止回阀	恒通	公称直径: DN25, 压力等级: PN16, 材质: 阀体304不锈钢, 阀瓣304不锈钢, 密封面聚四氟乙烯, 最小工作压力: $\geq 0.05\text{MPa}$, 公称流量: $\leq 5\text{m}^3/\text{h}$	恒通阀门有限责任公司	2个	50	100
15	压力表及接管	红旗	量程0~6MPa, 精度1.5级, 径向安装, 接M20 \times 1.5螺接管, 材质: 碳钢, 温度补偿: $-40^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$	红旗仪表有限公司	1个	150	150
16	DN80 管道、法兰、三通	恒通	镀锌钢管 $\phi 80\times 4$ (外径89mm, 壁厚4mm), 材质: 碳素结构钢, 压力等级: PN16, 水压试验: 2.4MPa	恒通阀门有限责任公司	1个	80	80
17	DN25 管道、弯头、三通	恒通	规格: $\phi 32\times 3$ (外径32mm, 壁厚3mm), 材质: 碳素结构钢, 压力等级: PN16	恒通阀门有限责任公司	1个	25	25
18	高位水箱	盐城全球	容量300L, 设计压力常压, 304 不锈钢304, 壁厚 $\geq 3\text{mm}$	盐城全球环保产业发展有限公司	1个	4000	4000
19	动力柜	江裕电气	额定电压 380V 额定电流: 350-400A 功率因数 ≥ 0.95 短路分断能力 50kA, 进线方式下进下出, 上进上出,	浙江江裕电气有限公司	1套	3500	3500
20	水泵控制柜	江裕电气	额定电压 AC 380V 额定电流 20-30A 分断能力 $\geq 50\text{kA}$ 脱扣特性: B、C型	浙江江裕电气有限公司	1套	2000	2000
21	动力柜到锅炉电缆	兰州众邦	铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆截面积 $\geq 120\text{mm}^2$, 载流量: 320-350A 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega\cdot\text{km}$ 敷设方式: 穿管 (管径 $\phi 100\text{mm}$)	兰州众邦电线电缆有限公司	12.5米	380	4750
22	水泵控制电缆	兰州众邦	铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆 $\geq 1.5\text{mm}^2$, 绝缘材料: 聚氯乙烯, 护套: 聚氯乙烯, 弯曲半径: ≥ 6 倍电缆外径, 电磁兼容性: 屏蔽型	兰州众邦电线电缆有限公司	10米	35	350
23	管道保温材料	永正	B1级橡塑保温管, 规格: DN25~DN80, 厚度50mm, 性能: 导热系数 $\leq 0.034\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 吸水率 $\leq 1\%$, 氧指数 $\geq 32\%$	廊坊永正节能科技有限公司	60米	135	8100



24	DN20 球阀	恒通	公称直径: DN20, 压力等级: PN16, 材质: 阀体 304 不锈钢, 球体 304 不锈钢, 密封氟橡胶, 启闭时间: ≤3 秒, 温度: -20℃~150℃	恒通阀门有限责任公司	20 个	40	800	
25	DN50 镀锌钢管	包钢	公称直径 DN50, 公称外径 60.3mm, 公称壁厚 3.8mm, 材质基材: 碳素结构钢, 镀层: 热浸镀锌, 锌层平均厚度 ≥85 μm 工作压力 1.6MPa	内蒙古包钢钢联股份有限公司	172 米	50	8600	
26	DN20 镀锌钢管	包钢	公称直径 DN20, 公称外径 25mm, 公称壁厚 2.5mm, 材质基材: 碳素结构钢, 镀层: 热浸镀锌, 锌层平均厚度 ≥85 μm 工作压力 1.6MPa	内蒙古包钢钢联股份有限公司	44 米	20	880	
27	DN40 镀锌钢管	恒通	公称直径: DN20, 压力等级: PN16, 材质: 阀体 304 不锈钢, 球体 304 不锈钢, 密封氟橡胶, 启闭时间: ≤3 秒, 温度: -20℃~150℃	恒通阀门有限责任公司	44 米	41	1804	
28	DN80 镀锌钢管	包钢	公称直径 DN80, 公称外径 89mm, 公称壁厚 4mm, 材质基材: 碳素结构钢, 镀层: 热浸镀锌, 锌层平均厚度 ≥85 μm 工作压力 1.6MPa	内蒙古包钢钢联股份有限公司	20 米	80	1600	
29	DN25 镀锌钢管	包钢	公称直径 DN25, 公称外径 32mm, 公称壁厚 2.5mm, 材质基材: 碳素结构钢, 镀层: 热浸镀锌, 锌层平均厚度 ≥85 μm 工作压力 1.6MPa	内蒙古包钢钢联股份有限公司	10 米	25	250	
30	电缆	兰州众邦	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 6 平方结构: 多股绞 (19/0.64mm), 导体电阻 ≤3.08 Ω/km 绝缘厚度: 0.8mm, 护套厚度 1.0mm	兰州众邦电线电缆有限公司	100 米	15	1500	
31	吊杆式防爆灯	东君照明	光源类型 LED, 额定电压 AC220V 50HZ, 额定功率 50W, 光通量 120lm/w, 防护等级 IP66 透明罩: 高强度钢化玻璃, 色温参数 2800 - 6500K	广东东君照明有限公司	4 个	350	1400	
32	五孔插座	德力西	额定电压 AC220V, 额定电流 10A, 面板材质 PC 阻燃材料, 具有防火、耐热和抗冲击性能, 开关次数 不低于 40000 次, 防护等级 IP44	浙江德力西国际电工有限公司	5 个	50	250	

画



33	单联开关	德力西	额定电压AC220V 额定电流:10A,面板材质 PC阻燃材料,具有防火、耐热和抗冲击性能次数,不低于:40000次防护等级:IP44	浙江德力西国际电气有限公司	2个	35	70	
34	双联开关	德力西	额定电压:AC220V,额定电流:10A,面板材质:PC 阻燃材料,具有防火、耐热和抗冲击性能,开关次数:不低于40000次,防护等级:IP44	浙江德力西国际电气有限公司	2个	40	80	
35	散热器	暖美特	材质:碳钢,壁厚≥1.5mm,表面喷漆数量:150W/片(供水温度75/50℃,室温18℃)工作压力:1.0MPa,试验压力1.5MPa	北京暖美特商贸有限公司	3片	500	1500	碳钢 14片/组

二、土建、安装部分

序号	名称	内容	数量	单位	单价	合计	
36	地面环氧地坪漆	环氧树脂涂层,涂刷3道,总厚度≥1mm厚	60	m ²	350	21000	
37	内墙粉刷	涂料内墙,内墙粉刷做法采用水泥砂浆防潮墙面,无机内墙涂饰面	275	m ²	32	8800	
38	新做电缆沟	砖砌排水沟,240厚 MU25 混凝土砖墙侧壁,20厚 1:2.5 水泥砂浆(掺防水剂)	5	米	470	2350	
39	原排水沟开槽,加管子	不锈钢管子,304 不锈钢,开孔为圆形,表面防滑采用压花凸点,承重等级 A15 级别	20	米	150	3000	

其他要求:

1. 采购内容 1~35 项按照分项报价表内产品部分填写, 36-39 项按照分项报价表内土建、安装部分填写。
2. 本项目采用固定总价的交钥匙工程, 总价不因任何市场价格波动、工程量变化或其他因素调整。项目实施风险由投标人自行承担, 本项目不集中组织勘察系统对接及辅材需求, 投标人须自行勘察, 包括但不限于设计费、设备材料采购费、包装费、运输费、装卸费、质保费、拆除费、工程施工费、设备安装调试、竣工验收及缺陷责任期内的维修服务以及税费等。项目实施所需器件、辅材、工具等由中标人按实际情况补齐, 确保项目实施技术方案所属功能及技术指标, 以上所有费用已包含在总报价中。
3. 交货期: 自签订合同后 100 个日历日完成施工并安装调试进行交付。
4. 交货地点: 934 台
5. 质保期: 验收合格后三年。
6. 相关台站信息及施工图, 成交供应商取得成交通知书后联系甲方获取。

小计	大写:	贰拾陆万捌仟捌佰陆拾肆元整	
	小写:	268864	

优惠承诺及其他:		
投标总价	大写:	壹佰零柒万捌仟伍佰伍拾伍元整
	小写:	1078555元

- 注: 1、投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。
2、分项单价不得超过谈判文件采购人要求的最高预算单价。
3、本表应按照第三部分“采购项目参数及要求”中的产品序号按顺序逐项填写,不得遗漏,需在备注内标明台号,否则,按无效投标处理。

单位名称: 青海星泉新能源科技有限公司 (公章)

法定代表人或委托代理人: 韩宝印 (签字或盖章)

2025年06月13日

明韩
印宝