

玛多县公安局野牛沟派出所电锅炉及锅炉房建设项目

招标工程量清单

招 标 人：_____



造价咨询人：_____



2025年7月8日

玛多县公安局野牛沟派出所电锅炉及锅炉房建设项目

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2025年7月8日

复 核 时 间: 2025年7月8日

清单编制说明



一、工程概况：

1.1：项目名称:玛多县公安局野牛沟派出所电锅炉及锅炉房建设项目

1.2：项目地点:果洛州 玛多县。

二、编制依据：

2.1：依据建设单位提供的采购名称、采购内容、采购参数及询价表编制。

2.2：全费用单价应包括制作费、安装费、运输费、保管费、管理费、利润、税金及其他一切不可预见费等全部费用若投标报价不能完全包括上述内容，投标无效。

2.3：本项目维护的所有内容不能拆分或少报，必须作为一个整体进行投标。否则，投标无效。

2.4：本次谈判文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标人的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

项 目 采 购 清 单

项目名称：玛多县公安局野牛沟派出所电锅炉及锅炉房建设项目

序号	产品名称	产品参数	单位	数量	金额（元）		
					全费用单价	全费用总价	备注
1	锅炉房	1. 结构形式：砖混结构 2. 规格尺寸：长5.0m*宽6.0m*高3.5m 3. 单体新建（含土建、装饰、给排水、电气等）	m ²	30			
2	电锅炉	1. 设备名称：电锅炉，2. 功率：75KW，3. 工作压力： 0.1MPa，4. 采暖温度：30~85° 5. 电源：380V/三相四线，6. 带配套膨胀水箱和循环水泵	台	2			
3	配电箱	1. 金属外壳配电箱，2. 含配电箱内开关等	台	1			
4	围墙	1. 实心砖砌围墙，2. 墙高：2.4m，3. 墙厚：240mm，新建砖砌 围墙（含基础土方、基础垫层、砖砌墙体）	m	32.5			
5	管沟	1. 砖砌暖气管沟，2. 尺寸：宽1.0m*深1.2m，3. 预制钢筋混凝土 土盖板	m	15			
6	管道	1. 焊接钢管暖气管道，2. 管道直径：DN65，3. 管道除锈、防 腐、保温，3. 管道附件	m	180			
7	管道维 修	1. 室内管道维修，2. 管道维修具体要求按甲方要求	项	1			
8	管道更 换	1. 污水管道更换，2. 管道直径：DN160，3. 管道材质：PVC塑 料管道，3. 管道附件等	m	55			
9	检查井	1. 砖砌圆形检查井，2. 检查井规格：直径1.0m，3. 含检查井 基坑开挖，砌筑等	座	2			
10	电缆	1. 室外电缆埋地敷设，2. 电缆规格：150mm ² ，3. 含电缆沟槽 开挖、垫层、保护盖板等	m	25			
小计：							

报价合计（小写）：_____

报价合计（大写）：_____

报 价 单 位：_____

报 价 时 间：_____