

湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡
实施太阳能路灯项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2025年5月18日

封一1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001



湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

招标工程量清单

招 标 人：




造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025 年 5 月 18 日

复 核 时 间： 2025 年 5 月 18 日



总 说 明

工程名称：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

1. 工程名称：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目；
2. 工程地点：湟源县；
3. 招标范围：本工程依据招标人的实际需求编制全部内容；
4. 编制依据：依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013《青海省市政工程计价定额（2020）》
5. 材料价依据：青海工程造价管理信息 2025 年西宁市第二期指导价，部分未发布材料价格采用市场价；
6. 执行：人工费调整按青建工2024-388号文执行；
7. 材料运输等各种运距及运输问题由施工单位自行对施工现场及周边施工环境进行考察后合理报价；
8. 安全措施、施工机械等项目，由施工单位自行确定机械种类、材料先进、合理、安全满足施工需求，且符合规范和施工工期要求；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：申中乡申中村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建路灯						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合，以地勘报告为准 2. 挖土深度:平均1米	m3	159.96			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计密实度要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	116.4			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距：自行考虑	m3	43.2			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板	m3	43.2			
5	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:高强度螺栓 2. 规格:M16	t	0.756			
6	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	1.188			
7	030412007001	一般路灯	太阳能路灯 1. 太阳能光伏板，规格：100Wp，光伏板的减反射膜为增强等离子化学气相沉积的氮化硅膜。 2. 锂电池，规格：60Ah/12v 3. 控制逆变器，规格：10A/12V智能控制器(时控、光控) 4. 照明灯具，规格：30W/12V LED，采用进口芯片，灯具采用优质铝散热结构，能有效的降低灯具节温，降低灯具光衰程度，延长灯具寿命，要有防雨灯罩； 5. 灯杆，规格：6米（热镀锌钢材，厚度3.5毫米，喷塑，防腐处理，灯杆直径：大口徑140,小口徑70）	套	120			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：申中乡申中村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：申中乡申中村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城
关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：申中乡申中村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：申中乡申中村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：申中乡申中村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：申中乡申中村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：申中乡前沟村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建路灯						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合，以地勘报告为准 2. 挖土深度:平均1米	m3	39.99			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计密实度要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	29.1			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距：自行考虑	m3	10.8			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板	m3	10.8			
5	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:高强度螺栓 2. 规格:M16	t	0.189			
6	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.297			
7	030412007001	一般路灯	太阳能路灯 1. 太阳能光伏板，规格：100Wp，光伏板的减反射膜为增强等离子化学气相沉积的氮化硅膜。 2. 锂电池，规格：60Ah/12v 3. 控制逆变器，规格：10A/12V智能控制器(时控、光控) 4. 照明灯具，规格：30W/12V LED，采用进口芯片，灯具采用优质铝散热结构，能有效的降低灯具节温，降低灯具光衰程度，延长灯具寿命，要有防雨灯罩； 5. 灯杆，规格：6米（热镀锌钢材，厚度3.5毫米，喷塑，防腐处理，灯杆直径：大口徑140,小口徑70）	套	30			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：申中乡前沟村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：申中乡前沟村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：申中乡前沟村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：申中乡前沟村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：申中乡前沟村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：申中乡前沟村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：申中乡前沟村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴燕乡巴燕村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建路灯						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合，以地勘报告为准 2. 挖土深度:平均1米	m3	79.98			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计密实度要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	58.2			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距：自行考虑	m3	21.6			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板	m3	21.6			
5	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:高强度螺栓 2. 规格:M16	t	0.378			
6	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.594			
7	030412007001	一般路灯	太阳能路灯 1. 太阳能光伏板，规格：100Wp，光伏板的减反射膜为增强等离子化学气相沉积的氮化硅膜。 2. 锂电池，规格：60Ah/12v 3. 控制逆变器，规格：10A/12V智能控制器(时控、光控) 4. 照明灯具，规格：30W/12V LED，采用进口芯片，灯具采用优质铝散热结构，能有效的降低灯具节温，降低灯具光衰程度，延长灯具寿命，要有防雨灯罩； 5. 灯杆，规格：6米（热镀锌钢材，厚度3.5毫米，喷塑，防腐处理，灯杆直径：大口径140,小口径70）	套	60			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴燕乡巴燕村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴燕乡巴燕村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城
关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴燕乡巴燕村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：巴燕乡巴燕村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：巴燕乡巴燕村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴燕乡福海村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建路灯						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合，以地勘报告为准 2. 挖土深度:平均1米	m3	13.33			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计密实度要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	9.7			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距：自行考虑	m3	3.6			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板	m3	3.6			
5	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:高强度螺栓 2. 规格:M16	t	0.063			
6	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.099			
7	030412007001	一般路灯	太阳能路灯 1. 太阳能光伏板，规格：100Wp，光伏板的减反射膜为增强等离子化学气相沉积的氮化硅膜。 2. 锂电池，规格：60Ah/12v 3. 控制逆变器，规格：10A/12V智能控制器(时控、光控) 4. 照明灯具，规格：30W/12V LED，采用进口芯片，灯具采用优质铝散热结构，能有效的降低灯具节温，降低灯具光衰程度，延长灯具寿命，要有防雨灯罩； 5. 灯杆，规格：6米（热镀锌钢材，厚度3.5毫米，喷塑，防腐处理，灯杆直径：大口徑140,小口徑70）	套	10			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴燕乡福海村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴燕乡福海村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴燕乡福海村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：巴燕乡福海村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：巴燕乡福海村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：巴燕乡福海村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：波航乡甘沟村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建路灯						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合，以地勘报告为准 2. 挖土深度:平均1米	m3	173.29			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计密实度要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	126.1			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距：自行考虑	m3	46.8			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板	m3	46.8			
5	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:高强度螺栓 2. 规格:M16	t	0.819			
6	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	1.287			
7	030412007001	一般路灯	太阳能路灯 1. 太阳能光伏板，规格：100Wp，光伏板的减反射膜为增强等离子化学气相沉积的氮化硅膜。 2. 锂电池，规格：60Ah/12v 3. 控制逆变器，规格：10A/12V智能控制器(时控、光控) 4. 照明灯具，规格：30W/12V LED，采用进口芯片，灯具采用优质铝散热结构，能有效的降低灯具节温，降低灯具光衰程度，延长灯具寿命，要有防雨灯罩； 5. 灯杆，规格：6米（热镀锌钢材，厚度3.5毫米，喷塑，防腐处理，灯杆直径：大口径140,小口径70）	套	130			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：波航乡甘沟村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：波航乡甘沟村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：波航乡甘沟村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：波航乡甘沟村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：波航乡甘沟村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：波航乡甘沟村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：寺寨乡上寨村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建路灯						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合，以地勘报告为准 2. 挖土深度:平均1米	m3	47.99			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计密实度要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	34.92			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距：自行考虑	m3	12.96			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板	m3	12.96			
5	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:高强度螺栓 2. 规格:M16	t	0.227			
6	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.356			
7	030412007001	一般路灯	太阳能路灯 1. 太阳能光伏板，规格：100Wp，光伏板的减反射膜为增强等离子化学气相沉积的氮化硅膜。 2. 锂电池，规格：60Ah/12v 3. 控制逆变器，规格：10A/12V智能控制器(时控、光控) 4. 照明灯具，规格：30W/12V LED，采用进口芯片，灯具采用优质铝散热结构，能有效的降低灯具节温，降低灯具光衰程度，延长灯具寿命，要有防雨灯罩； 5. 灯杆，规格：6米（热镀锌钢材，厚度3.5毫米，喷塑，防腐处理，灯杆直径：大口徑140,小口徑70）	套	36			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：寺寨乡上寨村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：寺寨乡上寨村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：寺寨乡上寨村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：寺寨乡上寨村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：寺寨乡上寨村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：寺寨乡上寨村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇光华村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建路灯						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合，以地勘报告为准 2. 挖土深度:平均1米	m3	79.98			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计密实度要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	58.2			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距：自行考虑	m3	21.6			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板	m3	21.6			
5	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:高强度螺栓 2. 规格:M16	t	0.378			
6	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.594			
7	030412007001	一般路灯	太阳能路灯 1. 太阳能光伏板，规格：100Wp，光伏板的减反射膜为增强等离子化学气相沉积的氮化硅膜。 2. 锂电池，规格：60Ah/12v 3. 控制逆变器，规格：10A/12V智能控制器(时控、光控) 4. 照明灯具，规格：30W/12V LED，采用进口芯片，灯具采用优质铝散热结构，能有效的降低灯具节温，降低灯具光衰程度，延长灯具寿命，要有防雨灯罩； 5. 灯杆，规格：6米（热镀锌钢材，厚度3.5毫米，喷塑，防腐处理，灯杆直径：大口徑140,小口徑70）	套	60			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇光华村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城关镇光华村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：城关镇光华村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城关镇光华村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：城关镇光华村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：城关镇光华村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇涌兴村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建路灯						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合，以地勘报告为准 2. 挖土深度:平均1米	m3	46.66			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计密实度要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	33.95			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距：自行考虑	m3	12.6			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板	m3	12.6			
5	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:高强度螺栓 2. 规格:M16	t	0.221			
6	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.347			
7	030412007001	一般路灯	太阳能路灯 1. 太阳能光伏板，规格：100Wp，光伏板的减反射膜为增强等离子化学气相沉积的氮化硅膜。 2. 锂电池，规格：60Ah/12v 3. 控制逆变器，规格：10A/12V智能控制器(时控、光控) 4. 照明灯具，规格：30W/12V LED，采用进口芯片，灯具采用优质铝散热结构，能有效的降低灯具节温，降低灯具光衰程度，延长灯具寿命，要有防雨灯罩； 5. 灯杆，规格：6米（热镀锌钢材，厚度3.5毫米，喷塑，防腐处理，灯杆直径：大口径140,小口径70）	套	35			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城关镇涌兴村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城关镇涌兴村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：城关镇涌兴村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城关镇涌兴村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：城关镇涌兴村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：城关镇涌兴村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：日月乡若药堂村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建路灯						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合，以地勘报告为准 2. 挖土深度:平均1米	m3	26.66			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计密实度要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	19.4			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距：自行考虑	m3	7.2			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板	m3	7.2			
5	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:高强度螺栓 2. 规格:M16	t	0.126			
6	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.198			
7	030412007001	一般路灯	太阳能路灯 1. 太阳能光伏板，规格：100Wp，光伏板的减反射膜为增强等离子化学气相沉积的氮化硅膜。 2. 锂电池，规格：60Ah/12v 3. 控制逆变器，规格：10A/12V智能控制器(时控、光控) 4. 照明灯具，规格：30W/12V LED，采用进口芯片，灯具采用优质铝散热结构，能有效的降低灯具节温，降低灯具光衰程度，延长灯具寿命，要有防雨灯罩； 5. 灯杆，规格：6米（热镀锌钢材，厚度3.5毫米，喷塑，防腐处理，灯杆直径：大口径140,小口径70）	套	20			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：日月乡若药堂村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：日月乡若药堂村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：日月乡若药堂村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：日月乡若药堂村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：日月乡若药堂村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：日月乡若药堂村

标段：湟源县申中乡、巴燕乡、波航乡、寺寨乡、城关镇、日月乡实施太阳能路灯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：