



注明: 1. 变电所中性点间相互连接的导体与PE导体之间, 只连接一次。连接设置在总配电屏内联络柜处。
2. 表中300代表热磁脱扣型断路器, 200代表单磁脱扣型断路器。

0.4kV低压配电系统图二

青海河湟建筑设计有限公司
工程 设计 出 图 专 用 章
编 号 A263001443
青海省住房和城乡建设厅制

青海河湟建筑设计有限公司				建设单位	西宁市教育局	日 期		
				工程名称	西宁市教育局2025年局属单位基建维修改造项目 西宁市第二十一中学配电室改造工程	2025.06		
设计制图	王峰	项目负责人	刘卫东	0.4kV低压配电系统图二				
校 对	王峰	审 核	刘卫东					
专业负责人	王峰	审 定	刘卫东					
				设计号	2025-08			
				子项号	05			
				图 别	电施			
				图 号	05			