



设计单位



中兴胜工程设计有限公司  
Zhong XingSheng Engineering  
Design Co., Ltd.  
工程设计资质：甲级 A14015500

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围。

建设单位

克拉玛依职业技术学院

项目名称

克拉玛依职业技术学院第一学生餐厅  
非人防区域改造方案设计服务项目

图纸名称

地下一层喷淋平面图

设计编号

XS (XJ) -JZ-2023001

设计阶段

施工图

专 业

暖 通

版 本

第一版

图 号

水施-03

项目负责人

张 鑫

专业负责人

张树德

审 定 人

范虎东

审 核 人

张树德

校 对 人

王 磊

设 计 人

刘继兵

出图日期

2025年02月

本图需加盖本公司技术签章，否则一律无效

地下一层喷淋平面图 1:150

注：阴影部分不在改造范围内  
—— 已建喷淋管线  
—— 新建喷淋管线

材料表						
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1		镀锌钢管	DN25	米	88	以实际为准
2		镀锌钢管	DN32	米	67	以实际为准
3		镀锌钢管	DN40	米	3	以实际为准
4		镀锌钢管	DN50	米	6	以实际为准
5		镀锌钢管	DN65	米	6	以实际为准
6		镀锌钢管	DN80	米	20	以实际为准
7		镀锌钢管	DN100	米	17	以实际为准
8		下垂管喷头		个	74	以实际为准