

大溪水厂排泥水处理增效设备采购（重新发布）

（国企采购）

# 招标文件

（线上电子招投标）

项目编号：JJWL250605116-1

采 购 人 ： 温岭市供水有限公司

采购代理机构： 建经投资咨询有限公司

二〇二五年七月

# 目录

第一章 招标公告 .....	2
第二章 投标人须知 .....	5
第三章 评标办法及评分标准 .....	21
第四章 采购需求 .....	26
第五章 合同文本（草拟） .....	38
第六章 投标文件格式附件 .....	47

# 第一章 招标公告

## 项目概况

大溪水厂排泥水处理增效设备采购（重新发布）招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网本项目公告附件获取（下载）招标文件，并于2025年8月5日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

### 一、项目基本情况：

项目编号：JJWL250605116-1

项目名称：大溪水厂排泥水处理增效设备采购（重新发布）

预算金额（元）：1382700

最高限价：/

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为大溪水厂排泥水处理增效设备采购（重新发布），主要有静态混合器、法兰、伸缩器、出水堰加高、导流筒、反应器、斜管支架、304 不锈钢斜管、污泥螺杆泵、浓缩池储泥管路改造、泵井及防雨罩、浓缩加药螺杆泵、加药管路、反冲洗管路、污泥输送泵管路更改、螺旋输送机拆除、污泥回流泵及管路阀门、与浓缩脱水系统改造项目有关的管道开挖、破路回填、绿化恢复、未列的相关该系统的一切费用等措施。详见第三章采购需求。

工期要求：合同签订后 90 日历天内完工。

### 本项目（否）接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
- （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。
- （8）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 三、获取招标文件：

（一）获取时间：公告发布之日起至 2025 年 8 月 5 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

（二）获取地址：乐采云平台（<https://www.lecaiyun.com>）

（三）获取方式：

投标人直接登录“乐采云平台”进行网上报名并下载招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择对应项目，申请获取采购文件）。

（四）售价（元）：0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 8 月 5 日 14:00:00 分（北京时间）

投标地点（网址）：“乐采云投标客户端”（下载链接：<https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d>）线上上传

开标时间：2025 年 8 月 5 日 14:00:00 分（北京时间）

开标地点（网址）：“乐采云平台”线上开标

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、公告发布媒体：乐采云平台（<http://www.lecaiyun.com>）和温岭市公共资源交易中心网（<https://www.wl.gov.cn/col/coll402172/index.html>）。

### 3、在线投标响应（电子投标）相关说明：

①标前准备（CA 驱动及乐采云投标客户端的下载）：本项目通过“乐采云平台”实行线上电子招投标，各潜在供应商应在投标截止时间前注册成为正式供应商，并完成 CA 数字证书办理及电子交易客户端的下载。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

②为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

③投标文件的递交：（1）电子加密投标文件：应按“乐采云平台”及本招标文件要求进行编制、加密并递交，供应商应于投标截止时间前将电子加密投标文件上传到“乐采云平台”中（不准时上传视为撤回投标文件）。（2）备份投标文件：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后 30 分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱。（邮箱号码：1187271673@qq.com）。

④投标文件的解密：投标人须在开标时间前准备好电脑与本单位制作电子加密投标文件同一个的 CA 锁，并在线等候解密，解密时间为投标截止时间（或开标时间）开始后 **30 分钟**内。

**注：本次招标采用电子招投标，实行网上投标（非现场方式实施）。投标文件应当通过“乐采云投标客户端”上传，在项目开、评标活动过程中，投标人需保持联系渠道畅通。**

## 七、对本次采购提出询问、质疑，请按以下方式联系

### 1、采购人信息：

名 称：温岭市供水有限公司

项目联系人（询问）：林女士

项目联系方式（询问）：0576-86210805

### 2、招标代理信息：

名 称：建经投资咨询有限公司

地 址：浙江省温岭市万昌路服务业大厦 8 楼

传 真：0576-86087802

项目联系人（询问）：夏汾汾、韩金伊

项目联系方式（询问）：0576-81761099、0576-81761087

质疑联系人：吕玉平

质疑联系方式：0576-81761088

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“乐采云平台”（<https://www.lecaiyun.com>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打服务热线 95763 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

## 第二章 投标人须知

### 前附表

序号	项 目	内 容
1	采购项目	项目名称：大溪水厂排泥水处理增效设备采购（重新发布） 项目编号：JJWL250605116-1 项目内容：详见第四章“采购需求”
2	采购方式	公开招标
3	投标文件形式、组成及制作	1. 投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； 1) “电子加密投标文件”是指通过“乐采云投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2) “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效“备份投标文件”。 2. 投标文件的组成：资格证明文件、商务技术文件、报价文件； 3. 电子加密投标文件制作：应按“乐采云平台”及本招标文件要求制作、加密并递交。
4	投标文件的递交	1. “电子加密投标文件”的递交：投标人应于投标截止时间前将“电子加密投标文件”上传至“乐采云平台”，逾期未上传的，视为投标文件撤回。 2. “备份投标文件”的递交： 投标人在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，自主选择是否递交备份投标文件，若递交可采取以下形式： 以压缩文件形式在投标截止时间前加密发送至采购代理机构邮箱，压缩文件命名为：项目编号和投标单位简称。接到在线解密通知后 30 分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱：1187271673@qq.com）。逾期发送的“备份投标文件”将视为未提供。
5	投标文件递交截止时间（开标时间）及地点	截止时间（开标时间）：详见采购公告 地点（网址）：详见采购公告
6	投标文件的修	1. 修改（补充）和撤回：

序号	项 目	内 容
	改（补充）和撤回	1) 投标截止时间前可以修改（补充）或撤回“电子加密投标文件”。补充或者修改“电子加密投标文件”的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输递交的，视为投标文件撤回。 2) 投标截止时间后，投标人不得修改（补充）或撤回其投标文件。
7	投标文件、流程文件签章	电子投标文件必须有电子签章；开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章，或者签章后上传相关文件，均认可；“乐采云平台”有新的操作流程的，按其规定。
8	投标报价	1. 本项目投标应以人民币报价； 2. 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
9	踏勘现场	<input type="checkbox"/> 组织（详细内容） <input checked="" type="checkbox"/> 不组织
10	样品	<input type="checkbox"/> 提供，具体详见招标文件，中标人提供的样品将由采购人保管、封存并作为履约验收的参考 <input checked="" type="checkbox"/> 不提供
11	演示	<input type="checkbox"/> 要求，具体详见招标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 不要求
12	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是。
13	评标办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法
14	合同签订	采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订国企采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。
15	履约保证金	1. 金额：签约合同价的 1%。 2. 收取方式：网银、汇票、电汇、转账支付或银行保函、保险公司保单形式（具体形式由双方协商后确定）； 3. 履约保证金的退还：详见合同文本对应条款。
16	代理服务费	本项目采购代理服务费用参照发改价格〔2011〕534 号文的收费标准（见附表）计取；采购代理服务费须包含在总报价中，由采购代理机构在签发中标通知书时向中标人收取；本项目按服务招标类型的 60% 收费，不足捌仟元按捌仟元计取。
17	解释权	1. 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

序号	项 目	内 容
		<p>2. 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；</p> <p>3. 仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法及评分标准、投标文件格式的先后顺序解释；</p> <p>4. 同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；</p> <p>5. 同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；</p> <p>6. 本采购文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“招标公告”为准；</p> <p>7. 本采购文件涉及的时间均为“北京时间”；</p> <p>8. 按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人和采购代理机构负责解释。</p>
18	注意事项	<p>1. 投标人应严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，如有偏离，应如实填写响应偏离。</p> <p>2. 如果发现本招标文件中存在歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请投标人在获取招标文件后，在采购文件的质疑有效期内及时书面提出。</p> <p>3. 采购结果公告期间，投标人不得通过非正当途径获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。</p> <p>4. 若以联合体形式投标的，联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p>

## 一、总则

### （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

- 1、采购代理机构：是指组织本次招标的机构，即建经投资咨询有限公司。
- 2、采购人：是指温岭市供水有限公司。
- 3、投标人：是指参加本国企采购项目投标的供应商。
- 4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
- 5、服务：是指除货物和工程以外的其他国企采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。
- 6、“书面形式”包括信函、传真等。
- 7、“▲”系指实质性要求条款。

### （三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、招标代理服务费

**2.1 本项目采购代理服务费参照发改价格〔2011〕534号文的收费标准（见附表）计取；采购代理服务费须包含在总报价中，由采购代理机构在签发中标通知书时向中标人收取；本项目按货物招标类型\*55%收费，不足捌仟元按捌仟元计取。**

附表：招标代理服务收费标准

服务 类型 费率 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

### （四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准，投标人需在投标文件中说明本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。投标人对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标人所投产品、投标文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

6、本项目不允许分包。

## 二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 三、投标文件

#### （一）投标文件的形式和效力：

##### 1、投标文件的形式：

电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效“备份投标文件”。

##### 2、投标文件的效力：

（1）投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”“备份投标文件”。

（2）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

▲（3）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，由采购代理机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，以“备份投标文件”参与评审，“电子加密投标文件”自动失效；在“乐采云平台”正常运行情况下，“备份投标文件”无法上传至“乐采云平台”的，视为投标文件撤回；未提交“备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

▲（4）投标人仅递交“备份投标文件”，未递交“电子加密投标文件”的，响应无效。

#### （二）投标文件的组成

投标人获取招标文件后，按照招标文件的要求提供：资格证明文件、商务技术文件和报价文件。

##### 1、资格证明文件的组成：（未提供下列标注“▲”材料的资格审查认定为无效）

序号	内容	备注
▲1	投标声明书	格式附后
▲2	法定代表人身份证明书（或授权委托书）	如授权委托代理人的则需提供授权委托书，格式附后
▲3	法人或者其他组织的营业执照	格式、内容自拟

序号	内容	备注
	等证明文件，自然人的身份证明	
▲4	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	格式、内容自拟（此项不可写“无”，否则按无效投标处理）
5	投标人认为需要提供的其他文件和资料	格式、内容自拟

## 2、商务技术文件的组成：

序号	内容	备注
1	供应商自评表	格式附后
2	投标人基本情况表	格式附后
3	证书一览表	格式附后
4	类似业绩一览表	格式附后
5	项目负责人资格情况表	格式附后
6	拟投入人员情况汇总表	格式附后
7	技术、商务偏离表	格式附后
8	投标人认为需要提供的其他资料；包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料	格式、内容自拟

## 3、报价文件的组成

序号	内容	备注
1	投标函	格式附后
2	开标一览表	格式附后
3	投标报价明细表	格式附后
4	投标人认为需要提供的其他文件和资料	自行提供

### （三）投标文件的制作、封装及递交要求

#### 1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目采购需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理，责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（3）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

(4) 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

(5) 若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其责任由投标人自行承担。

(6) 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：“电子加密投标文件”按“乐采云平台”及本招标文件要求制作、关联定位、加密。

## 2、投标文件的编制、签署、份数

(1) 投标文件包括“资格证明文件”“商务技术文件”和“报价文件”三部分。

**(2) 签署：投标文件中所须加盖公章部分均应当采用 CA 电子签章功能加盖投标人的单位电子公章，法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至“电子加密投标文件”中上传，也可采用法定代表人的电子章。**

3.1 “电子加密投标文件”（后缀格式为.jmbs）：在线上传递交一份。

3.2 “备份投标文件”（后缀格式为.bfbs）：发送一份至邮箱：1187271673@qq.com，以接收方邮箱收件箱所显示时间为准。

## 3、投标文件的递交要求

(1) 投标人应当在招标文件规定的截止时间前完成“电子加密投标文件”及“备份投标文件”的递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

(2) 如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

## 4、投标文件的补充、修改和撤回

(1) 投标人在投标截止时间前可以补充、修改或撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。投标截止时间前未完成递交的，视为撤回投标文件。

(2) 投标截止时间后，投标人不得修改（补充）或撤回其投标文件。

## 5、电子加密投标文件的解密及异常情况处理

(1) 开标后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

(2) 因网络或者其他问题造成“电子加密投标文件”在规定时间内无法正常解

密的，投标人提供了“备份投标文件”的，将由采购代理机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，完成解密。

(3) 投标人未在规定时间内完成解密且未提供“备份投标文件”的，默认投标人自动放弃。

#### (四) 投标文件的有效期

1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

## 四、开标

### (一) 开标程序

1、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加在线开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

2、向各投标人发出“电子加密投标文件”【开始解密】通知，由供应商在招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，将由采购代理机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

3、由采购人或者采购代理机构评审资格证明文件，若资格审查不符合招标文件要求，通过“乐采云平台”线上告知其原因并由投标人签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。资格审查未获通过的投标人，其商务技术文件及报价文件不进入评审。

4、评标委员会对商务技术文件进行评审，评审内容包括符合性审查，技术、商务评估及比较等。符合性及商务技术审查不通过的，通过“乐采云平台”线上告知其原因并由投标人签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议），其报价文件不再进入评审。

5、开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，通过“乐采云平台”公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过“乐采云平台”签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价文件开启后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，由评标委员会编写并签署评审报告，评审报告应当根据评标办法及评分标准推荐中标候选人；

7、采购代理机构将通过“乐采云平台”线上公布中标（成交）候选供应商名单并出具开标记录，由主持人、记录人、现场监督员当场签字确认；

8、开标会议结束。

**特别说明：“乐采云平台”如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

## 五、评标

### （一）评审工作的组织

1、采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

### （二）评标委员会的组建

1、评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2、评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

1、评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

- （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （3）对投标文件进行比较和评价；
- （4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

### （四）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审工作将依据招标文件、投标文件，具体评标内容及评分标准等详见《第

三章：评标方法及评分标准》。

3、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

#### **（五）评审意见的争议处理**

1、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

#### **（六）评委纪律**

1、评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标人接触。

#### **（七）评审流程及内容**

**本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：**

##### **1、评审前准备**

（1）由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

（2）由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

##### **2、投标文件的初步审查、符合性审查**

**对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。**

（1）评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

##### **3、投标文件的澄清、说明或补正**

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“乐采云平台”线上要求投标人在规定的时间内作

出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为 30 分钟内，未在规定的时间内澄清、说明或补正说明的，视为无异议。

(2) 投标人的澄清、说明或者补正应当通过“乐采云平台”线上书面提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### **(八) 错误修正**

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，或与“乐采云平台”中的报价两者不一致的，以投标文件中开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

#### **(九) 投标人存在下列情况之一的，投标无效**

1、投标文件未按招标文件规定的要求提交的；

2、电子加密投标文件解密失败且未按要求提交“备份投标文件”的；

3、资格证明文件、商务技术文件、报价文件出现混传或在资格证明文件或商务技术文件中出现投标报价的；

4、投标人没有提供合法、有效的“授权委托书”或“法定代表人身份证明书”的；

5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

6、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

7、明显不符合招标文件要求的技术参数、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

8、不具备招标文件中规定的资格要求的；

9、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

11、报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

12、投标文件提供虚假材料的；

13、投标人上传的电子加密投标文件解密成功的，电子加密投标文件中法定代表人电子章（或委托代理人签字）、投标人的单位电子公章盖章不齐全，不符合招标文件规定的；

14、投标报价关键内容字迹模糊、无法辨认的或投标报价大写不符合国家有关规定的；

15、擅自调整开标一览表格式的；

**16、不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的 IP 地址、Mac 地址、硬件号字段标红【包括但不限于下列情形：不同投标人电子投标文件中的 IP 地址重复、MAC 地址重复或硬件号重复】。**

**17、上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；**

**18、不同供应商的投标（响应）文件的内容存在 3 处（含）以上错误一致的；**

**19、不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；**

20、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

21、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”的内容及被拒绝的条款）。

**（十）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理**

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 3、因重大变故，采购任务取消的；
- 4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

#### （十一）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

1、确定中标人。由评标委员会推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中推荐排名第一的中标候选人为中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，招标公告发布的媒体及相关网站上公告中标结果。

3、发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标人应在领取中标通知书之时按采购人要求提供纸质投标文件（采用胶装），不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

## 七、合同签订及公告

### （一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标人无正当理由拖延、拒签合同的，参照有关规定进行处理、处罚，并有权重新开展采购活动。

4、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

### （二）合同公告及备案

1、采购人应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将采购合同副本报有关部门备案以及采购代理机构存档。

## 八、其他

### （一）中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- 2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 4、病毒发作导致不能进行正常操作的；
- 5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新开展采购活动。

### （二）质疑

1、投标人对本次招标相关事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问。

2、投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

3、采购人或代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4、质疑投标人对采购人、代理机构的答复不满意或采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后向温岭市人民法院提起诉讼。

### （三）验收

1、采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

2、严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

#### **（四）信用记录**

参照财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，招标代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1、信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

2、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3、信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。

#### **（五）联合体投标**

若本须知“前附表”规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

（1）不同供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标，联合体成员数量不得超过2人；

（2）联合体各方之间须签订联合协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在投标联合协议中指定本项目主办人，并将投标联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在投标联合协议中进行说明；

（3）联合体各方签订投标联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标；

（4）联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

### 第三章 评标办法及评分标准

一、采购代理机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计 100 分，其中商务技术 60 分，报价 40 分。

（一）商务技术文件中的客观分应一致；其余在规定的分值内评定打分。

（二）各投标人商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）全部有效投标人中的最低报价作为评标基准价，其他投标人的报价得分为： $(\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 40$ （计算得分保留小数点后 2 位）。

（四）投标人评标综合得分=商务技术分+报价分。

**注：评分计算过程中均采用四舍五入法，并保留 2 位小数。**

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，推荐评标总得分最高的投标人为中标候选人，中标候选人只推荐一名。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，以技术性能得分较高者为先。

五、本次评分具体分值细化条款如下表（60 分）：

序号	项目	分值	评分细则
1	体系认证	3 分	投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证证书，ISO14001 环境管理体系认证证书，ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书；每提供一项得 1 分，最高得 3 分。 <b>【证书原件复制件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页加盖公章编入商务技术文件中，否则不得分。】</b>
2	业绩	4 分	自 2020 年 1 月 1 日（以合同签订之日为准）以来，承担过供水规模 $\geq 8$ 万吨/d 自来水厂或污水厂废水处理系统项目的业绩，每个业绩得 1 分，最高得 4 分。 <b>【合同原件复制件加盖公章编入商务技术文件中，否则不得分。】</b>

序号	项目	分值	评分细则
3	企业资质	2分	投标人具有市政公用工程施工总承包贰级及以上资质或机电工程施工总承包贰级及以上资质的得1分，两者均具有的得2分。
4.1	拟投入人员情况	2分	项目负责人：具有一级建造师（机电专业）资格的得2分，具有二级建造师（机电专业）资格的得1分。
4.2		3分	针对本项目拟派项目实施人员（除项目负责人）的资历、专业技术能力、过往项目经验、人数等情况综合评分。 1. 人员专业配置、合理，能完全满足项目实施要求，可操作性强得1.6-3分； 2. 人员专业配置、不合理，方案无法满足实际要求的得0-1.5分。
4.1-4.2 须提供资料：人员证书扫描件及2025年3月-5月在本单位缴纳的社保证明扫描件（社保证明须由社保部门提供并盖章或社保部门网站查询打印件（有社保电子章）），并加盖供应商电子公章，否则不得分。			
5	产品配置	6分	根据投标产品配置清单及产品的技术指标、综合配置、产品品牌信誉、实用性与先进性、使用现况和用户反馈情况等评分。 1. 投标产品配置清单详细，产品品牌知名度高、产品性能技术好，完全符合采购需求的得4.1-6分； 2. 投标产品配置清单较详细，产品品牌知名度较高、产品性能技术较好，基本符合采购需求的得2.1-4分； 3. 投标产品配置清单简单，产品品牌知名度、产品性能技术一般，不够符合采购需求的得0-2分。
6.1	改造方案	10分	根据现状水厂浓缩脱水系统进行改造，在尽可能不改变现状构筑物以及尽量利用现有设施设备的前提下，提出详细、合理、有可行性的改造方案。 1. 方案描述详细具体，方案完善，可行性高，完全能够满足采购需求的得7.1-10分； 2. 方案描述较详细，方案基本完善，可行性较高，基本能满足采购需求的得4.1-7分。 3. 方案描述简单，方案不够完善，可行性低，不太能满足采购需求的得1.1-4分； 4. 提供方案即可得基本分1分。

序号	项目	分值	评分细则
6.2		10分	<p>根据水厂排泥水情况和原水水质等情况对浓缩脱水系统改造项目进行相关计算及详细设计，同时需考虑水厂在供水高峰、低峰情况下的排泥水系统药剂投加量的变化，提出详细方案以保证整个系统安全、有效、可靠的运行。</p> <p>1. 方案描述详细具体，方案完善，可行性高，完全能够满足采购需求的得 7.1-10 分；</p> <p>2. 方案描述较详细，方案基本完善，可行性较高，基本能够满足采购需求的得 4.1-7 分；</p> <p>3. 方案描述简单，方案不够完善，可行性低，不太能满足采购需求的得 1.1-4 分；</p> <p>4. 提供方案即可得基本分 1 分。</p>
6.3		10分	<p>针对现有辐流式浓缩池提出改造方案，使其能顺畅进入储泥池中，储泥池内污泥始终处于均质状态，且不发黑发臭，干泥可顺畅通过干泥泵输送至污泥料仓。整个浓缩脱水系统运行稳定，可实现全自动化控制目标。</p> <p>1. 方案描述详细具体，方案完善，可行性高，完全能够满足采购需求的得 7.1-10 分；</p> <p>2. 方案描述较详细，方案基本完善，可行性较高，基本能够满足采购需求的得 4.1-7 分。</p> <p>3. 方案描述简单，方案不够完善，可行性低，不太能满足采购需求的得 1.1-4 分；</p> <p>4. 提供方案即可得基本分 1 分。</p>
7	施工方案	5分	<p>根据投标供应商对本项目进度安排合理，满足招标文件及项目要求；设备供货有保证，设备的进场能够根据项目场地的要求及土建工程的完成情况有计划、分批次地进行，现场协调及验收工作安排科学合理等内容由专家进行打分。</p> <p>1. 施工方案合理，建设进度计划及保证措施合理；安装调试程序合理、措施得当；质量保证措施合理，安全文明施工措施合理的得 2.1-5 分；</p> <p>2. 施工方案基本合理，建设进度计划及保证措施基本合理；安装调试程序基本合理、措施得当；质量保证措施基本合理，安全文明施工措施基本合理的得 0-2 分。</p>

序号	项目	分值	评分细则
8	售后服务	3分	<p>根据免费保修、售后服务措施（包括修复时间方式、维护方案、操作培训方案等）、故障响应时间、质量保证措施和体系合理性进行综合评分。</p> <p>1. 提供售后服务方案较全面，且符合本项目相关要求及售后要求的得 1.6-3 分；</p> <p>2. 售后服务方案不够全面，且不具体，有缺失，针对性不完善，解决措施及建议等较为空泛的得 0-1.5 分。</p>
9	质保期	2分	<p>在满足招标文件 2 年的基础上，每增加 1 年得 1 分，本项最高得 2 分。</p>

注：1.上述评分项，缺项不得分；

2.上述证明材料中的单位发生合法变更的，需提供合法变更的材料。否则，相应分值不予计取。

## 第四章 采购需求

### 一、采购总说明：

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、本项目招标以投标人提交的系统改造方案为依据，投标人应在投标文件中提供充分的改造方案说明以达到本次招标的要求，并由评标委员会评定投标人的方案能否达到要求。

### 3、技术要求及标准的执行

投标人提供的设备应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

### 二、采购内容及技术要求：

#### 1、项目概况：

本项目为大溪水厂排泥水处理增效设备采购（重新发布），主要有静态混合器、法兰、伸缩器、出水堰加高、导流筒、反应器、斜管支架、304 不锈钢斜管、污泥螺杆泵、浓缩池储泥管路改造、泵井及防雨罩、浓缩加药螺杆泵、加药管路、反冲洗管路、污泥输送泵管路更改、螺旋输送机拆除、污泥回流泵及管路阀门、与浓缩脱水系统改造项目有关的管道开挖、破路回填、绿化恢复、未列的相关该系统的一切费用等措施。大溪水厂位于浙江省温岭市，水厂设计供水规模为 8 万 m<sup>3</sup>/d。

排泥水系统现状为：已有两座直径 10m，有效水深 4 米的重力式辐流式浓缩池和一座直径 5.6m，有效液位 4.15m 的圆形储泥池。

排泥水通过 DN150 的管从排泥池通过泵送至浓缩池导流筒内，经沉淀上清液从上部三角堰板排出，底部污泥自流至储泥池。

储泥池有两根 DN200 管至脱水机房进泥螺杆泵，管线长约 35 米。

脱水机房内有 2 台离心脱水机，脱水后污泥通过干泥泵送至污泥料仓。

浓缩脱水系统详细情况见附图。

#### 2、浓缩脱水系统目前存在的问题：

(1) 浓缩池积泥严重，上清液 SS>60mg/L，且处理量偏小，存在泥水满溢风险。

(2) 浓缩池底部污泥无法正常自流排入储泥池。

- (3) 储泥池污泥浓度偏低，且易出现厌氧反应，影响脱水效果。
- (4) 污泥脱水离心机设备无法正常运行，出泥含固率偏低。
- (5) 输泥管路不畅，脱水机产生的干泥无法通过干泥泵送至污泥料仓。
- (6) 其他影响浓缩脱水系统运行的情况。

### 3、招标要求及目标：

(1) 本次招标内容包括对现状浓缩脱水系统改造方案的设计、材料供货、改造施工及安装、调试、验收及相应的技术培训和售后服务等工作。

(2) 要求投标人根据现状水厂浓缩脱水系统进行改造，在尽可能不改变现状构筑物以及尽量利用现有设施设备的前提下，提出详细、合理、有可行性的改造方案。现有构筑物、设施及设备，投标人自行查阅附图。

(3) 投标人需根据水厂排泥水情况和原水水质等情况对浓缩脱水系统改造项目进行相关计算及详细设计，同时需考虑水厂在供水高峰、低峰情况下的排泥水系统药剂投加量的变化，以保证整个系统安全、有效、可靠的运行。

(4) 项目改造目标：

现有辐流式浓缩池内须增加 SUS304 不锈钢斜管，浓缩池上清液 SS 稳定 $<20\text{mg/L}$ ，浓缩后污泥含固率稳定 $\geq 2\%$ ，且能顺畅进入储泥池中。

储泥池内污泥始终处于均质状态，且不发黑发臭。

离心脱水机运行稳定，生产干泥含水率稳定 $<80\%$ ，且干泥可顺畅通过干泥泵输送至污泥料仓。

整个浓缩脱水系统运行稳定，可实现全自动化控制目标。

(5) 在现有水厂污泥处理系统设备的基础上，根据项目改造目标要求，增加必要的设备及材料，费用计入报价内。改造内容以及配套更换设备清单由投标人自行确定。采购人将根据投标人所提供的改造方案、配置清单以及投标报价综合评比，择优选择中标人。

(6) 系统内改造管线、破土开挖及回填恢复路面均由中标人负责。需在投标文件中提供系统流程图，管路走向图以及其它改造施工相关结构图，并应标注相关部件的接口尺寸。

(7) 投标人在设计时配套的设备必须满足现有电源情况电压等级的要求。

### 三、主要设备及清单：

序号	设备名称	规格参数	推荐品牌	单位	数量
1	静态混合器	DN150, PN10	玉环净化、金剑环保、中昌	台	2
2	法兰	DN150, PN10		片	4
3	伸缩器	DN150	无锡鑫羊、宁波一机、中核苏阀	只	2
4	出水堰加高	H=500mm	/	套	2
5	导流筒	尺寸: $\phi$ 2500*2000, 材质: 不锈钢 SS304, 厚度 $\geq$ 4mm	/	件	2
6	反应器	反应时间: $\geq$ 10min, 材质: 不锈钢 SS304, 厚度 $\geq$ 4mm	金剑环保、江苏天雨、青岛巨川	套	2
7	斜管支架	斜管形式: 蜂窝斜管 DH=50, 斜管长度: 斜长 L=800mm, 斜管材质: 不锈钢 SS304, 厚度 $\geq$ 0.3mm, 安装角度: 60° 支架形式: 框架式, 不锈钢 SS304, 与斜管配套	/	m <sup>2</sup>	150
8	304 不锈钢斜管	$\Phi$ 50, 孔径 0.3mm, L=800mm	玉环净化、金剑环保、中昌、双森、舜博、恒联	m <sup>2</sup>	150
9	污泥螺杆泵	流量: Q=8-12m <sup>3</sup> /h, 输出压力 2-3bar 结构: IM B5 功率: 2.2 kW 电压: 380 V 速度: 247 rpm 频率: 50Hz 频率可调范围: 15 - 50 Hz 变频速度可调范围: 75-247 rpm 绝缘/防护等级: F / IP55	兰州耐驰、阿尔维勒、莫诺	台	2
10	浓缩池储泥管路改造	浓缩池及储泥池新增约 120 米 DN100 碳钢管路 (含管道内外防腐), 含配套阀门、法兰、弯头等管配件;	/	套	2
11	泵井及防雨罩	泵井及防雨罩要求 1、泵井安装要求: 基础要求: 泵井基础需坚实平整, 采用混凝土浇筑, 确	/	件	2

序号	设备名称	规格参数	推荐品牌	单位	数量
		<p>保能承受泵体重量，水平度偏差应小于 0.20/1000，并预留检修空间。</p> <p>防水与密封：井内需做好防水处理，防止雨水渗入；泵体与管道连接处需严格密封，避免漏水或泥沙进入。</p> <p>维护通道：泵井周围需留足操作空间（建议至少 50cm），便于日常维护和紧急检修。</p> <p>2、防雨罩要求：</p> <p>材质选择：优先采用耐腐蚀材质，如不锈钢或工程塑料，外部可喷涂防紫外线涂层延缓老化。</p> <p>密封设计：防雨罩与泵体需紧密贴合，结合橡胶密封条或防水胶，确保雨水无法渗入电机及接线盒。</p> <p>通风散热：安装散热风机或通风口（占侧面积 10%-20%），避免高温影响运行；通风口需加装防虫网。</p> <p>安装规范：防雨罩顶棚设计倾斜（15° -30°）以利排水，边缘加装雨水槽；需与泵体保持一定距离。</p>			
12	浓缩加药螺杆泵	<p>流量:Q=10-35L/h，输出压力 2-3bar</p> <p>结构：IM B5</p> <p>功率：0.55kW</p> <p>电压：380 V</p> <p>速度：252 rpm</p> <p>频率：50Hz</p> <p>频率可调范围：15 - 50 Hz</p> <p>变频速度可调范围：75-252 rpm</p> <p>绝缘/防护等级：F / IP55</p>	兰州耐驰、阿尔维勒、莫诺	台	3
13	加药管路	<p>新增约 200 米 DN20UPVC 加药管路，含配套阀门、DN20 流量计 2 只、法兰、弯头等管配件</p>	/	项	1

序号	设备名称	规格参数	推荐品牌	单位	数量
14	反冲洗管路	新增约 100 米 DN50 冲洗水管路（含管道内外防腐），含需接至各个冲洗点位。	/	项	1
15	污泥输送泵管路更改	DN200	/	套	2
16	螺旋输送机拆除	搬运至建设单位指定地方	/	件	1
17	污泥回流泵及管路阀门	配套 3 泵，2 用 1 备，阀门管路等	/	项	1
18	其他相关费用	与浓缩脱水系统改造项目有关的管道开挖、破路回填、绿化恢复、未列的相关该系统的一切费用等措施	/	项	1

#### 四、工期要求及安装调试：

工期：合同签订后 90 日历天内完工。

安装地点：温岭大溪水厂内。

安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

投标人应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

#### 五、质保期：

1、所有设备质保期均为 2 年（投标人承诺长于 2 年的，以投标人承诺为准）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标人免费提供技术服务和维修。

2、投标人须在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

#### 六、中标人向采购人提供的资料，包括但不限于以下内容：

整体设计方案（含平面布置图等）、相关产品的说明书、使用手册等。

#### 七、付款方式：

合同签订后预付合同价的 10%作为预付款，在项目改造安装完毕后支付至合同价的 70%，最终验收合格后支付至合同价的 95%，剩余 5%的合同价在质保期满后付清。

#### 八、工作范围：

- 1、提供完整改造方案的设备；
- 2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验；
- 3、完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种

数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护；

4、设备应包括设备安装的本体、检查接线、调试及其所必需配套的辅材、预埋铁件、电线电缆等。

5、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

6、质保期内系统的维保及维修；

7、售后服务的措施及承诺。

## **九、售后服务：**

1、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品；质保期间，投标人应免费负责维护，质保期满后应继续提供技术咨询服务。

2、质保期内免费维修更换配件，投标人须提供详细的售后服务承诺。

3、投标人须提供 24 小时全天候召修服务，接到故障通知后 4 小时以内到达现场履行维修服务，12 小时内解决问题，若不能在 24 小时内解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，直至设备修复为止。质量保证期内的维修发生的一切费用由投标人承担。

4、投标人应结合设备的使用、保养过程，无偿对采购人派出的管理人员进行设备的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证售后设备的良好运行状态。

## **十、培训：**

1、中标人有义务对设备的正常使用和维护提供必要的培训。培训的目的是使受训人员能最有效地管理和操作所供设备。

2、培训的内容应包括受训人员进行设备的安装、操作、维护和管理，以及其他必要的培训项目，培训费用包含在投标总价内。

## **十一、质量保证：**

1、中标人须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、安装、调试、通过有关部门验收、免费质保期内上门服务等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标人负责。

2、中标人所提供的货物应保证是全新的和未使用过的原厂合格正品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

3、在所供商品交付使用时，中标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件，并免费提供现场技术培训。

4、中标人和制造商对产品、材料使用的安全性能与可靠性负全部责任。

5、中标人在安装过程中，对项目实施、调试、检测等各个环节进行严格的质量和质​​量控制。项目实施过程中应严格做好安全防范措施，按章操作，确保人员和商品安全。如因中标人违章操作，发生安全事故，一切责任由中标人承担。

6、中标人在安装过程中，应严格遵循成品保护原则，如有破坏，需验收前恢复原状。

## 十二、其他要求：

1、在本次采购需求及报价表中的货物，若因中标人在报价中未列明或中标人报价时遗漏的，采购人将一律视为已包括在合同价中，不再增加任何费用。

2、不在本次采购需求及报价表中的货物，若因本项目需要，需由中标人采购的，中标人应成本价供货，具体价格由双方协商确定。

3、合同总价为完成本招标文件中提出的所有采购货物运至采购人指定地点并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额总和，含货物应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、运行维护、保修等一切税金和费用。凡乙方在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，甲方将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不予考虑。

4、投标单位可自行前往现场踏勘，与采购人要充分沟通。对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在投标报价中。中标后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标单位自行承担。

**注：“▲”为实质性响应条款，若未响应，将作无效标处理。**

## 第四章 合同文本（草稿）

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

根据 年 月 日大溪水厂排泥水处理增效设备采购（重新发布）（项目编号：JJWL230718272）招标结果和招标文件要求，并依照《中华人民共和国合同法》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

### 第一条、项目概况：

### 第二条、合同供货清单及价格：

详见投标报价清单

### 第三条、合同总价： 万元整人民币

合同总价为完成本招标文件中提出的所有采购货物运至采购人指定地点并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额总和，含货物应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、运行维护、保修等一切税金和费用。凡乙方在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，甲方将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不予考虑。

### 第四条、工期要求及安装调试：

工期：合同签订后 90 日历天内完工。

安装地点：温岭大溪水厂内。

安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

### 第五条、付款方式：

合同签订后预付合同价的10%作为预付款，在项目改造安装完毕后支付至合同价的70%，最终验收合格后支付至合同价的95%，剩余5%的合同价在质保期满后付清。

### 第六条、履约保证：

1. 金额：签约合同价的1%。

2. 收取方式：网银、汇票、电汇、转账支付或银行保函、保险公司保单形式（具体形式由甲方指定，在合同签订前递交）；

3. 履约保证金的退还：履约保证金在设备全部安装完毕，正式运行并验收合格后

10个工作日内无息返还（采用保函或保单形式的，在合同约定的合同履行期限届满确认中标人无违约行为情况下自动解除）。

#### **第十条、质保期：**

所有设备质保期 年；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标人免费提供技术服务和维修。

#### **第十一条、质量及验收：**

1、乙方应在交货前按合同规定的要求对货物全面检查，并提供产品合格证明书，其质量、性能和规格等方面均应符合现行国家标准或专业(部)标准，并满足招标文件的要求。

2、货物到达甲方工地后，甲方应及时对货物初步检验，如发现规格、型号、数量与合同或相关国家标准不符时，甲方应于5天内向乙方提出异议和处理意见。

3、乙方在收到甲方提出的异议和处理意见后必须在5天内负责处理，否则即视同默认甲方提出的异议和处理意见。

4、乙方应保证货物在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合合同规定，在安装和质量保证期内如发现货物与合同规定不符合或由于乙方责任所造成的任何货物质量问题，甲方可提出异议和处理意见。

5、在项目改造完成之后，试运行持续达到7天后进行预验收，预验收通过，采购人接管浓缩脱水系统的运行和管理工作。预验收通过，系统稳定运行30天后，中标投标人向采购人提供齐全的竣工资料，即可向采购人申请竣工验收，采购人在收到中标投标人的申请后2周内举行竣工验收。

#### **第十二条、售后服务：**

1、为保障售后服务质量，中标人签合同时必须提供产品原厂质保函原件和产品原厂对本项目的授权书原件。

2、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品；质保期间，投标人应免费负责维护，质保期满后应继续提供技术咨询服务。

3、质保期内免费维修更换配件，投标人须提供详细的售后服务承诺。

4、投标人须提供24小时全天候召修服务，接到故障通知后6小时以内到达现场履行维修服务，12小时内解决问题，若不能在48小时内解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，质量保证期内的维修发生的一切费用由投标人承担。

5、投标人应结合设备的使用、保养过程，无偿对采购人派出的管理人员进行设备

的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证售后设备的良好运行状态。

6、备品备件及耗材要求：该系统所需要的所有配件，中标人应常年备货。中标人在免费保修期内免费提供保证系统正常运行的全部备件及维护。

### **第十三条、项目安全事项：**

1、投标人须按国家有关规定及标准完成本次项目所需的设备、安装、调试、维护等各项工作，中标人对设备使用的安全性与可靠性负全部责任。

2、投标人在本项目合同履行期间必须为完成本项目所招用的所有人员【工作人员、管理人员等】办理人身意外保险。

3、投标人应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作。投标人在项目实施期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由投标人承担，采购人概不负责。

### **第十四条、培训要求：**

在所有设备部署现场，中标人负责用户的现场技术培训，包括设备的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、设备升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件设备能够正常、安全的运行。

### **第十五条、违约责任：**

1、供货违约：按通知的时间、数量和地点，将构件运至甲方指定地点并负责卸货。如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交 1 天，罚款 500 元/天，在支付货款中扣除。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过合同价的 3%。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

2、供货产品质量必须符合“采购项目要求”中有关质量要求，如发现以次充好，与产品样品质量标准不一致的质量违约现象发生，除没收全部履约保证金外，乙方赔偿全部经济损失、取消协议供货商资格并承担相应法律责任。

若出现以上行为在此约定扣除壹万元违约金（从合同价款中扣除），乙方需在一个月內更换成合格产品即达到原投标文件中承诺的技术参数，并运送到甲方指定地点，若未在规定时间内更换的则视乙方无能力履行合同，甲方有权单方解除合同。

3、卖方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换货物但逾期交货的，按卖方逾期交

货处理。卖方拒绝更换货物的，买方可单方面解除合同。

4、若乙方未如实按投标文件中的承诺执行，甲方有权单方解除合同，并扣除壹万元违约金（从合同价款中扣除）。

5、乙方在商品交付验收合格之日起一年内违反本合同有关质量保证及售后服务的，扣除壹万元违约金（从合同价款中扣除）。

6、乙方不得把本项目分包或者转包给其他供应商，若发现此情况，甲方有权单方解除合同，并扣除壹万元违约金（从合同价款中扣除）。

#### **第十六条、专利权：**

乙方应保护甲方在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。包括且不仅包括赔偿费、诉讼费、律师费等。

#### **第十七条、争议的解决：**

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

#### **第十八条、合同的生效：**

- 1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。
- 2、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的费用。
- 3、本合同一式柒份，甲方、乙方双方执贰份。
- 4、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人：

法定代表人：

或委托代理人：

或委托代理人：

地址：

地址：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签约时间： 年 月 日

签约地址：

## 第六章 投标文件格式附件

# 大溪水厂排泥水处理增效设备采购（重新发布）

项目编号：JJWL250605116-1

# 投 标 文 件

（资格证明文件）

投标人全称（单位公章）：

地 址：

时 间：

## 资格证明文件（包含但不限于以下内容）

- 1、投标声明书；
- 2、法定代表人身份证明书（或授权委托书）；
- 3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- 5、投标人认为需要提供的其他文件和资料。

附件 1:

## 投标声明书

温岭市供水有限公司:

(投标人名称)系中华人民共和国合法企业, (经营地址)。

我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人, 我公司自愿参加贵方组织的大溪水厂排泥水处理增效设备采购(重新发布)(编号为 JJWL250605116-1)的投标, 为此, 我公司就本次投标有关事项郑重声明如下:

1、我公司声明截止投标时间前三年内: 在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

4、我公司声明截止投标时间近三年以来, 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料, 我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性, 也没有存在排斥潜在投标人的内容, 我方同意招标文件的相关条款, 放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

6、我公司不是采购人的附属机构; 在获知本项目采购信息后, 与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

7、我公司保证, 采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时, 享有不受限制的无偿使用权, 如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张, 该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

8、我公司严格履行采购合同, 不降低合同约定的产品质量和服务, 不得擅自变更、中止、终止合同, 或拒绝履行合同义务;

9、以上事项如有虚假或隐瞒, 我公司愿意承担一切后果, 并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称(单位公章):

法定代表人或授权委托人(签名或盖章):

日期: 年 月 日

附件 2-1:

## 法定代表人身份证明书

\_\_\_\_\_{姓名}\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_{性别}\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_{年龄}\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_{职务}\_\_\_\_\_, 身份证号  
码: \_\_\_\_\_, 系\_\_\_\_\_{投标人名称}\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

\_\_\_\_\_{投标人名称}\_\_\_\_ (盖章)

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

法定代表人身份证正反面复印件粘贴处

附件 2-2:

## 授权委托书

我单位全权委托：                    （身份证号：                    ）作为我单位合法代理人，参加（填写项目名称及项目编号）投标活动，并办理上述项目所涉的投标文件签署、合同签订及项目实施等与之相关的投标全程各事项。该代理人的上述行为，均代表本单位，与本单位的具有同等法律效力，本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转换委托权。

特此委托

代理人姓名（签字）：                    日期：      年      月      日

法定代表人（签章）：                    日期：      年      月      日

（委托单位加盖公章）

附：1、代理人身份证复印件（日期，单位加盖公章）

2、法定代表人身份证复印件（日期，单位加盖公章）

# 大溪水厂排泥水处理增效设备采购（重新发布）

项目编号：JJWL250605116-1

# 投 标 文 件

（商务技术文件）

投标人全称（单位公章）：

地 址：

时 间：

## 商务技术文件目录（仅供参考）

- 1、 供应商自评表·····页码；
- 2、 投标人基本情况表·····页码；
- 3、 证书一览表·····页码；
- 4、 类似业绩一览表·····页码；
- 5、 项目负责人资格情况表·····页码；
- 6、 拟投入人员情况汇总表·····页码；
- 7、 技术、商务偏离表·····页码；
- 8、 免费质保期承诺及售后服务措施方案·····页码；
- 9、 投标人认为需要提供的其他资料；包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料·····页码；

## 附件 1:

## 供应商自评表

序号	评分内容	自评分值	评分依据对应页码
1	<p>投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证证书, ISO14001 环境管理体系认证证书, ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书; 每提供一项得 1 分, 最高得 3 分。</p> <p><b>【证书原件复制件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页加盖公章编入商务技术文件中, 否则不得分。】</b></p>		
2	<p>自 2020 年 1 月 1 日 (以合同签订之日为准) 以来, 承担过供水规模 <math>\geq 8</math> 万吨/d 自来水厂或污水厂废水处理系统项目的业绩, 每个业绩得 1 分, 最高得 4 分。</p> <p><b>【合同原件复制件加盖公章编入商务技术文件中, 否则不得分。】</b></p>		
3	<p>投标人具有市政公用工程施工总承包贰级及以上资质或机电工程施工总承包贰级及以上资质的得 1 分, 两者均具有的得 2 分。</p>		
4	<p>项目负责人: 具有一级建造师 (机电专业) 资格的得 2 分, 具有二级建造师 (机电专业) 资格的得 1 分。</p>		
5	<p>在满足招标文件 2 年的基础上, 每增加 1 年得 1 分, 本项最高得 2 分。</p>		

投标人全称 (单位公章):

法定代表人或委托代理人 (盖章或签字):

日 期:

## 附件 2:

## 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			电子邮件		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数:			
企业资质			其中	运维经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
基本账户开户 银行				初级职称人员		
基本账户账号				其他		
经营范围						
资产构成情况及投 标人投资参股的关 联企业情况						
备 注						

附件 3:

### 证书一览表

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

**要求:**

1. 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书;
2. 附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人全称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日 期：

附件 4:

### 类似业绩一览表

序号	项目名称	业主名称	合同金额	签约日期	业主单位联系人及电话	合同对应页码
1						
2						
3	.....					
4						
5						
6						
7						
8						

注：以上内容填写必须完整、真实，后附相关合同、中标通知书复印件。

投标人全称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日 期：

附件 5:

## 项目负责人资格情况表

采购项目:

项目编号:

姓名		近年来主要工作业绩	
性别		注：业绩证明应提供旁证材料	
年龄			
职称			
毕业时间			
学校专业			
联系电话			
最近一年工作状况			
拟在本项目中担任 主要工作			

投标人全称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日 期：

附件 6:

### 拟投入人员情况汇总表

岗位名称	姓名	执业资格 / 职称	现任职务	工作年限、经验和在该项目中担任的职务	备注
项目 主要 人员					
		.....			

要求:

1. 在填写时, 如本表格不适合投标人的实际情况, 可根据本表格式自行划表填写。
2. 附人员证书复印件;

投标人全称 (单位公章):

法定代表人或委托代理人 (盖章或签名):

日期:

附件 7:

## 技术、商务偏离表

项目编号:

序号	名称	采购文件要求	投标文件响应	偏离情况	说明
商务 偏离	1				
	2				
	3				
	...				
技术 偏离	1				
	2				
	3				
	...				

**要求:**

注: 1. 投标人应对照招标文件要求一一比对给出, 在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如投标人不填写内容, 视为完全响应本次招标文件要求。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的, 需在备注中具体说明; 若未按要求标注负偏离又未予以说明的, 评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

▲2. 本次采购的付款方式不允许负偏离。

投标人全称 (单位公章):

法定代表人或委托代理人 (盖章或签名):

日 期:

附件 8:

### 免费质保期承诺及售后服务措施方案

我单位郑重承诺:

\_\_\_\_\_ (项目名称) \_\_\_\_\_ 的免费质保期为年, 自起计。

售后服务网点地址:

联系人: \_\_\_\_\_ 联系人电话: 座机: 。

售后服务响应时间:

在接到采购人要求现场服务的通知, 时间内赶到现场处理相关事件。

售后服务其他具体实施方案:

投标人全称 (单位公章):

法定代表人或委托代理人 (盖章或签名):

日期:

大溪水厂排泥水处理增效设备采购（重新  
发布）

项目编号：JJWL250605116-1

报  
价  
文  
件

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

## 报价文件目录（仅供参考）

- 1、投标函·····页码；
- 2、开标一览表·····页码；
- 3、投标报价明细表·····页码；
- 4、针对报价投标人认为其他需要说明的·····页码；

附件 1:

# 投 标 函

致：温岭市供水有限公司

\_\_\_\_\_（投标人名称）授权\_\_\_\_\_（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的\_\_\_\_\_（招标项目名称）（项目编号为\_\_\_\_\_）招标的有关活动，并进行投标。为此：

1. 提供投标人须知规定的全部投标文件。
2. 我方的投标总报价详见《开标一览表》。
3. 我方已详细审查全部招标文件，完全同意招标文件中的各项要求，保证遵守招标文件中的有关规定和相关标准，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
4. 若中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
5. 投标文件自开标之日起有效期为 90 天。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。
7. 我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

投标人全称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日 期：

附件 2:

## 大溪水厂排泥水处理增效设备采购（重新发布） 开标一览表

项目编号：JJWL250605116-1

序号	标的名称	投标报价（元）	备注
1	大溪水厂排泥水处理增效设备 采购（重新发布）	小写： _____ 大写： _____	

**填报要求：**

1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权代理人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人全称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日 期：

附件 3:

**大溪水厂排泥水处理增效设备采购（重新发布）  
投标报价明细表**

序号	货物名称	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌/规格
1	静态混合器	台	2			
2	法兰	片	4			
3	伸缩器	只	2			
4	出水堰加高	套	2			
5	导流筒	件	2			
6	反应器	套	2			
7	斜管支架	m <sup>2</sup>	150			
8	304 不锈钢斜管	m <sup>2</sup>	150			
9	污泥螺杆泵	台	2			
10	浓缩池储泥管路改造	套	2			
11	泵井及防雨罩	件	2			
12	浓缩加药螺杆泵	台	3			
13	加药管路	项	1			
14	反冲洗管路	项	1			
15	污泥输送泵管路更改	套	2			
16	螺旋输送机拆除	件	1			
17	污泥回流泵及管路阀门	项	1			
18	其他相关费用	项	1			
19	投标报价 (1+2+...+18)			大写: _____元 (¥: _____元)		

**填报要求:**

1. “投标报价”应与附件 2《开标一览表》中“投标报价”相一致。

▲不提供《投标报价明细表》将视为没有实质性响应招标文件，其投标文件将作无效标处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权代理人签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

3. 上表投标报价为包含本项目中全部采购货物的材料费、主材费、辅材费、企业管理费、保险费、运输费、利润、规费、税金、配合调试费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

投标人全称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

2025 年 月 日