


房间名称	吊顶高度	墙体材料	燃烧等级	吊顶材料	燃烧等级	地面材料	燃烧等级	踢脚线
二楼办公室	2.8m	土建墙体+2遍腻子+2遍无机涂料或75型钢龙骨+9.5mm纸面石膏板+2遍无机涂料	A	T型钢龙骨+600×600矿棉板	A	20mm水泥砂浆+600×600防滑地砖	A	不锈钢踢脚线H=100mm
三楼物资储藏	2.8m	土建墙体+2遍腻子+2遍无机涂料或75型钢龙骨+9.5mm纸面石膏板+2遍无机涂料	A	T型钢龙骨+600×600矿棉板	A	20mm水泥砂浆+600×600防滑地砖	A	不锈钢踢脚线H=100mm
三楼药品储藏	2.8m	土建墙体+2遍腻子+2遍无机涂料或75型钢龙骨+9.5mm纸面石膏板+2遍无机涂料	A	T型钢龙骨+600×600矿棉板	A	20mm水泥砂浆+600×600防滑地砖	A	不锈钢踢脚线H=100mm
三楼试剂储藏、 三楼更衣、走廊	2.8m	土建墙体+2遍腻子+2遍无机涂料或75型钢龙骨+9.5mm纸面石膏板+2遍无机涂料	A	T型钢龙骨+600×600矿棉板	A	20mm水泥砂浆+600×600防滑地砖	A	不锈钢踢脚线H=100mm
三楼样本储存	2.8m	50系列净化彩钢板	A	50系列净化彩钢板	A	20mm水泥砂浆找平+界面剂+3mm自流平+专用地板胶+2mm同质透心PVC卷材	A	H=100mm，2mmPVC卷材
三楼样本接收	2.8m	50系列净化彩钢板	A	50系列净化彩钢板	A	20mm水泥砂浆找平+界面剂+3mm自流平+专用地板胶+2mm同质透心PVC卷材	A	H=100mm，2mmPVC卷材
三楼取材、脱水	2.8m	50系列净化彩钢板	A	50系列净化彩钢板	A	20mm水泥砂浆找平+界面剂+3mm自流平+专用地板胶+2mm同质透心PVC卷材	B1	H=100mm，2mmPVC卷材
三楼解剖室	2.8m	50系列净化彩钢板	A	50系列净化彩钢板	A	20mm水泥砂浆找平+界面剂+3mm自流平+专用地板胶+2mm同质透心PVC卷材	A	H=100mm，2mmPVC卷材
三楼血清实验室	2.8m	50系列净化彩钢板	A	50系列净化彩钢板	A	20mm水泥砂浆找平+界面剂+3mm自流平+专用地板胶+2mm同质透心PVC卷材	B1	H=100mm，2mmPVC卷材
三楼仪器室	2.8m	50系列净化彩钢板	A	50系列净化彩钢板	A	20mm水泥砂浆找平+界面剂+3mm自流平+专用地板胶+2mm同质透心PVC卷材	B1	H=100mm，2mmPVC卷材
三楼高压灭菌室	2.8m	50系列净化彩钢板	A	50系列净化彩钢板	A	20mm水泥砂浆找平+界面剂+3mm自流平+专用地板胶+2mm同质透心PVC卷材	B1	H=100mm，2mmPVC卷材
三楼污水处理室	2.8m	土建墙体+50mm高1.5mm聚氨酯防水+300×600优质墙砖，高度2800mm	A	60型钢龙骨+300×300×0.8mm铝扣板	A	20mm水泥砂浆找平+1.5mm聚氨酯防水涂料+20mm水泥砂浆+300×600防滑地砖	B1	/
四楼档案室	2.8m	土建墙体+2遍腻子+2遍无机涂料或75型钢龙骨+9.5mm纸面石膏板+2遍无机涂料	A	60型钢龙骨+9.5mm石膏板+2遍无机涂料	A	20mm水泥砂浆+600×600防滑地砖	A	不锈钢踢脚线H=100mm
四楼会议室	3.0m	土建墙体+2遍腻子+2遍无机涂料或75型钢龙骨+9.5mm纸面石膏板+2遍无机涂料	A	60型钢龙骨+9.5mm石膏板+2遍无机涂料	A	20mm水泥砂浆找平+600×600优质防滑地砖	B1	不锈钢踢脚线H=100mm
四楼缓冲、培养室	2.8m	50系列净化彩钢板	A	50系列净化彩钢板	A	20mm水泥砂浆找平+界面剂+3mm自流平+专用地板胶+2mm同质透心PVC卷材	A	H=100mm，2mmPVC卷材
四楼更衣室	2.8m	50系列净化彩钢板	A	50系列净化彩钢板	A	20mm水泥砂浆找平+界面剂+3mm自流平+专用地板胶+2mm同质透心PVC卷材	A	H=100mm，2mmPVC卷材
四楼病原分离室	2.8m	50系列净化彩钢板	A	50系列净化彩钢板	A	20mm水泥砂浆找平+界面剂+3mm自流平+专用地板胶+2mm同质透心PVC卷材	A	H=100mm，2mmPVC卷材
四楼PCR室、走廊	2.8m	50系列净化彩钢板	A	50系列净化彩钢板	A	20mm水泥砂浆找平+界面剂+3mm自流平+专用地板胶+2mm同质透心PVC卷材	A	H=100mm，2mmPVC卷材
四楼洗涤室、卫	2.8m	土建墙体+50mm高1.5mm聚氨酯防水+300×600优质墙砖，高度2800mm	A	60型钢龙骨+300×300×0.8mm铝扣板	A	20mm水泥砂浆找平+1.5mm聚氨酯防水涂料+20mm水泥砂浆+300×600防滑地砖	A	/

（注：根据《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）之规定，遇无窗房间时，内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在上表中提高一级。疏散走道、有窗房间在在配备自动火灾报警系统和自动喷淋系统后，内部装修材料的燃烧性能等级除吊顶外可适当下调一级。）

装修材料达不到燃烧性能等级时，通过阻燃处理，提高材料燃烧性能等级，使之达到防火要求。对木质装修材料进行防火涂料涂布前应对其表面进行清洁。涂布至少分两次进行，且第二次涂布应在第一次涂布的涂层干后进行，涂布量应不小于600g/平方米。



中科盛华工程集团有限公司

ZHONGKESHENGHUA Engineering Group CO.,LTD
证书编号： A114013266（甲级）
A214013263（乙级）

建筑行业（建筑工程）甲级
农林行业（农业综合开发生态工程）专项甲级
风景园林工程设计专项甲级
环境工程设计专项（水污染防治工程）甲级
市政行业乙级
建筑行业（人防工程）乙级
农林行业（农业工程）乙级
化工石化医药行业乙级
电力行业乙级
煤炭行业（选煤厂、矿井）专业乙级
建材行业乙级
机械行业乙级

建设单位：
喀什地区动物疾病控制与诊断中心

工程名称：
喀什地区陆生动物疫病病原学
监测区域中心建设项目

子项名称：
室内装修

图 名：
材料一览表

	姓 名	签 名
项目负责人	杨旭	杨旭
专业负责人	杨旭	杨旭
审核	张亚军	张亚军
校对	刘斌	刘斌
设计	闫堃	闫堃

工程编号 ZKSH-2024-031

设计阶段 施工图

专业	建筑	图号	02
----	----	----	----

比例	1:100	日期	2024.10
----	-------	----	---------