

中科盛华工程集团有限公司

ZHONGKESHENGHUA Engineering Group CO.,LTD  
证书编号: A114013266 (甲级)  
A214013263 (乙级)

建筑行业 (建筑工程) 甲级  
农林行业 (农业综合开发生态工程) 专项甲级  
风景园林工程设计专项甲级  
环境工程设计专项 (水污染防治工程) 甲级  
市政行业乙级  
建筑行业 (人防工程) 乙级  
农林行业 (农业工程) 乙级  
化工石化医药行业乙级  
电力行业乙级  
煤炭行业 (选煤厂、矿井) 专业乙级  
建材行业乙级  
机械行业乙级

建设单位:

喀什地区动物疾病控制与诊断中心

工程名称:

喀什地区陆生动物疫病病原学  
监测区域中心建设项目

子项名称:

室内装修

图 名:

节点图四



	姓 名	签 名
项目负责人	杨旭	杨旭
专业负责人	杨旭	杨旭
审核	张亚军	张亚军
校对	刘斌	刘斌
设计	闫堃	闫堃

工程编号 ZKSH-2024-031

设计阶段 施工图

专业 建筑 图号 06

比例 1:100 日期 2024.10




技术要求:

吊杆间距应为 900~1000mm, 当吊杆长度大于 1500mm时, 采用反支撑

加固 (见反支撑加固节点图)。

铝扣板间的缝隙用耐候胶进行密封。

### 铝扣板吊顶安装节点图



### 矿棉板吊顶龙骨示意图