


喀什地区动物疾病控制与诊断中心实验室四层净化空调送风平面图 1:100

风量平衡计算表						
房间名称	面积 (m²)	送风换气次数 (次/h)	送风量 (m³/h)	排风换气次数 (次/h)	排风量 (m³/h)	压力 (Pa)
PCR专用走廊	9.88	15	415	15	415	0
试剂准备区	16.77	15	704	12	563	10
标本制备区	18.15	15	762	19	965	-15
PCR扩增	12.43	15	522	20	596	-20



中科盛华工程集团有限公司

ZHONGKESHENGHUA Engineering Group CO.,LTD

证书编号: A114013266 (甲级)
A214013263 (乙级)

建筑行业 (建筑工程) 甲级
农林行业 (农业综合开发生态工程) 专项甲级
风景园林工程设计专项甲级
环境工程设计专项 (水污染防治工程) 甲级
市政行业乙级
建筑行业 (人防工程) 乙级
农林行业 (农业工程) 乙级
化工石化医药行业乙级
电力行业乙级
煤炭行业 (选煤厂、矿井) 专业乙级
建材行业乙级
机械行业乙级

建设单位:

喀什地区动物疾病控制与诊断中心

工程名称:

喀什地区陆生动物疫病病原学
监测区域中心建设项目

子项名称:

室内装修

图 名:

喀什地区动物疾病控制与诊断中心
实验室四层净化空调送风平面图

	姓 名	签 名
项目负责人	杨旭	杨旭
专业负责人	张大林	张大林
审核	张大林	张大林
校对	陈瑞	陈瑞
设计	翟明亮	翟明亮

工程编号 ZKSH-2024-031

设计阶段 施工图

专业	暖通	图号	08
比例	1:100	日期	2024.10