



说明：

1. 各输入输出联动模块具体型号由消防安装公司根据联动及规范要求做相应配置。
2. 未表示联动及自控线路应按规范要求做相应配置。
3. 本次改造设计原有系统不做调整，仅对位于墙体的感烟探测器位置进行调整设计。

工程编号	2024-007	阶段	施工图设计
比例	1:150	专业	电气
日期	2024.07	图号	电施-15