



消防栓系统图

注：1、采用单栓室内消火栓，详新12S-18。
2、消火栓栓口距地均为1.10m。
3、F为楼板标高。

序号	图号	图纸名称	图框尺寸	图框张数	备注
给排水专业					
1	水施-01	给排水设计施工说明	A2	1	
2	水施-02	一层给排水、消防平面图	A1+1/2	1	
3	水施-03	局部二层给排水、消防平面图	A1+1/2	1	
4	水施-04	三层给排水、消防平面图	A1+1/2	1	
5	水施-05	给排水系统图	A1+1/2	1	
6	水施-06	消防栓系统图	A1+1/2	1	

主要材料表					
序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	水表	DN100	个	1	
2	通气帽	DN150	个	13	
3	自动放气阀	DN20	个	3	
4	灭火器	磷酸盐干粉灭火器 MF/ABC4	具	76	
5	单栓消火栓箱	甲型消火栓箱 SN65, 衬胶水龙带25m, 直流水枪19mm一套。	个	35	新12S-18
6	室内试验消火栓箱	甲型消火栓箱 SN65, 衬胶水龙带25m, 直流水枪19mm一套。	个	1	新12S-18
7	洗手盆		套	34	带压力表
8	双联化验水嘴		套	71	
9	蹲便器		套	24	
10	小便器		套	12	
11	拖布池		套	6	

注：材料所列型号均为参考型号，各项目数量均以实际发生量为准。本表工程量不作为施工依据，结算依据。

备注：
1、本设计为克拉玛依职业技术学院新建宿舍楼工程的一部分，设计依据国家现行规范和标准，结合工程实际情况编制。
2、设计过程中，我们充分考虑了建筑、结构、给排水、电气、暖通等各专业的协调配合，力求做到设计合理、经济、美观。
3、本设计仅供施工参考，施工过程中如有变更，请及时与设计单位沟通。
4、设计单位：克拉玛依职业技术学院基建处。设计人：XXX。审核人：XXX。批准人：XXX。日期：2024年X月X日。

说明 Illustrate

设计证号：A261136449
本图版权归克拉玛依职业技术学院所有，未经许可，不得复制或传播。

设计单位：中水华创国际工程设计顾问有限公司
Zhongshu Huachuang International Engineering Design Consultant Co., Ltd.

项目负责人：XXX
设计人：XXX
审核人：XXX
批准人：XXX

项目名称：克拉玛依职业技术学院
克拉玛依校区G20厂房改造设计

工程编号：ZSHC-KLMF-2024-001
比例：1:100
日期：2024.08

专业：给排水
图号：水施-06