



北京万合创景国际规划
设计研究院

BEI JING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL
PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号
CERTIFICATE NO.
A211019252
证书级别 乙级
CERTIFICATED GRADE B

地 址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院 莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Baili, Chaoyang District, Beijing (71)
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whc.j@jgjsw.com
电 话 TEL.	0086-010-57158360
传 真 FAX	


声明：
除经特别许可，本图不可作其它用途。
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER PURPOSES |
UNLESS SEPARATELY CERTIFIED.
1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可不得翻
印任何部分。
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，不得在
图中量取。
3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责该工程
的设计师。
4、参看本图时，请同时阅读合约条款细则及国家有关
规范。
5、本图以最后更正的图纸为准，其余版本自动作废。
6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局	
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配套 基础设施建设项目—客运站小区	
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段	
图纸编号 DRAWING NO.	灌溉-04	
图 名 DRAWING	节点大样图 工程量表	
项目负责人 PROJECTPRINCIPAL	谭永芳	
专业负责人 PROFESSIONALDIRECTOR	陈 香	
设 计 DESIGNED BY	图尔斯汗	
制 图 DRAWN BY	图尔斯汗	
校 对 CHECKED BY	陈 香	
审 核 VERIFIED BY	董亚玲	
日 期 DATE	2020.10	
版本编号 EDITION NO.	第壹版	

工程量表

编 号	名称、规格及说明	单 位	数 量
1	管材		
1-1	dn32LDPE管 (PE80级PE管、0.6MPa)	米	110
1-2	dn50HDPE管 (PE80级PE管、1.0MPa)	米	60
1-3	D89X4焊接钢管 (国标管，过路套管)	米	10
2	阀门、仪表		
2-1	dn32球阀 (PE, 承压1.6MPa)	个	4
2-2	dn50球阀 (PE, 承压1.6MPa)	个	3
2-3	DN50闸阀 (钢制，承压1.6MPa)	个	2
2-4	DN50伸缩接头 (钢制，承压1.6MPa)	个	1
2-5	DN50水表 (钢制，承压1.6MPa)	个	1
2-6	DN50防回流污染止回阀 (钢制，承压1.6MPa)	个	1
3	灌水器		
3-1	地插式微喷头 (射程1.0~1.5m)	个	100
4	阀门井		
4-1	砼砌块阀门井 (新12S8-161，井内径2000mm、井室深1000mm)	座	1
4-2	成品方阀门箱 (长554mm，宽422mm，高305mm)	座	3
4-3	10"圆形阀箱 (顶部直径260mm，高254mm，底部直径349mm)	座	1
4-4	6"圆形阀箱 (顶部直径155mm，高229mm，底部直径211mm)	座	3
4-5	快速取水器	座	3

注：本工程量表不包括损耗及辅材。



G1阀门井节点大样

图 例

名 称	符 号
球 阀	
蝶 阀	
防回流污染止回阀	
水 表	