



图例:

序号	名称	图例	数量	备注
1	景观庭院灯	①	13	LED光源
2	新建0.4kV低压电缆分接箱	■	1	详电力管网图
3	电缆井（三通）	■	1	详电力管网图
4	电缆井（四通）	■	1	详电力管网图
5	低压电缆	—		位置现场定
6	低压电缆（与电力管网同沟）	—		位置现场定

说明:  
1、图中照明配电柜位置仅供参考,由甲方根据现场实际预留位置为准,就近接电源以现场为准。  
2、图中电缆敷设方式为电缆直埋,过路部分需穿管保护,在道路处需提前预埋套管,套管接口处做好防水措施。  
3、各种灯具安装时若与乔灌木位置、喷头发生冲突可根据实际情况适当调整位置。  
4、图中同一类型的灯具用不同编号表示选择不同造型的灯具。  
5、未尽事宜请结合现场实际情况并和设计人员协商解决。

电气照明总平面放线图 1:500

北京万合创景国际规划  
设计研究院

BEI JING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL  
PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号  
CERTIFICATE NO.  
A211019252

证书级别 乙级  
CERTIFICATED GRADE B

地 址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院 莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Baili, Chaoyang District, Beijing (CF13)
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whc.j@gjsw.com
电 话 TEL.	0086-010-57158360
传 真 FAX	

声明:  
除经特别许可,本图不可作其它用途。  
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER  
PURPOSES UNLESS SEPARATELY CENTIFIED.  
1、本图版权为本公司所有,任何人士未获许可  
不得翻印任何部分。  
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格,  
不得在图中量取。  
3、图纸上所有遗漏和与现场不符,请知会负责  
该工程的设计师。  
4、参看本图时,请同时阅读合约条款细则及国  
家有关规范。  
5、本图以最后更正的图纸为准,其余版本自动  
作废。  
6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局	
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造(水利局家属院等18个小区)内配套基础设施建设项目—国税小区、机械厂小区	
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段	
图纸编号 DRAWING NO.	电施-04	
图 名 DRAWING	电气照明总平面放线图	
项目负责人 PROJECTPRINCIPAL	谭永芳	
专业负责人 PROFESSIONALDIRECTOR	贺明骄	
设 计 DESIGNED BY	李 筠	
制 图 DRAWN BY	李 筠	
校 对 CHECKED BY	贺明骄	
审 核 VERIFIED BY	黄忠良	
日 期 DATE	2020.10	
版本编号 EDITION NO.	第 壹 版	