



补偿弯管膨胀区大样

说明：

为保证补偿弯管的补偿能力，除了使补偿弯臂满足弹性长度的要求外，补偿弯臂在弯头附近的沟槽还应当加宽，以保证补偿弯臂能够产生一定的侧向变形。
缓冲材料可选用岩棉、针刺毯、苯板或者废弃的聚氨酯泡沫。

膨胀区范围及尺寸：

DN(mm)	外壳与沟壁净距A(mm)	管壁间距B(mm)	膨胀区长度L(m)
80	250	220	2.0
100	300	220	2.0
125	350	225	2.5
150	400	230	2.5
200	500	235	3.5
250	600	285	4.0
300	700	340	4.5

J6-3	2.0X2.5X1.8	GB20-3	KB20-7-3		新04N401-2-8			
J1-3	1.6X2.0X1.8		KB16-7-3		新04N401-2-8			
检查井编号	井尺寸LXBXH（m）	无孔盖板编号	开孔盖板编号	梁编号	图集号			
采暖、补偿器井建筑结构做法								
N5、N6、	J6	3	2.0X2.5X1.8	新04N401-1-24	覆土不小于0.50m			
N1、N2、N3、N4、N7、N8、N9、N10 N11、N12、N13、N14、N15、N16	J1	13	1.6X2.0X1.8	新04N401-1-24	车道下设承重盖板			
井号（采暖、补偿器井）	井编号	数量	井尺寸	图集号	备 注			
			LXBXH（m）					
采暖、补偿器井设备做法								
133	2000	2500	1800	J6	2	B01、G02	MH150-A-1.6-50	50
Dw	B（mm）	D（mm）	H（mm）	井编号	数量	补偿器编号	补偿器型号	补偿量（mm）
补偿器安装尺寸、型号、规格、数量明细表								
外径X壁厚（mm）	D76X3.5	D89X4	D108X4	D133X4.5	D159X4.5	D219X6	D273X6	
保温层厚度（mm）	40	40	40	45	50	50	50	
保护层厚度（mm）	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	6.0	
保温弯头（90°）成品规格推荐表								
外径X壁厚（mm）	D76X3.5	D89X4	D108X4	D133X4.5	D159X4.5	D219X6	D273X6	
保温层厚度（mm）	40	40	40	45	50	50	50	
保护层厚度（mm）	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	6.0	
保温弯头（45°）成品规格推荐表								
G01、G02、G03、G05、G07	J125-75-D1			5	新04N401-2-35、36、72			
G04、G06、G08	J100-50-D1			3	新04N401-2-35、36、72			
固定墩号			固定墩编号		数量	图集号		
固定墩选型表								
外径X壁厚（mm）	D76X3.5	D89X3.5	D108X4	D133X4.5	D159X4.5	D219X6	D273X6	
保温层厚度（mm）	40	40	40	45	50	50	50	
保护层厚度（mm）	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	6.0	
直埋采暖管道保温层厚度表								

材料表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	无缝钢管	DN65	米	80X2	
2	无缝钢管	DN100	米	100X2	
3	无缝钢管	DN125	米	165X2	
4	蝶阀	DN65	个	24	
5	蝶阀	DN100	个	6	
6	蝶阀	DN125	个	4	
7	平衡阀	DN65	个	12	
8	平衡阀	DN100	个	1	

<div><div></div><div>北京万合创景国际规划 设计研究院</div><div>BEI JING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL PLANNING AND DESIGN INSTITUTE</div></div> <div>证书编号 CERTIFICATE NO. A211019252</div> <div>证书级别 乙级 CERTIFICATED GRADE B</div>		
地 址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院 莱锦文化创意产业园CF13 <small>Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Boli, Chaoyang District, Beijing (P.R.)</small>	
邮政编码 POST CODE	100025	
电子邮箱 E-mail	whc.j@gjsw.com	
电 话 TEL.	0086-010-57158360	
传 真 FAX		
<div>声明:</div> <div>除经特别许可, 本图不可作其它用途。 THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER PURPOSES UNLESS SEPARATELY CERTIFIED.</div> <div>1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可不得翻 印任何部分。</div> <div>2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，不得在 图中量取。</div> <div>3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责该工程 的设计师。</div> <div>4、参看本图时，请同时阅读合约条款细则及国家有关 规范。</div> <div>5、本图以最后更正的图纸为准，其余版本自动作废。</div> <div>6、本图加盖资质章后生效。</div>		
建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局	
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家 属院等18个小区）内配套基础设施建设 项目—国税小区、机械厂小区	
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段	
图纸编号 DRAWING NO.	热施-03	
图 名 DRAWING	节点大样	材料选用表
项目负责人 PROJECT PRINCIPAL	谭永芳	
专业负责人 PROFESSIONAL DIRECTOR	陈 香	
设 计 DESIGNED BY	图尔斯汗	
制 图 DRAWN BY	图尔斯汗	
校 对 CHECKED BY	陈 香	
审 核 VERIFIED BY	董亚玲	
日 期 DATE	2020.10	
版本编号 EDITION NO.	第壹版	