


| | |
|-----|-------------------|
| TEL | 0086-010-57158360 |
|-----|-------------------|

| | |
|------|-------|
| DATE | |
| 版本编号 | 第 壹 版 |



700:

说明:

1. 图中入口位置以现场定位为准。
2. 图中各电力杆位置按照现场实际情况定位。
3. 图中电缆敷设方式采用直埋、埋深按土质 $\geq 5\text{m}$ 为准,本次设计仅提供参考。
4. 图中电缆敷设长度以实际预埋长度为准。
5. 图中室外预留最热转弯管长度 $\leq 15\text{m}$ 。
6. 图中道路断面详见道路路面大样图。
7. 未尽事宜请结合现场实际情况进行,设计人员协助解决。

6、未尽事宜请结合现场实际情况并和设计人员协商解决。