
18-150*150 6mm钢板
18-240*240*700混凝护栏基座
1800
箱变外壳尺寸由厂家订货为准
1800
800
800
800
箱变外壳尺寸由厂家订货为准
箱变护栏宽
箱变基础宽
I
护栏门
I
800

箱变围栏平面图


60*60方管 40*40方管
长方向护栏
140
300
1700
1800
300
1800
1800
1800
1800
7200
60*60方管
40*40方管
140
宽方向护栏
300
1700
1800
300
1350
1350
1000护栏门
1350
1350
6400
40*40方管

护栏示意图


箱变护栏长
箱变长
+0.10
±0.00
-0.60

I-I剖面图


150*150*6钢板
Φ10
L=350
A
预埋钢板
150*150*6
A
C20砼
700
240

混凝土护栏基座（240*240*700）

混凝土护栏基座

说明：
1、混凝土护栏基座由C30砼浇铸并且高出地平面100mm.
2、所有混凝土护栏基座预埋钢板需保证在同一平面上.
3、未注方管规格为25*25方管.
4、必须保证箱变与护栏间距不小于1200mm.
5、本次提供的箱变护栏大样图仅供参考，详图集新12D2-A55，由当地电力设计部门提供的最终安装详图为准。

塔城地区建筑工程施工图审查中心
施工图审查专用章
新抗施审证16号
塔设施审一20-3-185
2020年12月15日

北京万合创景国际规划设计研究院
BEIJING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号
CERTIFICATE NO.
A211019252

证书级别 乙级
CERTIFICATED GRADE B

地 址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院 莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Bali, Chaoyang District, Beijing CF13
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whcj@jgjsw.com
电 话 TEL.	0086-010-57158360
传 真 FAX	

声明：
除经特别许可，本图不可作其它用途。
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER PURPOSES UNLESS SEPARATELY CERTIFIED.
1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可不得翻印任何部分。
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，不得在图中量取。
3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责该工程的设计师。
4、参看本图时，请同时阅读合约条款细则及国家有关规范。
5、本图以最后更正的图纸为准，其余版本自动作废。
6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局	
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配套基础设施建设项目——水利局家属院	
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段	
图纸编号 DRAWING NO.	电施-26	
图 名 DRAWING	电气大样图十四 （箱变护栏安装大样图）	
项目负责人 PROJECT PRINCIPAL	谭永芳	谭永芳
专业负责人 PROFESSIONAL DIRECTOR	贺明骄	贺明骄
设 计 DESIGNED BY	李筠	
制 图 DRAWN BY	李筠	
校 对 CHECKED BY	贺明骄	贺明骄
审 核 VERIFIED BY	黄忠良	黄忠良
日 期 DATE	2020.10	
版本编号 EDITION NO.	第 壹 版	

图纸报审专用章

1354	北京万合创景国际规划设计研究院有限公司	
证书编号	证书分类	资质等级
A111019255	工程设计	甲 级
A211019252	工程设计	乙 级
有效期至2022年03月31日止		