



图例		
序号	图例	名称
1	dn50	(dn50)HDPE管
2	dn75	(dn75)HDPE管
3	dn110	(dn110)HDPE管
4	——	钢套管
5	⊕	主泄水井
6	⊙	快速取水栓
7	⊗	圆形砌块阀门井
8	⊙	成品阀门箱 (dn50HDPE球阀)
9	⊗	成品阀门箱 (dn50HDPE球阀)

- 说明:
- 本图标注尺寸以米为单位。
  - 若图中管线与现状地形相互冲突, 管线可以根据现场实际情况进行调整。
  - 管道最低处布置泄水井, 泄水井位置根据现场实际情况进行调整。
  - 其它未尽事宜应与设计师协商后解决。

灌溉主管平面布置图 1:500

北京万合创景国际规划  
设计研究院

BEI JING WAN HE GREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL  
PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号  
CERTIFICATE NO.  
A211019252

证书级别 乙级  
CERTIFICATED GRADE B

地 址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院 莱锦文化创意产业园CF13 Lai jin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Baili, Chaoyang District, Bei Jing 101121
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whcj@jgjsw.com
电 话 TEL.	0086-010-57158360
传 真 FAX	

声明:  
除经特别许可, 本图不可作其它用途。  
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR  
OTHER PURPOSES UNLESS SEPARATELY  
CENTIFIED.

- 本图版权为本公司所有, 任何人士  
未获许可不得翻印任何部分。
- 所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅  
助网格, 不得在图中量取。
- 图纸上所有遗漏和与现场不符, 请  
知会负责该工程的设计师。
- 参看本图时, 请同时阅读合约条款  
细则及国家有关规范。
- 本图以最后更正的图纸为准, 其余  
版本自动作废。
- 本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局	
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造(水利局家属院等18个小区)内配套基础设施建设项目—水利局家属院	
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段	
图纸编号 DRAWING NO.	灌溉-02	
图 名 DRAWING	灌溉主管平面布置图	
项目负责人 PROJECT PRINCIPAL	谭永芳	谭永芳
专业负责人 PROFESSIONAL DIRECTOR	陈 香	陈香
设 计 DESIGNED BY	图尔斯汗	图尔斯汗
制 图 DRAWN BY	图尔斯汗	图尔斯汗
校 对 CHECKED BY	陈 香	陈香
审 核 VERIFIED BY	董亚玲	董亚玲
日 期 DATE	2020.10	
版本编号 EDITION NO.	第壹版	