



北京万合创景国际规划  
设计研究院

BEI JING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL  
PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号

CERTIFICATE NO.

A211019252


证书级别 乙级

CERTIFICATED GRADE B


地 址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院 莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Baili, Chaoyang District, Beijing (CF13)
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whc.j@jgjsw.com
电 话 TEL.	0086-010-57158360
传 真 FAX	

声明：  
除经特别许可，本图不可作其它用途。  
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER  
PURPOSES UNLESS SEPARATELY CENTIFIED.  
1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可  
不得翻印任何部分。  
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，  
不得在图中量取。  
3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责  
该工程的设计师。  
4、参看本图时，请同时阅读合约条款细则及国  
家有关规范。  
5、本图以最后更正的图纸为准，其余版本自动  
作废。  
6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局	
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局 家属院等18个小区）内配套基础设施 建设项目——水利局家属院	
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段	
图纸编号 DRAWING NO.	电施-23	
图 名 DRAWING	电气大样图十一（0.4kV电力电缆 与通讯管网混合人孔井大样图）	
项目负责人 PROJECT PRINCIPAL	谭永芳	
专业负责人 PROFESSIONAL DIRECTOR	贺明昕	
设 计 DESIGNED BY	李筠	
制 图 DRAWN BY	李筠	
校 对 CHECKED BY	贺明昕	
审 核 VERIFIED BY	黄忠良	
日 期 DATE	2020.10	
版本编号 EDITION NO.	第 壹 版	



2-2剖面 1:20



0.4kV电力电缆与通讯管网混合人孔井大样图 1:20

说明：

- 该井适用于现场条件受限时的人孔井设置。
- 三通、四通、转角等形式的人孔井参照此井施工。
- 电缆人孔井设在过车道路时井盖及相应部位应为承载抗压型，参见《滴够及盖板》02J331图集相关内容。
- 未尽事宜请根据现场实际情况与设计人员协商解决。