



- 1、图中出入口位置以现场定位为准。
- 2、图中各电力井位置根据现场实际情况定量定位。
- 3、图中电缆敷设方式采用穿管直埋，埋深冻土层1.5m以下，本次设计仅提供户外管长度，建筑内预埋套管，长度以实际现场预埋长度为准。
- 4、建筑室内预埋热镀锌钢管长度 $\leq 15m$ 。
- 5、各道路断面详见道路断面大样图。
- 6、未尽事宜请结合现场实际情况并和设计人员协商解决。

改造后电力管网预埋套管布置图 1:500