



北京万合创景国际规划  
设计研究院



BEI JING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL  
PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号  
CERTIFICATE NO.  
A211019252  
证书级别 乙级  
CERTIFICATED GRADE B

地 址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院 莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Baili, Chaoyang District, Beijing (71)
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whc.j@jg.jsw.com
电 话 TEL.	0086-010-57158360
传 真 FAX	

声明：  
除经特别许可，本图不可作其它用途。  
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER  
PURPOSES UNLESS SEPARATELY CENTIFIED.  
1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可  
不得翻印任何部分。  
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，  
不得在图中量取。  
3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责  
该工程的设计师。  
4、参看本图时，请同时阅读合约条款细则及国  
家有关规范。  
5、本图以最后更正的图纸为准，其余版本自动  
作废。  
6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局 家属院等18个小区）内配套基础设施 建设项目——棉麻小区
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段
图纸编号 DRAWING NO.	电施-18
图 名 DRAWING	电气大样图八 (4D终端杆下电缆组装示意图)
项目负责人 PROJECT PRINCIPAL	谭永芳
专业负责人 PROFESSIONAL DIRECTOR	贺明骄
设 计 DESIGNED BY	李 筠
制 图 DRAWN BY	李 筠
校 对 CHECKED BY	贺明骄
审 核 VERIFIED BY	黄忠良
日 期 DATE	2020.10
版本编号 EDITION NO.	第 壹 版



A-A

材料表

序号	名称	规格、型号	单位	数量	一件(kg)	小计(kg)	备注
1	砼杆	φ190×10000	基	1			新立杆
2	横担	∠75×8×1700	根	2	16.00	32.00	
3	穿心螺栓	M18×320	套	4	0.77	3.08	含配套螺帽及垫片
4	五眼联板	I 型	块	4	2.29	9.16	含配套螺帽及垫片
5	耐张绝缘子串	XWP-70	串	4			型号见低压导线耐张金具组装图
6	拉线	GJ-80	组	1			型号见低压导线耐张金具组装图
7	电力电缆	YJV <sub>22</sub> -1kV-4x185	米	15			以实际用量为准
8	0.4kV电缆干包头		个	4			
9	电缆支架		个	3			
10	电缆保护管	φ200×3000	套	1			
11	绝缘并沟线夹	JBL-50-240B	只	8			