




TEL.	
传真 FAX	

版本编号 EDITION NO.	第壹版
---------------------	-----



- 2、在井盖下内壁上打入8根膨胀螺栓(带弯钩)，之后将裁剪好的安全防护网直接挂在弯钩上即可。固定螺栓采用M8规格(直径 $\geq 8\text{mm}$)以上带有挂钩的内迫型膨胀螺栓；膨胀螺栓受力性能：拉力允许值 5.4kN ，拉力极限值 13.5kN ，剪力允许值 1.5kN ；固定螺栓采用不锈钢304或更好的耐腐蚀等级的材质。
- 3、防护网要求承重 150kg 以上。
- 4、防护网主要技术指标：单绳拉力大于 1600N ，耐冲击 500J ，静态承重 300kg ，网目小于 10cm ，网绳由不小于3股单绳制成，网绳断裂强力不小于 1600N 。
- 5、防护网适用于所有排水检查井。