


dn	≤110	≥110
b	400	dn+600

干管管沟断面


单位: mm



泄水阀门箱安装大样图

单位: mm


- ① 地平面
② 阀门箱盖
③ 成品圆形阀门箱
④ 支管
⑤ 泄水球阀
⑥ 200厚混凝土砌块
⑦ 100厚卵石透水层




支管控制球阀安装示意图

单位: mm

说明: 阀门箱的基础深度可以根据实际情况进行调整。




快速取水器安装示意图



摇臂式喷头安装示意图


单位: m

说明: 灌溉系统支管、喷头如与苗木种植冲突, 苗木种植位可在绿化区内做适当调整, 立管高度为高出绿篱/地被10cm。




套管封口大样

单位: mm



支管管沟开挖大样

单位: mm



套管埋设大样

单位: mm



北京万合创景国际规划
设计研究院

BEI JING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL
PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号

CERTIFICATE NO.

A211019252

证书级别 乙级

CERTIFICATED GRADE B

地 址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院 莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Baili, Chaoyang District, Beijing (CF13)
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whc.j@jgjsw.com
电 话 TEL.	0086-010-57158360
传 真 FAX	

声明:
除经特别许可, 本图不可作其它用途。
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER PURPOSES |
UNLESS SEPARATELY CERTIFIED.
1、本图版权为本公司所有, 任何人士未获许可不得翻
印任何部分。
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格, 不得在
图中量取。
3、图纸上所有遗漏和与现场不符, 请知会负责该工程
的设计师。
4、参看本图时, 请同时阅读合约条款细则及国家有关
规范。
5、本图以最后更正的图纸为准, 其余版本自动作废。
6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局	
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配套 基础设施建设项目—怡景小区	
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段	
图纸编号 DRAWING NO.	灌溉-04	
图 名 DRAWING	安装通用详图	
项目负责人 PROJECT PRINCIPAL	谭永芳	谭永芳
专业负责人 PROFESSIONAL DIRECTOR	陈 香	陈香
设 计 DESIGNED BY	图尔斯汗	图尔斯汗
制 图 DRAWN BY	图尔斯汗	图尔斯汗
校 对 CHECKED BY	陈 香	陈香
审 核 VERIFIED BY	董亚玲	董亚玲
日 期 DATE	2020. 10	
版本编号 EDITION NO.	第壹版	