
20
240
700
240
20
H
200
1800
200
100
240
1:1水泥砂浆勾缝
MU10机砖M7.5砂浆砌筑
M7.5砂浆抹面20厚
防水处理
钢筋Φ12
钢筋Φ12
篦子
篦子
Φ12@150
100
500
100
240
100

2-2剖面 1:20


2
2
120
240
1200
240
1200
240
100
3340
100
240
1800
240
100
2480

0.4kV电力电缆与通讯管网混合人孔井大样图 1:20

说明:
1、该井适用于现场条件受限时的人孔井设置。
2、三通、四通、转角等形式的人孔井参照此井施工。
3、电缆人孔井设在过车道路时井盖及相应部位应为承载抗压型，参见《滴够及盖板》02J331图集相关内容。
4、未尽事宜请根据现场实际情况与设计人员协商解决。

施工图审查专用章
塔城地区建筑工程施工图审查中心
新抗施审认16号
-3-190
2020年12月15日

北京万合创景国际规划设计研究院
BEIJING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号
CERTIFICATE NO.
A211019252
证书级别　乙级
CERTIFICATED GRADE B

地　址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Bali, Chaoyang District, Beijing CF13
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whcj@jgjsw.com
电　话 TEL.	0086-010-57158360
传　真 FAX	

声明:
除经特别许可，本图不可作其它用途。
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER PURPOSES UNLESS SEPARATELY CENTIFIED.
1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可不得翻印任何部分。
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，不得在图中量取。
3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责该工程的设计师。
4、参看本图时，请同时阅读合约条款细则及国家有关规范。
5、本图以最后更正的图纸为准，其余版本自动作废。
6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局	
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配套基础设施建设项目——捷特尔小区	
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段	
图纸编号 DRAWING NO.	施-28	
图　名 DRAWING	（0.4kV电力电缆与通讯管网混合人孔井大样图）	
项目负责人 PROJECT PRINCIPAL	谭永	谭永寿
专业负责人 PROFESSIONAL DIRECTOR	贺明骄	贺明骄
设　计 DESIGNED BY	李筠	
制　图 DRAWN BY	李筠	
校　对 CHECKED BY	贺明骄	贺明骄
审　核 VERIFIED BY	黄忠良	
日　期 DATE	2020.10	
版本编号 EDITION NO.	第 壹 版	

图纸报审专用章

1354	北京万合创景国际规划设计研究院有限公司	
证书编号	证书分类	资质等级
A111019255	工程设计	甲 级
A211019252	工程设计	乙 级

有效期至2022年03月31日止