施工图设计说明二

施工现场湿度过大时不宜安装。提供完全的天花材料组件，应达到所规定之防火要求。

d.其他

吊顶造型内需开设散热孔，每平方开3~4个直径20mm的孔。石膏板造型阴角、阳角加成品角铝。

e.折弯方通(防风)天花（配平齿龙骨）安装说明

按设计要求测出安装后的标高；

确定施工方向，按≤1200mm距离在建筑结构天花上打好吊装孔，用膨胀螺栓固定吊杆；

固定轻钢龙骨吊件、轻钢龙骨.将轻钢 龙骨调至水平同时调整好轻钢龙骨的标高，每条龙骨相互平行；

用条扣吊件将平齿龙骨固定在轻钢龙骨上，调整好水平。平齿龙骨必须要彼此平行且垂直于轻钢龙骨；

安装方型扣板；将折弯方通扣入平齿龙骨槽中，然后靠近平齿龙骨处装好防风码即可；

安装过程应保持手清洁，不能有汗水、油污等现象。

十、其他

1.本工程除设计有特殊要求外，其它各种工艺、材料均按国家规定的标准；

2.装修施工时，不得损伤结构构件，不得破坏砼结构构件的保护层，不得损伤砼构件的受力钢筋；

3.用作龙骨或预埋隐藏钢结构表面不低于st2级，涂刷防锈漆三度（不锈钢除外）；如遇要求高，可改为镀锌或热镀锌；

4.所用涂料全部采用无机涂料；

5.家具、隔断等需做防火处理；

6.进行油漆工程之前，先进行油漆色板封样，征得设计师同意后方可大面积施工；

7.凡本工程所用装饰材料的规格、型号、性能、色彩应符合装饰工程规范的质量要求，施工订货前会同建设、设计等有关各方共同商定；

8.本装饰设计图必须报当地公安消防部门检审，获通过后方可施工；

9.本工程装饰如对原建筑结构、荷载变动，需由原结构设计单位结构设计人员复核、调整、确认满足原结构设计荷载后方可施工；

10.本套施工图包括室内装饰施工的所有图纸中标注为木皮饰面装饰板均应专业工厂加工的饰面板且为现场安装；

十一、重要说明

1.施工单位现场负责人及施工人员必须仔细阅读本设计说明的要求；

2.本套图纸的标注尺寸为设计控制尺寸，不得度量图纸；

3.空间天花标高均为从本空间完成地面算起的相对标高；

4.本设计方案图纸内容仅为装修翻新部分，不包含建筑消防改造；

5.如消防部分需改造，由建设单位委托具有相关资质单位进行改造设计，在改造设计中必须遵循本次室内翻新整体方案，并经相关部门图纸审核后方可施工。

十二、装修材料燃烧性能表：

装修材料燃烧性能表：

区域	材料名称	备注	规格	部位	防火等级
大厅、办公室、走廊等	铝扣板	38轻钢龙骨	600 X 600	顶面	A级
	无机涂料	白色		墙面	A级
	地砖	湿贴	800 X 800	地面	A级
	瓷砖踢脚线	80mm高		地面	A级
档案室	无机涂料	白色		顶面	A级
	无机涂料	浅蓝色		墙面	A级
	水磨石地面	原有		地面	A级
库房	无机涂料	白色		顶面	A级
	无机涂料	白色		墙面	A级
	地砖	湿贴	800 X 800	地面	A级
	瓷砖踢脚线	80mm高		地面	A级
卫生间	铝扣板	38轻钢龙骨	300 X 300	顶面	A级
	墙砖	湿贴	300 X 600	墙面	A级
	防滑地砖	湿贴	300 X 300	地面	A级
	无机涂料	无机涂料		顶面	A级
	无机涂料	无机涂料		墙面	A级
各类机房/各类设备间	水泥地面			地面	A级

注明：

1、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第5.2.1条规定：顶棚:A级;墙面:B1级;地面:B1级;隔断:B1级;窗帘:B1级;固定家具:B2级;

2、水平疏散走道和安全出口的门厅，顶棚应采用A级装修材料，其他部位采用不低于B1级的装修材料；

3、疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面采用A级装修材料；无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，在《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017表5.2.1、表5.3.1规定的基础上提高一级。

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	页次	选用型号	备注
普通门	M0921	900X2400	1		更换		成品复合实木套装门
	M1021	1000X2400	2		更换		成品复合实木套装门
	M1024	1000X2400	6		更换		成品复合实木套装门
	M1221	1200X2500	8		更换		成品复合实木套装门
	M1224	1200X2500	7		更换		成品复合实木套装门
	WM1224	1200X2500	1		更换		自闭式防寒保温门
	WM1524	1500X2500	2		更换		自闭式防寒保温门
乙级防火门	FMZ1021	1000X2400	14	新15J709	更换		市售成品钢制乙级防火门，需经公安消防部门认可
	FMZ1024	1000X2400	3	新15J709	更换		市售成品钢制乙级防火门，需经公安消防部门认可
	FMZ1221	1200X2100	2	新15J709	更换		市售成品钢制乙级防火门，需经公安消防部门认可
	FMZ1224	1200X2400	8	新15J709	更换		市售成品钢制乙级防火门，需经公安消防部门认可
普通窗	C0706	700X600	1		更换（加固后）		断桥铝合金框 70系列（5+12A+5+12A+5Low-E）窗
	C0906	900X600	6		原有		断桥铝合金框 70系列（5+12A+5+12A+5Low-E）窗
	C0909	900X900	5		原有		断桥铝合金框 70系列（5+12A+5+12A+5Low-E）窗
	C0918	800X1800	4		更换（加固后）		断桥铝合金框 70系列（5+12A+5+12A+5Low-E）窗
	C1212	1200X1200	1		原有		断桥铝合金框 70系列（5+12A+5+12A+5Low-E）窗
	C1215	1200X1500	1		原有		断桥铝合金框 70系列（5+12A+5+12A+5Low-E）窗
	C1218	1200X1800	3		更换（加固后）		断桥铝合金框 70系列（5+12A+5+12A+5Low-E）窗
	C1515	1500X1500	1		新增		断桥铝合金框 70系列（5+12A+5+12A+5Low-E）窗
	C1609	1600X900	17		更换（加固后）		断桥铝合金框 70系列（5+12A+5+12A+5Low-E）窗
	C1618	1800X1800	4		更换（加固后）		断桥铝合金框 70系列（5+12A+5+12A+5Low-E）窗
	C1809	1800X900	12		原有		断桥铝合金框 70系列（5+12A+5+12A+5Low-E）窗
	C1815	1800X1500	7		原有		断桥铝合金框 70系列（5+12A+5+12A+5Low-E）窗
	C1818	1800X1800	13		原有		断桥铝合金框 70系列（5+12A+5+12A+5Low-E）窗
	XFC1418	1400X1800	3		更换		断桥铝合金框 70系列（5+12A+5+12A+5Low-E）窗
	XFC1818	1800X1800	5		更换		断桥铝合金框 70系列（5+12A+5+12A+5Low-E）窗
洞口	DK1221	1200X2100	1				
	DK1224	1200X2400	5				
	DK1521	1500X2100	1				
	DK1524	1500X2400	3				

新疆新城建工程设计审查有限公司
施工图审查专用章
乌设施审－2024-Z151
2024年05月10日

新疆城建（集团）股份有限公司
XINJIANG URBAN CONSTRCTION (GROUP) CO.,LTD

地址:乌鲁木齐南湖路133号城建大厦5楼
电话:0991-4871654
邮编:830000

证书及编号：
建筑行业甲级 A165007000
风景园林工程设计专项乙级 A265006265

注册师章 RE.ENGINEER SEAL
中华人民共和国二级注册建筑师
姓 名： 张利焕
注册号： 6511064-0917
有效期： 至2023年12月

出图盖章 PLOT SIGNATURE
新疆城建（集团）股份有限公司
证书编号：A165007000
甲级：建筑行业
2023年12月至2028年12月 工程设计文件专用章 新疆住房和城乡建设厅统一发放

本图须加盖出图签章，否则一律无效

本图说明 NOTES ON DRAWING

版本编号 EDITION NO.	第一版		
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图		
制图 DRAWN BY	于潇		
设计 DESIGNED BY	于潇		
专业负责 CHIEF	敬革		
校对 CHECKED BY	张利焕		
审核 VERIFIED BY	敬革		
审定 APPROVED BY	敬革		
项目负责 CHIEF DESIGN MANAGER	张利焕		
建设单位 CLIENT	新疆维吾尔自治区地名标准化中心		
工程名称 PROJECT	自治区地名标准化中心（自治区地名档案资料馆）办公用房维修改造项目		
子项名称 SUBITEM			
图名 DRAWING TITLE	施工图设计说明二		
工程编号 PROJECT NO.	CJSJ22-027		
图纸编号 DRAWING NO.	建施-02	图幅 SIZE	A2
日期 DATE	2022.07	比例 PROPORTION	1:100