


原有配电箱更换

封闭式金属线槽中间加隔板 (150x100)




1. 框架断路器额定分断能力等于极限分断能力,要求不小于50kA。塑壳断路器极限短路分断电流不小于35kA,微型断路器极限短路分断电流不小于10kA。
2. 微型漏电切断时间0.4S。
3. 电采暖微型漏电切断时间0.1S。




原有配电箱更换

封闭式金属线槽中间加隔板 (150x100)




1. 框架断路器额定分断能力等于极限分断能力,要求不小于50kA。塑壳断路器极限短路分断电流不小于35kA,微型断路器极限短路分断电流不小于10kA。
2. 微型漏电切断时间0.4S。
3. 电采暖微型漏电切断时间0.1S。



原有配电箱更换


封闭式金属线槽中间加隔板 (150x100)








1. 框架断路器额定分断能力等于极限分断能力,要求不小于50kA。塑壳断路器极限短路分断电流不小于35kA,微型断路器极限短路分断电流不小于10kA。
2. 微型漏电切断时间0.4S。
3. 电采暖微型漏电切断时间0.1S。



就地控制按钮设于箱门



注：电加热器应与送风机连锁，并应设无风断电、超温断电保护装置。

<div>新疆城建（集团）股份有限公司</div> <div>XINJIANG URBAN CONSTRUCTION (GROUP) CO., LTD</div> <div></div> <div>地址:乌鲁木齐南湖路133号城建大厦5楼 电话:0991-4871654 邮编:830000</div>			
<div>证书及编号:</div> <div>建筑行业甲级A165007000 风景园林工程设计专项乙级A265006265</div>			
<div>注册师章</div> <div>RE. ENGINEER SEAL</div>			
<div>出图盖章</div> <div>PLOT SIGNATURE</div>			
<div>本图须加盖出图签章, 否则一律无效</div>			
<div>本图说明</div> <div>NOTES ON DRAWING</div>			
<div>版本编号</div> <div>EDITION NO.</div>		<div>第一版</div>	
<div>设计阶段</div> <div>DESIGN PHASE</div>		<div>施工图</div>	
<div>制图</div> <div>DRAWN BY</div>	<div>刘恋</div>	<div></div>	
<div>设计</div> <div>DESIGNED BY</div>	<div>刘恋</div>		
<div>专业负责</div> <div>CHIEF</div>	<div>张辉</div>	<div></div>	
<div>校对</div> <div>CHECKED BY</div>	<div>张辉</div>		
<div>审核</div> <div>VERIFIED BY</div>	<div>王新毅</div>	<div></div>	
<div>审定</div> <div>APPROVED BY</div>	<div>王新毅</div>		
<div>项目负责</div> <div>CHIEF DESIGN MANAGER</div>	<div>张利焕</div>	<div></div>	
<div>建设单位</div> <div>CLIENT</div>		<div>新疆维吾尔自治区 地名标准化中心</div>	
<div>工程名称</div> <div>PROJECT</div>		<div>自治区地名标准化中心 (自治区地名档案资料馆) 办公用房维修改造项目</div>	
<div>子项名称</div> <div>SUBITEM</div>			
<div>图名</div> <div>DRAWING TITLE</div>		<div>配电箱系统图</div>	
<div>工程编号</div> <div>PROJECT NO.</div>		<div>CJSJ22-027</div>	
<div>图纸编号</div> <div>DRAWING NO.</div>	<div>电施-05</div>	<div>图幅</div> <div>SIZE</div>	<div>A2</div>
<div>日期</div> <div>DATE</div>	<div>2022.07</div>	<div>比例</div> <div>PROPORTION</div>	<div>1:100</div>