

金华市中心医院净化系统过滤器采购项目合同

项目名称：金华市中心医院、金华市妇幼保健院净化系统过滤器采购项目

项目编号：YG2024-HW6381-ZFCG

甲方（甲方）：金华市中心医院

乙方（中标供应商）：靖江麒麟空调有限公司

甲方以公开招标的方式确定乙方为金华市中心医院、金华市妇幼保健院净化系统过滤器采购项目的乙方，根据招标文件、投标文件，依据《中华人民共和国民法典》及有关法规，结合项目实际，经双方协商，签订本合同。

一、货物内容和合同金额

(1) 货物清单

序号	产品名称及基本参数	滤网规格 (单位: mm)	单位	年预估需求量	预计更换时间	基准价(元)	合同价(元)
1	回风棉过滤网 (无外框架) 进口合成纤维,符合 手术室要求, B2 级 阻燃滤棉	1090*350*10	个	540	按月	9.80	8.62
2		750*750*10	个	36	按月	11.60	10.21
3		285*285*10	个	216	按月	5.70	5.02
4		515*515*10	个	324	按月	6.40	5.63
5		515*315*10	个	72	按月	5.90	5.19
6		315*315*10	个	108	按月	5.70	5.02
7		415*415*10	个	60	按月	5.90	5.19
8		490*350*10	个	12	按月	5.30	4.66
9		1095*350*10	个	24	按月	11.50	10.12
10		995*350*10	个	12	按月	8.80	7.74
11		895*350*10	个	12	按月	6.40	5.63
12		695*350*10	个	48	按月	5.40	4.75
13	回风棉过滤网 (有外框) 四周加强筋,中间十 子强筋,四周包边,进 口合成纤维,符合手 术室要求 阻燃 B2 级	1090*350*5	个	696	按月	30.30	26.66
14		1090*105*5	个	76	按季	28.30	24.90
15		850*55*5	个	56	按季	22.30	19.62
16		750*55*5	个	12	按季	20.50	18.04
17		690*350*5	个	264	按月	17.50	15.40
18		650*55*5	个	32	按季	18.50	16.28
19		550*55*5	个	32	按季	17.50	15.40
20		530*530*5	个	816	按月	22.70	19.98
21		500*500*5	个	708	按月	21.40	18.83
22		500*300*5	个	24	按月	22.80	20.06
23	490*350*5	个	228	按月	20.20	17.78	

24	或者 E 级 别要求	450*55*5	个	24	按季	14.40	12.67	
25		390*350*5	个	120	按月	18.60	16.37	
26		350*350*5	个	12	按月	18.60	16.37	
27		310*310*5	个	96	按月	15.80	13.90	
28		300*300*5	个	336	按月	16.70	14.70	
29		205*205*5	个	124	按季	16.30	14.34	
30		155*155*5	个	124	按季	16.20	14.26	
31		105*105*5	个	192	按季	15.90	13.99	
32		1130*230*5	个	8	按季	30.10	26.49	
33		795*355*5	个	192	按月	25.50	22.44	
34		520*320*5	个	84	按月	20.70	18.22	
35		520*120*5	个	60	按月	17.20	15.14	
36		518*518*5	个	120	按月	22.10	19.45	
37		353*305*5	个	24	按月	16.70	14.70	
38		320*320*5	个	120	按月	17.21	15.14	
39		305*305*10	个	204	按月	22.27	19.60	
40		510*510*10	个	96	按月	25.95	22.84	
41		690*445*5	个	40	按季	24.07	21.18	
42		608*445*5	个	40	按季	24.07	21.18	
43		板式 (滤材为 阻燃性优 质聚酯纤 维; 滤框为 优质铝合 金型材, 外 框表面进 行阳极处 理), 符合 手术室要 求, 要求阻 燃 B2 级或 者 E 级别 要求。滤纸 折数在 16-35 之 间, 滤纸折 纸间隙 18.5	678*478*46	个	108	按季	29.57	26.02
44			678*428*46	个	24	按季	29.57	26.02
45			678*344*46	个	36	按季	29.57	26.02
46			654*545*46	个	288	按季	29.57	26.02
47			628*610*46	个	288	按季	29.57	26.02
48			592*592*46	个	916	按季/按月	29.57	26.02
49			592*490*46	个	204	按季/按月	29.57	26.02
50			592*287*46	个	1096	按季/按月	29.57	26.02
51			558*545*46	个	180	按季	29.57	26.02
52			544*528*46	个	72	按季	29.57	26.02
53			490*490*46	个	84	按季/按月	29.57	26.02
54			490*287*46	个	48	按季	23.69	20.85
55			477*428*46	个	72	按季	23.69	20.85
56			290*290*46	个	108	按季/按月	22.22	19.55
57			305*305*46	个	756	按季	25.07	22.06
58			610*305*46	个	168	按季	26.70	23.50
59			510*510*46	个	564	按季	26.70	23.50
60			915*610*46	个	36	按季	33.99	29.91
61		袋式 (粉红色) 无纺布+熔 喷+过滤棉	592*592*550	个	332	按季	46.25	40.70
62			592*287*550	个	344	按季	31.54	27.76
63			592*490*550	个	24	按季	34.97	30.77
64			695*320*381	个	12	按季	42.81	37.67

65	+pp, 滤框 为镀锌框, 符合手术 室要求, 要 求阻燃 B2 级或者 E 级别要求。 初阻力 =130Pa 过 滤 0.3-0.1 μ m \geq 75%, 1-3 μ m \geq 90 %	595*495*381	个	84	按季	42.81	37.67
66		495*495*381	个	84	按季	42.81	37.67
67		592*592*360	个	4	按季	44.28	38.97
68		592*287*360	个	8	按季	34.97	30.77
69		290*290*360	个	12	按季	29.57	26.02
70		592*592*300	个	36	按季	44.28	38.97
71		592*490*300	个	12	按季	42.81	37.67
72		592*290*300	个	48	按季	34.97	30.77
73		490*490*300	个	36	按季	42.81	37.67
74		490*290*300	个	24	按季	29.57	26.02
75		290*290*300	个	20	按季	29.57	26.02
76		592*592*381	个	132	按月	45.43	39.98
77		592*490*381	个	72	按月	45.43	39.98
78		592*287*381	个	168	按月	37.55	33.04
79		490*490*381	个	12	按月	42.81	37.67
80	290*290*381	个	24	按月	34.09	30.00	
81	亚高效 滤材为超 细玻璃纤 维, 滤框为 黑色塑料 框、V 型、 带法兰、出 风面密封 条, 两侧带 菱形喷塑 护网。	592*592*292	个	66	半年	260.50	229.24
82		592*490*292	个	2	半年	150.50	132.44
83		592*287*292	个	62	半年	145.50	128.04
84		565*250*250	个	12	半年	145.50	128.04
85	高效 滤框(不带 隔板, 滤材 厚度 54-90) 为 优质铝合 金型材, 型材厚度 \geq 1.2mm; 滤框(带隔 板, 滤材厚 度 150-220) 为镀锌型 材(外框表 面不带花	1020*510*66	个	4	三年	259.32	228.20
86		914*610*90	个	30	三年	278.97	245.49
87		914*610*80	个	6	三年	241.74	212.73
88		914*610*70	个	58	三年	265.52	233.66
89		914*610*66	个	4	三年	265.52	233.66
90		914*610*54	个	44	三年	257.25	226.38
91		914*305*70	个	8	三年	206.07	181.34
92		914*305*54	个	28	三年	206.07	181.34
93		762*610*90	个	10	三年	281.03	247.31
94		630*630*150	个	9	三年	264.49	232.75
95		610*610*150	个	33	三年	264.49	232.75
96		610*610*80	个	3	三年	238.64	210.00
97		610*610*70	个	18	三年	207.62	182.71
98		610*610*66	个	10	三年	202.45	178.16
99		610*610*54	个	14	三年	202.45	178.16
100	610*305*150	个	4	三年	186.94	164.51	

101	纹)。滤纸折高在40-48之间,滤纸折数在72-267之间,滤纸折纸间隙3.81	610*305*70	个	97	三年	186.94	164.51
102		610*305*66	个	15	三年	186.94	164.51
103		610*305*54	个	14	三年	186.94	164.51
104		605*605*80	个	16	三年	243.81	214.55
105		510*510*66	个	231	三年	217.18	191.12
106		480*480*80	个	24	三年	186.94	164.51
107		630*630*220	个	10	三年	264.49	232.75
108		320*320*220	个	6	三年	145.58	128.11
109		300*300*80	个	4	三年	146.10	128.57
110		510*510*70	个	96	按月	231.55	203.76
111		305*305*70	个	204	按月	175.95	154.84
112		805*255*70	个	48	按月	211.26	185.91
113		610*305*77	个	4	三年	186.94	164.51
114		305*305*70	个	57	三年	175.95	154.84
115		915*320*80	个	68	三年	219.67	193.31
116		610*320*295	个	2	三年	207.35	182.47

备注: 1、年预估需求量为参考数量,具体以实际采购数量为准,据实结算。

2、预计更换时间为参考时间,具体以甲方实际通知为准。3、更换时间为三年的高效过滤器预计2026年更换,具体以甲方实际下达通知为准,乙方在规定时间内及时供货并提供安装服务。

(2) 合同金额

本项目预算为陆拾万元整(600000.00元),本合同最终金额按实际使用量结算,产品单价以合同价为准。

二、服务期限

自合同签订之日起壹年或实际发生金额达到甲方项目预算金额,以先到者为准。若乙方履约情况良好,且在不违反法律法规的前提下,经双方同意,可以续签合同,合同一年一签,续签不超过一年。若金华市妇幼保健院该项目在合同期满前达到预算金额而终止合同,甲方也可终止合同。

三、质量要求

一次性验收合格。设备质量及施工安装质量符合国家标准和招标文件的合格要求,同时符合甲方管理的质量、安全要求。

1.成品要求:乙方应保证所提供的产品是全新的、未使用过的且原包装未开封的,并确保产品质量、规格和性能良好,在货物寿命期内运转良好。

2.所有材料必须符合 GB-50333-2013、GB/T 14295-2008、GB/T 6165-2008、GB/T 13554-2008 指标。

3.初效过滤器：滤材为阻燃性优质聚酯纤维；滤框为优质铝合金型材，外框表面进行阳极处理；滤材折叠式，内附龙骨支撑，可清洗式样，出封面带护网；过滤级别：G4。性能参数： $2\mu\text{m}\geq 50\%$ @2.5M/S。初阻力=50Pa@2.5M/S。

4.中效过滤器：滤材为（粉红色）无纺布+熔喷+过滤棉+pp；滤袋采用超声波无缝熔合方式，需有良好的气密性及结合强度，不产生漏气或破裂；滤框为镀锌框；过滤级别：F7。性能参数：额定风量下 0.3~1 μm 粒子过滤效率 $\geq 75\%$ ，1~3 μm 粒子过滤效率大于等于 90%。额定风量下初阻力=130Pa。

5.亚高效过滤器：滤材为超细玻璃纤维，滤框为黑色塑料框、V 型、带法兰、出风面密封条，两侧带菱形喷塑护网；密封条：PU 双组份聚氨酯胶；分隔物：热熔胶。欧标级别：H11。

6.高效过滤器：滤材为玻璃纤维；滤框（不带隔板，滤材厚度 54-90）为优质铝合金型材，型材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；滤框（带隔板，滤材厚度 150-220）为镀锌型材（外框表面不带花纹），双面护网、外框内四面灌 AB 胶、进风面密封条、外框做法按全内折做法；leak test 泄漏测试：100%全做；欧标级别：H14。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

合同签订后七日内，乙方应向甲方交纳预算金额的 1%即人民币 6000.00 元（大写陆仟元整）作为本合同的履约保证金，可以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险等非现金形式提交。履约保证金在最后一批货物质保期满无质量问题无息退还。

七、转包或分包

1.合同的权利义务依法不得转包。但经甲方同意招标文件中确认，乙方可以

依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

八、质保期

质保期自验收合格之日起1年。质保期间，凡出现因产品质量影响正常使用的问题，乙方免费负责更换。超出质保期后，因乙方提供的产品质量影响正常使用的，乙方主动做好服务保障，确保甲方不受额外损失，如甲方需要，乙方需以市场最低价提供替换产品，且免收额外上门服务费用。

九、供货安装要求

(一)供货要求：全年分批次供应到甲方指定地点和楼层区域。合同签订后，做好供货准备，由甲方根据机组运行情况提前10个工作日通知乙方按需提供净化机组过滤网，需在10个工作日内送货到位。过滤器的生产日期到送货期不能超过1个月，超过该期限产品概不接收。确保货物安全，防潮、防腐，过滤器装箱前需先用塑料袋密封包装。

(二)安装要求：初效、中效、亚高效过滤器和甲方清单中按月更换的高效过滤器仅供货，不需要安装；甲方清单中预计更换时间为三年的高效过滤器由乙方负责安装，乙方应在不影响甲方正常运行的情况下安排有丰富经验的工程师进行现场安装、验收，安装完成后应立即给手术室全洁净区域做空气质量检测并提供空气质量检测报告，同时配合第三方进行手术室全洁净区域的空气质量检测，发现不合格乙方无条件更换，直至合格为止，否则甲方有权拒绝付款。乙方必须提供售后服务。

(三)备件要求：乙方根据甲方预计需求数量及规格尺寸，备齐库存，以备甲方应急需求。结合需方需求，乙方需常备20%更换数量过滤器。在质保期内，如货物损坏，乙方先提供备品备件供甲方使用。如甲方急需补充个别产品，由乙方指定人员跟踪协调处理，常规尺寸需调配库存即时发货，2小时内送达。如是非常规产品（临时增加招标规格清单外非标规格），由乙方当天安排，加急生产，1个工作日发货。

十、付款方式

- 1.按批次供货，按季度结算，结算价=实际供货数量×合同价。
- 2.乙方在结算合同价款时需提供正式的税务发票。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场并修复。若无法按规定及时修复的须根据使用单位要求提供备用设备，以保证使用方的正常工作，在保修期内不得以任何理由影响正常使用。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期内出现任何质量问题均由乙方免费负责维修、调换。

5.乙方需在甲方所在地设置售后服务网点，并指派一名项目经理负责保障该正常供应，定期回访检查设备运行状况，分析数据反馈。为甲方相关人员提供免费培训直至能够熟练掌握为止。培训内容包括：基本操作、日常维护、检查等。培训人数由甲方确定，培训资料由乙方免费提供。服务点常备：①过滤器检测设备（压差表、风速仪、尘埃粒子计数器）；②过滤器备品（单次供应量的 20% 左右）；③卷尺、密封胶条等安装、测量工具。

十三、验收

1.验收时间

乙方在设备送达指定地点并安装调试完毕后，通知甲方报验。

2.验收方式

(1) 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

(2) 初步验收完成后，甲方组织对乙方履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

(3) 甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

(4) 严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

(5) 验收合格的项目，甲方将根据本合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级财政部门。

(6) 验收时乙方必须到现场，验收过程中相关检测费用（如有）由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可以解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。

十六、延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

十七、合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、不可抗力事件处理

1.如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

3.因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应以书面形式变更合同；

4.受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应以书面形式通知对方当事人，并在约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

十九、合同中止、终止

1.双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

二十、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向甲方所在地人民法院起诉。

二十一、合同构成

下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

- 1.本合同协议书；
- 2.中标通知书；
- 3.招标文件及附件；
- 4.投标文件及附件；
- 5.经双方协商一致达成的补充协议。

上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序先后为准。




二十二、合同生效及其它

1.本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构贰份（备案及资料归集）。

<p>甲（采购）方</p> <p>单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 签订日期： 2024-06-24</p> 	<p>乙（供货）方</p> <p>单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话：18052629693 签订日期：2024年6月24日</p> 	<p>招标代理单位审核意见： 合同专用章 33079910081818 2024年6月24日</p> 
--	---	--

金华市中心医院 廉洁购销合同

甲方：金华市中心医院

乙方：靖江麒麟空调有限公司

为严格落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，进一步加强医疗卫生行业作风和廉政建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，签订本合同，并共同遵守：

1. 甲乙双方严格遵守《民法典》及购销合同约定的相关条款。
2. 甲方应严格执行入库及验收制度，对产品 & 发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
3. 甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，严禁将接受捐赠资助与采购（服务）挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。
4. 严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
5. 乙方在购销活动中不得宴请甲方工作人员、不得报销甲方个人费用，不得以各种名义、形式给予现金、有价证券、贵重物品等回扣。
6. 乙方指定 郑浩 作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等医疗场所推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处。
7. 乙方如违反本条款相关规定，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上级卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业不良贿赂记录，则严格按照《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。
8. 本合同作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

经办人（签字）：

经办科室负责人（签字）：

分管院领导（签字）：

甲方（盖章）：



2024-06-24

负责人：

乙方（盖章）：

