

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：乐清市清江敬老院建设项目（室外配套污水处理终端工程）（CG202504A01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州双成供水设备有限公司	浙江鑫兆环保有限公司	浙江宏电环保股份有限公司	浙江锦水园环保科技有限公司	德州亚太集团有限公司	金山环保集团有限公司	浙江中博联合工程设计有限公司	海澄环保科技有限公司（上海）有限公司	杭州双信环境科技有限公司
1	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	根据所投一体化设备的性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料（如检测报告等）进行打分，参数均符合招标文件要求的得24分，存在技术指标不满足、负偏离或不能提供相关材料的，一条扣2分。	0-24	24.0	22.0	24.0	22.0	8.0	4.0	24.0	24.0	24.0
2.2	商务	设备运行过程中厂区范围内夜间噪声≤45分贝的得4分，45（不含）-52分贝的得2分，提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0
2.3	商务	氨气平均浓度≤5.0mg/m ³ ，硫化氢平均浓度≤0.6mg/m ³ 的得4分；氨气平均浓度5.0（不含）-6.0mg/m ³ ，硫化氢平均浓度（不含）0.6-0.8mg/m ³ 的得2分，检测范围为生物反应器1m范围内，提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0
3	商务	材料及配件	0-6	4.0	4.0	5.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0
4	商务	重难点分析	0-6	4.0	3.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0	3.0	5.0
5	商务	实施方案	0-8	4.0	3.0	6.0	6.0	4.0	6.0	4.0	4.0	5.0
6	商务	售后服务方案评价	0-9	5.0	4.0	5.0	7.0	5.0	7.0	6.0	5.0	6.0
7.1	商务	项目负责人具有环保类高级工程师职称的得2分，具有环保类中级工程师职称的得1分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0
7.2	商务	安装团队人员合理，岗位设置合理完善，人员分工明确进行打分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0
8	商务	环境标志认证	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	56.0	51.0	61.0	53.0	35.0	42.0	56.0	50.0	50.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：乐清市清江敬老院建设项目（室外配套污水处理终端工程）（CG202504A01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州双成供水设备有限公司	浙江鑫兆环保有限公司	浙江宏电环保股份有限公司	浙江锦水园环保科技有限公司	德州亚太集团有限公司	金山环保集团有限公司	浙江中博联合工程设计有限公司	海澄环保科技有限公司（上海）有限公司	杭州双信环境科技有限公司
1	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	根据所投一体化设备的性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料（如检测报告等）进行打分，参数均符合招标文件要求的得24分，存在技术指标不满足、负偏离或不能提供相关材料的，一条扣2分。	0-24	24.0	22.0	24.0	22.0	8.0	4.0	24.0	24.0	24.0
2.2	商务	设备运行过程中厂区范围内夜间噪声≤45分贝的得4分，45（不含）-52分贝的得2分，提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0
2.3	商务	氨气平均浓度≤5.0mg/m ³ ，硫化氢平均浓度≤0.6mg/m ³ 的得4分；氨气平均浓度5.0（不含）-6.0mg/m ³ ，硫化氢平均浓度（不含）0.6-0.8mg/m ³ 的得2分，检测范围为生物反应器1m范围内，提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0
3	商务	材料及配件	0-6	2.0	2.0	4.0	4.0	3.0	2.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	重难点分析	0-6	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	5.0	3.0	4.0	3.0
5	商务	实施方案	0-8	5.0	5.0	6.0	7.0	5.0	6.0	7.0	7.0	6.0
6	商务	售后服务方案评价	0-9	6.0	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	6.0	5.0	8.0
7.1	商务	项目负责人具有环保类高级工程师职称的得2分，具有环保类中级工程师职称的得1分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0
7.2	商务	安装团队人员合理，岗位设置合理完善，人员分工明确进行打分。	0-3	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	环境标志认证	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	55.0	52.0	58.0	51.0	36.0	38.0	59.0	57.0	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：乐清市清江敬老院建设项目（室外配套污水处理终端工程）（CG202504A01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州双成供水设备有限公司	浙江鑫兆环保有限公司	浙江宏电环保股份有限公司	浙江锦水园环保科技有限公司	德州亚太集团有限公司	金山环保集团有限公司	浙江中博联合工程设计有限公司	海澄环保科技有限公司（上海）有限公司	杭州双信环境科技有限公司
1	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	根据所投一体化设备的性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料（如检测报告等）进行打分，参数均符合招标文件要求的得24分，存在技术指标不满足、负偏离或不能提供相关材料的，一条扣2分。	0-24	24.0	22.0	24.0	22.0	8.0	4.0	24.0	24.0	24.0
2.2	商务	设备运行过程中厂区范围内夜间噪声≤45分贝的得4分，45（不含）-52分贝的得2分，提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0
2.3	商务	氨气平均浓度≤5.0mg/m ³ ，硫化氢平均浓度≤0.6mg/m ³ 的得4分；氨气平均浓度5.0（不含）-6.0mg/m ³ ，硫化氢平均浓度（不含）0.6-0.8mg/m ³ 的得2分，检测范围为生物反应器1m范围内，提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0
3	商务	材料及配件	0-6	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0
4	商务	重难点分析	0-6	3.0	3.0	4.0	5.0	3.0	4.0	5.0	3.0	3.0
5	商务	实施方案	0-8	5.0	6.0	4.0	5.0	4.0	6.0	7.0	6.0	5.0
6	商务	售后服务方案评价	0-9	6.0	6.0	6.0	7.0	5.0	8.0	8.0	6.0	6.0
7.1	商务	项目负责人具有环保类高级工程师职称的得2分，具有环保类中级工程师职称的得1分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0
7.2	商务	安装团队人员合理，岗位设置合理完善，人员分工明确进行打分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	商务	环境标志认证	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	58.0	58.0	59.0	52.0	37.0	42.0	65.0	57.0	49.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：乐清市清江敬老院建设项目（室外配套污水处理终端工程）（CG202504A01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州双成供水设备有限公司	浙江鑫兆环保有限公司	浙江宏电环保股份有限公司	浙江锦水园环保科技有限公司	德州亚太集团有限公司	金山环保集团有限公司	浙江中博联合工程设计有限公司	海澄环保科技有限公司（上海）有限公司	杭州双信环境科技有限公司
1	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	根据所投一体化设备的性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料（如检测报告等）进行打分，参数均符合招标文件要求的得24分，存在技术指标不满足、负偏离或不能提供相关材料的，一条扣2分。	0-24	24.0	22.0	24.0	22.0	8.0	4.0	24.0	24.0	24.0
2.2	商务	设备运行过程中厂区范围内夜间噪声≤45分贝的得4分，45（不含）-52分贝的得2分，提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0
2.3	商务	氨气平均浓度≤5.0mg/m ³ ，硫化氢平均浓度≤0.6mg/m ³ 的得4分；氨气平均浓度5.0（不含）-6.0mg/m ³ ，硫化氢平均浓度（不含）0.6-0.8mg/m ³ 的得2分，检测范围为生物反应器1m范围内，提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0
3	商务	材料及配件	0-6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	6.0	2.0	3.0
4	商务	重难点分析	0-6	3.0	3.0	3.0	6.0	3.0	6.0	6.0	3.0	3.0
5	商务	实施方案	0-8	3.0	3.0	4.0	3.0	6.0	8.0	7.0	4.0	5.0
6	商务	售后服务方案评价	0-9	4.0	5.0	4.0	6.0	5.0	8.0	8.0	5.0	5.0
7.1	商务	项目负责人具有环保类高级工程师职称的得2分，具有环保类中级工程师职称的得1分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0
7.2	商务	安装团队人员合理，岗位设置合理完善，人员分工明确进行打分。	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0	1.0
8	商务	环境标志认证	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	50.0	49.0	52.0	47.0	37.0	47.0	67.0	50.0	45.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：乐清市清江敬老院建设项目（室外配套污水处理终端工程）（CG202504A01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州双成供水设备有限公司	浙江鑫兆环保有限公司	浙江宏电环保股份有限公司	浙江锦水园环保科技有限公司	德州亚太集团有限公司	金山环保集团有限公司	浙江中博联合工程设计有限公司	海澄环保科技有限公司（上海）有限公司	杭州双信环境科技有限公司
1	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	根据所投一体化设备的性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料（如检测报告等）进行打分，参数均符合招标文件要求的得24分，存在技术指标不满足、负偏离或不能提供相关材料的，一条扣2分。	0-24	24.0	22.0	24.0	22.0	8.0	4.0	24.0	24.0	24.0
2.2	商务	设备运行过程中厂区范围内夜间噪声≤45分贝的得4分，45（不含）-52分贝的得2分，提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0
2.3	商务	氨气平均浓度≤5.0mg/m ³ ，硫化氢平均浓度≤0.6mg/m ³ 的得4分；氨气平均浓度5.0（不含）-6.0mg/m ³ ，硫化氢平均浓度（不含）0.6-0.8mg/m ³ 的得2分，检测范围为生物反应器1m范围内，提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0
3	商务	材料及配件	0-6	4.0	5.0	4.0	5.0	3.0	4.0	5.0	3.0	4.0
4	商务	重难点分析	0-6	4.0	5.0	3.0	4.0	4.0	5.0	4.0	3.0	4.0
5	商务	实施方案	0-8	4.0	4.0	5.0	6.0	5.0	6.0	6.0	4.0	4.0
6	商务	售后服务方案评价	0-9	5.0	6.0	5.0	7.0	5.0	6.0	5.0	5.0	6.0
7.1	商务	项目负责人具有环保类高级工程师职称的得2分，具有环保类中级工程师职称的得1分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0
7.2	商务	安装团队人员合理，岗位设置合理完善，人员分工明确进行打分。	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	2.0
8	商务	环境标志认证	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	57.0	57.0	57.0	53.0	37.0	41.0	60.0	51.0	48.0

专家（签名）：