

政府采购符合性评审汇总表

项目名称：丽水学院中医药与健康产业(职业教育)中心实验室建设(通排风系统和废水处理系统、大型仪器分析测试平台)采购项目（第二次）-标项1（浙建航招2025103号-1）

采购方式	公开招标	开标时间	2025-07-07 09:00:00
开标地点	莲都区丽水市商会大厦5F开标厅四（远程监控）		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	上海格澜实验室设备有限公司	不符合	2. 风机提供 ZYC节能证书，提供的证书是ZYF，不匹配，AMAC证书内容不全，风量计算表没提供。； 2. 你单位提供的玻璃钢变频离心风机对应型号的AMCA证书未提供； 2. 1、你单位提供的AMCA证书未说明你单位提供的产品经过AMCA认证。 2、你单位提供玻璃变频离心风机的货物清单型号与中国节能证书型号不匹配。 3、你单位提供玻璃变频离心风机的货物清单型号与WF2防腐认证证书不匹配。； 2. 贵公司提供的玻璃钢变频离心风机型号与AMCA、节能证书不匹配。； 2. 未按照招标文件要求提供贵公司所投产品玻璃钢变频离心风机1、2、3、4的品牌型号的AMCA认证证书。； 2. 提供的风机AMCA证书和产品清单上的型号不匹配； 2. 提供的变频离心风机型号和证书不匹配。；
2	江苏荣拓实验设备有限公司	符合	
3	南京诺丹工程技术有限公司	符合	
4	扬州天辉实验室装备环保工程有限公司	符合	
5	上海飞域实验室设备有限公司	不符合	2. amca证书不全，未列出具体的型号，全产品认证不采信。； 2. 你单位提供的玻璃钢变频离心风机对应型号的AMCA证书未提供； 2. 1、你单位提供的AMCA证书未说明你单位提供的产品经过AMCA认证。 ； 2. 贵公司提供的玻璃钢变频离心风机型号与AMCA证书不匹配。； 2. 未按照招标文件要求提供贵公司所投产品玻璃钢变频离心风机1、2、3、4的品牌型号的AMCA认证证书。； 2. 提供的风机AMCA证书和产品清单上的型号不匹配； 2. 提供的变频离心风机型号和证书不匹配。；

6	上海赢佳实业集团有限公司、沈阳麦鑫雨科技有限公司（联合体）	符合	
7	上海瀚广科技（集团）有限公司	不符合	2. AMCA证书不全，仅有证书封面，需要列出详细的产品型号。； 2. 你单位提供的玻璃钢变频离心风机对应型号的AMCA证书未提供； 2. 1、你单位提供的AMCA证书未说明你单位提供的产品经过AMCA认证。 ； 2. 贵公司提供的玻璃钢变频离心风机型号与AMCA证书不匹配。； 2. 未按照招标文件要求提供贵公司所投产品玻璃钢变频离心风机1、2、3、4的品牌型号的AMCA认证证书。； 2. 提供的风机AMCA证书和产品清单上的型号不匹配； 2. 提供的变频离心风机型号和证书不匹配。；
8	上海玛祖铭立实验室设备有限公司	不符合	2. amca证书不全，仅提供了证书封面，需要列出具体的论证型号。； 2. 你单位提供的玻璃钢变频离心风机对应型号的AMCA证书未提供； 2. 1、你单位提供的AMCA证书未说明你单位提供的产品经过AMCA认证。 ； 2. 贵公司提供的玻璃钢变频离心风机型号与AMCA证书不匹配。； 2. 未按照招标文件要求提供贵公司所投产品玻璃钢变频离心风机1、2、3、4的品牌型号的AMCA认证证书。； 2. 提供的风机AMCA证书和产品清单上的型号不匹配； 2. 提供的变频离心风机型号和证书不匹配。；
9	哈尔滨市戴武商贸有限公司	不符合	2. 材料不全； 2. 未按招标文件要求提供样品； 2. 未按招标文件要求提供样品； 2. 未提供样品； 2. 未按招标文件要求提供样品。； 2. 未提供样品； 2. 未按招标文件要求提供样品。；

签名：